

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125317**
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208363	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,2501	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 100,04	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
						°C		кгс/см2				м3		м3		м3		°C		кгс/см2		Гкал
23.03.2026	24,00		158,34	158,34	0,00	55,87	44,50	11,37	6,80	4,90												1,80
24.03.2026	24,00		158,30	158,30	0,00	55,35	43,99	11,36	6,80	4,90												1,80
25.03.2026	24,00		158,55	158,55	0,00	55,76	44,48	11,28	6,80	4,90												1,79
26.03.2026	24,00		160,57	160,57	0,00	56,96	45,46	11,50	6,80	4,90												1,85
27.03.2026	24,00		160,09	160,09	0,00	54,70	44,07	10,63	6,80	4,90												1,70
28.03.2026	24,00		158,82	158,82	0,00	53,63	43,26	10,37	6,80	4,90												1,65
29.03.2026	24,00		158,45	158,45	0,00	52,52	42,54	9,98	6,80	4,90												1,59
30.03.2026	24,00		157,72	157,72	0,00	55,27	44,21	11,06	6,80	4,90												1,75
31.03.2026	24,00		157,49	157,49	0,00	55,52	44,52	11,00	6,80	4,90												1,74
01.04.2026	24,00		160,75	160,75	0,00	56,65	45,38	11,27	6,80	4,90												1,82
02.04.2026	24,00		162,43	162,43	0,00	55,03	44,37	10,66	6,80	4,90												1,74
03.04.2026	24,00		161,27	161,27	0,00	56,95	45,22	11,73	6,80	4,90												1,89
04.04.2026	24,00		159,05	159,05	0,00	59,37	46,62	12,75	6,80	4,90												2,03
05.04.2026	24,00		159,06	159,06	0,00	59,23	46,54	12,69	6,80	4,90												2,02
06.04.2026	24,00		159,52	159,52	0,00	58,89	46,31	12,58	6,80	4,90												2,01
07.04.2026	24,00		159,21	159,21	0,00	59,50	46,69	12,81	6,80	4,90												2,04
08.04.2026	24,00		159,23	159,23	0,00	58,47	45,75	12,72	6,80	4,90												2,03
09.04.2026	24,00		160,74	160,74	0,00	58,84	45,83	13,01	6,80	4,90												2,09
10.04.2026	24,00		160,32	160,32	0,00	59,92	46,66	13,26	6,80	4,90												2,13
11.04.2026	24,00		159,14	159,14	0,00	59,23	46,49	12,74	6,80	4,90												2,03
12.04.2026	24,00		159,88	159,88	0,00	56,80	45,16	11,64	6,80	4,90												1,87
13.04.2026	24,00		160,30	160,30	0,00	56,48	45,10	11,38	6,80	4,90												1,83
14.04.2026	24,00		160,26	160,26	0,00	55,14	44,52	10,62	6,80	4,90												1,70
15.04.2026	24,00		160,20	160,20	0,00	53,34	43,28	10,06	6,80	4,90												1,62
16.04.2026	24,00		160,75	160,75	0,00	54,65	44,40	10,25	6,80	4,90												1,65
17.04.2026	24,00		162,17	162,17	0,00	53,90	44,04	9,86	6,80	4,90												1,60
18.04.2026	24,00		162,85	162,85	0,00	53,08	43,17	9,91	6,80	4,90												1,62
19.04.2026	24,00		162,80	162,80	0,00	53,26	43,01	10,25	6,80	4,90												1,67
20.04.2026	24,00		162,86	162,86	0,00	53,25	42,93	10,32	6,80	4,90												1,68
21.04.2026	24,00		162,29	162,29	0,00	53,87	43,54	10,33	6,80	4,90												1,68
22.04.2026	24,00		162,67	162,67	0,00	53,56	43,44	10,12	6,80	4,90												1,65
Среднее	24,00		160,20	160,20	0,00	55,97	44,69	11,27	6,80	4,90												1,81
Итого	744,00		4966,08	4966,08	0,00																	56,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	99238,9	99158,50						1683,50	21288,00
23.04.2026	104364	104283,00						1741,62	22056,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **56,07** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от Абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2**

ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:09 (MSK)** Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**

ОТВЕЧЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:23 (MSK)** Сертификат **024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD**

Представитель теплоснабжающей организации