Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 30, лит. А** Договор: **36461.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **123417**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.08.2029** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель:	**Взлет ТСРВ-026М № 130792**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1893**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**75,72**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		157,42	159,42	-2,00	55,62	47,97	7,65	6,10	3,80												1,11
24.03.2026	24,00		157,33	159,34	-2,01	55,04	47,41	7,63	6,10	3,80												1,11
25.03.2026	24,00		157,50	159,53	-2,03	55,49	47,91	7,58	6,00	3,80												1,10
26.03.2026	24,00		159,48	161,52	-2,04	56,69	49,04	7,65	6,10	3,80												1,13
27.03.2026	24,00		159,10	161,07	-1,97	54,42	47,30	7,12	6,10	3,80												1,05
28.03.2026	24,00		158,08	160,03	-1,95	53,38	46,42	6,96	6,10	3,80												1,02
29.03.2026	24,00		157,73	159,68	-1,95	52,25	45,53	6,72	6,10	3,80												0,98
30.03.2026	24,00	*	156,82	158,78	-1,96	54,92	47,40	7,52	6,00	3,80												1,09
31.03.2026	24,00	*	156,57	158,52	-1,95	55,31	47,74	7,57	6,00	3,80												1,10
01.04.2026	24,00		159,78	161,78	-2,00	56,38	48,70	7,68	6,10	3,90												1,13
02.04.2026	24,00		161,61	163,58	-1,97	54,83	47,53	7,30	6,20	3,90												1,09
03.04.2026	24,00		160,50	162,46	-1,96	56,60	48,60	8,00	6,20	3,90												1,19
04.04.2026	24,00		158,27	160,22	-1,95	59,10	50,53	8,57	6,10	3,80												1,26
05.04.2026	24,00		158,31	160,27	-1,96	58,94	50,43	8,51	6,10	3,80												1,25
06.04.2026	24,00		158,81	160,77	-1,96	58,58	50,07	8,51	6,10	3,90												1,26
07.04.2026	24,00		158,53	160,50	-1,97	59,24	50,49	8,75	6,10	3,90												1,29
08.04.2026	24,00		158,49	160,45	-1,96	58,19	49,36	8,83	6,10	3,90												1,31
09.04.2026	24,00		159,84	161,82	-1,98	58,42	49,67	8,75	6,10	3,90												1,31
10.04.2026	24,00		159,35	161,34	-1,99	59,62	50,62	9,00	6,10	3,90												1,34
11.04.2026	24,00		158,17	160,12	-1,95	58,90	50,27	8,63	6,10	3,90												1,27
12.04.2026	24,00		158,97	160,90	-1,93	56,53	48,63	7,90	6,10	3,90												1,17
13.04.2026	24,00		159,42	161,36	-1,94	56,16	48,44	7,72	6,10	3,90												1,14
14.04.2026	24,00		159,46	161,37	-1,91	54,88	47,59	7,29	6,10	3,80												1,08
15.04.2026	24,00		159,45	161,35	-1,90	53,02	46,09	6,93	6,10	3,90												1,02
16.04.2026	24,00		159,89	161,82	-1,93	54,47	47,33	7,14	6,10	3,80												1,06
17.04.2026	24,00		161,37	163,29	-1,92	53,63	46,72	6,91	6,20	3,80												1,03
18.04.2026	24,00		162,08	164,02	-1,94	52,76	45,89	6,87	6,20	3,90												1,03
19.04.2026	24,00		162,04	164,01	-1,97	53,00	45,96	7,04	6,20	3,90												1,06
20.04.2026	24,00		162,08	164,04	-1,96	52,97	45,80	7,17	6,20	3,90												1,08
21.04.2026	24,00		161,43	163,40	-1,97	53,59	46,55	7,04	6,20	3,90												1,05
22.04.2026	24,00		161,80	163,78	-1,98	53,35	46,35	7,00	6,20	3,80												1,05
Среднее	24,00		159,34	161,31	-1,96	55,69	48,01	7,68	6,12	3,85												1,13
Итого	**744,00**		**4939,68**	**5000,54**	**-60,86**																	**35,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	27511,2	35002,40						-34,10	4430,30
23.04.2026	32608,6	40162,80						2,29	5198,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **3,18** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **35,16** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1bafe7a8
/_____/

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.04.26** 15:12 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Представитель теплоснабжающей организации
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.04.26** 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
_____ /_____/