

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 54
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 54

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №0207134	Режим (схема):	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 0:00:00	Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): № 524537	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н № 51067Г	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): № 524541	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н № 51067Х	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплототр-е Qобщ. Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа	
23.03.26	24,00	-	112,44	112,44	0,00	69,02	44,56	24,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
24.03.26	24,00	-	112,52	112,52	0,00	68,98	44,70	24,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
25.03.26	24,00	-	113,16	113,16	0,00	68,79	45,00	23,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
26.03.26	24,00	-	112,19	112,19	0,00	68,72	45,24	23,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
27.03.26	24,00	-	111,18	111,18	0,00	67,48	44,31	23,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
28.03.26	24,00	-	110,52	110,52	0,00	67,47	43,92	23,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
29.03.26	24,00	-	110,95	110,95	0,00	68,56	44,60	23,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
30.03.26	24,00	-	111,31	111,31	0,00	68,11	44,61	23,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
31.03.26	24,00	-	111,82	111,82	0,00	68,17	44,82	23,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
01.04.26	24,00	-	110,55	110,55	0,00	67,32	44,05	23,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
02.04.26	24,00	-	112,06	112,06	0,00	68,27	44,51	23,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
03.04.26	24,00	-	109,63	109,63	0,00	67,18	43,55	23,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
04.04.26	24,00	-	111,31	111,31	0,00	68,25	43,99	24,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
05.04.26	24,00	-	110,33	110,33	0,00	68,20	43,83	24,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
06.04.26	24,00	-	111,81	111,81	0,00	69,11	44,26	24,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
07.04.26	24,00	-	56,98	56,50	0,48	74,57	45,77	28,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
08.04.26	24,00	-	110,36	110,36	0,00	68,44	42,62	25,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
09.04.26	24,00	-	109,61	109,61	0,00	68,14	42,64	25,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
10.04.26	24,00	-	112,25	112,25	0,00	68,21	43,31	24,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
11.04.26	24,00	-	111,29	111,29	0,00	69,20	44,04	25,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
12.04.26	24,00	-	110,99	110,99	0,00	69,04	44,45	24,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
13.04.26	24,00	-	110,94	110,94	0,00	68,29	44,56	23,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
14.04.26	24,00	-	111,22	111,22	0,00	68,47	44,95	23,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
15.04.26	24,00	-	111,03	111,03	0,00	68,30	45,22	23,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
16.04.26	24,00	-	105,85	105,85	0,00	68,15	45,23	22,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
17.04.26	24,00	-	111,16	111,16	0,00	68,35	45,95	22,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
18.04.26	24,00	-	108,65	108,65	0,00	68,07	44,77	23,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
19.04.26	24,00	-	109,34	109,34	0,00	67,88	44,10	23,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
20.04.26	24,00	-	110,00	110,00	0,00	67,84	44,10	23,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
21.04.26	24,00	-	110,39	110,39	0,00	68,38	44,77	23,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
22.04.26	24,00	-	108,66	108,66	0,00	68,69	45,20	23,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Среднее	24,00	-	109,05	109,03	0,02	68,50	44,44	24,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	744,00	-	3380,50	3380,02	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,18

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	11196,430	11196,430					406,488	-	2437,000
	22.04.26	14576,930	14576,450					487,664	-	3181,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
81,18
Гкал
м3
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
27.04.26 15:12 (MSK)
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.04.26 16:23 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1baf67a8

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD