

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **38005.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131763**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204780	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3158	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,193
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0536
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 94,74	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 21,44 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.03.2026	24,00		139,15	126,95	12,20	71,55	45,22	26,33	6,80	4,90	11,26		11,26	11,51		11,51		71,42					4,22
24.03.2026	24,00		140,08	126,67	13,41	70,69	45,00	25,69	6,80	4,90	12,44		12,44	12,73		12,73		70,62					4,20
25.03.2026	24,00		139,40	127,31	12,09	70,74	45,23	25,51	6,80	4,90	11,14		11,14	11,39		11,39		70,65					4,10
26.03.2026	24,00		140,13	127,92	12,21	69,27	44,90	24,37	6,80	4,90	11,24		11,24	11,48		11,48		69,23					3,97
27.03.2026	24,00		139,64	127,30	12,34	68,72	44,63	24,09	6,80	4,90	11,30		11,30	11,56		11,56		68,92					3,91
28.03.2026	24,00		139,30	127,07	12,23	69,75	44,93	24,82	6,80	4,90	11,24		11,24	11,48		11,48		69,87					4,01
29.03.2026	24,00		141,30	128,19	13,11	70,26	45,26	25,00	6,80	4,90	12,11		12,11	12,38		12,38		70,18					4,13
30.03.2026	24,00		139,81	128,20	11,61	70,32	45,49	24,83	6,80	4,90	10,56		10,56	10,81		10,81		69,92					4,00
31.03.2026	24,00		141,40	128,88	12,52	69,98	45,44	24,54	6,80	4,90	11,42		11,42	11,68		11,68		69,88					4,04
01.04.2026	24,00		132,43	120,34	12,09	69,92	44,55	25,37	6,80	4,90	11,05		11,05	11,27		11,27		69,91					3,90
02.04.2026	24,00		113,21	100,69	12,52	70,06	42,07	27,99	6,80	4,90	11,63		11,63	11,87		11,87		70,01					3,70
03.04.2026	24,00		112,16	100,53	11,63	70,21	41,93	28,28	6,80	4,90	10,70		10,70	10,96		10,96		70,04					3,66
04.04.2026	24,00		111,84	100,62	11,22	70,46	41,87	28,59	6,80	4,90	10,39		10,39	10,59		10,59		70,17					3,67
05.04.2026	24,00		113,24	100,01	13,23	70,34	41,65	28,69	6,80	4,90	12,32		12,32	12,63		12,63		70,12					3,80
06.04.2026	23,00	*	108,09	96,71	11,38	70,21	41,67	28,54	6,80	4,90	10,99		10,99	11,24		11,24		69,94					3,56
07.04.2026	24,00		111,32	99,36	11,96	70,20	41,24	28,96	6,80	4,90	11,02		11,02	11,25		11,25		70,33					3,72
08.04.2026	24,00		109,36	96,24	13,12	69,84	40,13	29,71	6,80	4,90	12,19		12,19	12,44		12,44		69,91					3,78
09.04.2026	24,00		108,91	97,08	11,83	70,59	40,29	30,30	6,80	4,90	10,97		10,97	11,20		11,20		70,55					3,78
10.04.2026	24,00		111,43	98,96	12,47	70,53	40,68	29,85	6,80	4,90	11,63		11,63	11,90		11,90		70,37					3,83
11.04.2026	24,00		112,17	100,23	11,94	70,34	41,06	29,28	6,80	4,90	11,13		11,13	11,38		11,38		70,25					3,78
12.04.2026	24,00		113,12	100,70	12,42	70,36	41,46	28,90	6,80	4,90	11,61		11,61	11,84		11,84		70,18					3,78
13.04.2026	24,00		114,03	102,12	11,91	70,49	41,94	28,55	6,80	4,90	11,03		11,03	11,27		11,27		70,52					3,75
14.04.2026	24,00		113,92	102,05	11,87	68,53	41,34	27,19	6,80	4,90	11,02		11,02	11,24		11,24		68,54					3,59
15.04.2026	24,00		116,49	102,37	14,12	69,31	41,95	27,36	6,80	4,90	13,19		13,19	13,47		13,47		69,15					3,78
16.04.2026	24,00		114,37	103,15	11,22	70,06	42,49	27,57	6,80	4,90	10,38		10,38	10,60		10,60		70,10					3,63
17.04.2026	24,00		116,12	104,10	12,02	71,46	43,30	28,16	6,80	4,90	11,10		11,10	11,36		11,36		71,31					3,79
18.04.2026	24,00		112,83	100,53	12,30	67,51	41,12	26,39	6,80	4,90	11,44		11,44	11,65		11,65		66,73					3,48
19.04.2026	24,00		112,80	99,18	13,62	67,55	40,38	27,17	6,80	4,90	12,80		12,80	13,06		13,06		67,66					3,62
20.04.2026	24,00		112,76	100,55	12,21	69,03	40,96	28,07	6,80	4,90	11,34		11,34	11,56		11,56		69,13					3,67
21.04.2026	24,00		115,42	103,35	12,07	69,88	42,06	27,82	6,80	4,90	11,19		11,19	11,43		11,43		69,84					3,72
22.04.2026	24,00		116,07	103,29	12,78	70,05	42,27	27,78	6,80	4,90	11,86		11,86	12,12		12,12		69,83					3,77
Среднее	23,97		121,53	109,20	12,33	69,94	42,66	27,28	6,80	4,90	11,42		11,42	11,67		11,67		69,85					3,82
Итого	743,00		3762,30	3380,65	381,65						353,69			361,35		361,35							118,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	13682,3	12457,80	1103,42		1136,77			640,58	2481,00
23.04.2026	17584,6	15964,90	1469,57		1510,84			788,73	3248,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **117,13** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **361,84** м.куб.

1 час **0,16** Гкал

1 куб. м **0,49** куб. м

1,37 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС" (от абонента)

Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1baf67a8

27.04.26 15:12 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.04.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации