

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №1787 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00	Тхв, гр.С= Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопт-е Qобщ.
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	198,37	195,20	3,16	72,42	58,31	14,11	0,78	0,29	81,85	-	81,85	83,70	-	83,70	-	70,31	-	0,49	-	3,00
24.03.26	24,00	-	197,82	194,88	2,94	71,59	57,90	13,69	0,78	0,29	81,41	-	81,41	83,22	-	83,22	-	69,54	-	0,49	-	2,90
25.03.26	24,00	-	199,13	195,58	3,55	71,62	57,89	13,74	0,78	0,29	82,23	-	82,23	84,06	-	84,06	-	69,58	-	0,49	-	2,96
26.03.26	24,00	-	199,69	196,59	3,10	70,13	57,12	13,01	0,78	0,29	82,21	-	82,21	83,98	-	83,98	-	68,19	-	0,49	-	2,80
27.03.26	24,00	-	198,26	194,60	3,65	69,49	56,53	12,96	0,78	0,29	81,87	-	81,87	83,60	-	83,60	-	67,56	-	0,49	-	2,80
28.03.26	24,00	-	197,01	193,67	3,34	70,57	57,02	13,55	0,78	0,29	81,07	-	81,07	82,82	-	82,82	-	68,58	-	0,49	-	2,88
29.03.26	24,00	-	199,75	195,35	4,41	71,06	57,68	13,38	0,78	0,29	82,62	-	82,62	84,44	-	84,44	-	69,05	-	0,49	-	2,95
30.03.26	24,00	-	198,65	195,47	3,17	71,17	57,75	13,42	0,78	0,29	81,43	-	81,43	83,22	-	83,22	-	69,14	-	0,49	-	2,87
31.03.26	24,00	-	199,38	196,17	3,20	70,80	57,59	13,20	0,78	0,29	81,91	-	81,91	83,69	-	83,69	-	68,81	-	0,49	-	2,84
01.04.26	24,00	-	197,96	194,88	3,08	70,70	57,20	13,51	0,78	0,29	81,28	-	81,28	83,05	-	83,05	-	68,71	-	0,49	-	2,87
02.04.26	24,00	-	197,30	193,65	3,66	70,95	57,06	13,89	0,78	0,29	81,29	-	81,29	83,07	-	83,07	-	68,92	-	0,49	-	2,97
03.04.26	24,00	-	198,00	194,84	3,16	71,08	57,39	13,69	0,78	0,29	81,28	-	81,28	83,06	-	83,06	-	69,06	-	0,49	-	2,91
04.04.26	24,00	-	198,61	194,82	3,79	71,33	57,59	13,74	0,78	0,29	81,98	-	81,98	83,79	-	83,79	-	69,29	-	0,49	-	2,97
05.04.26	24,00	-	197,88	193,99	3,89	71,23	57,36	13,87	0,78	0,29	81,79	-	81,79	83,59	-	83,59	-	69,20	-	0,49	-	2,99
06.04.26	24,00	-	197,44	194,16	3,28	71,13	57,25	13,88	0,78	0,29	81,33	-	81,33	83,12	-	83,12	-	69,09	-	0,49	-	2,95
07.04.26	24,00	-	195,27	192,68	2,59	70,99	56,76	14,23	0,78	0,29	80,03	-	80,03	81,78	-	81,78	-	68,92	-	0,49	-	2,95
08.04.26	24,00	-	190,54	187,04	3,50	70,63	55,90	14,74	0,78	0,29	78,66	-	78,66	80,36	-	80,36	-	68,40	-	0,49	-	3,02
09.04.26	24,00	-	192,00	188,34	3,66	71,40	56,51	14,88	0,78	0,29	79,34	-	79,34	81,09	-	81,09	-	69,17	-	0,49	-	3,08
10.04.26	24,00	-	194,92	191,66	3,26	71,32	56,71	14,60	0,78	0,29	80,37	-	80,37	82,14	-	82,14	-	69,14	-	0,49	-	3,05
11.04.26	24,00	-	198,41	193,89	4,52	71,12	57,04	14,08	0,78	0,29	82,33	-	82,33	84,14	-	84,14	-	69,03	-	0,49	-	3,07
12.04.26	24,00	-	199,49	195,04	4,45	71,16	57,38	13,77	0,78	0,29	82,65	-	82,65	84,47	-	84,47	-	69,09	-	0,49	-	3,02
13.04.26	24,00	-	200,19	196,83	3,37	71,26	57,82	13,44	0,78	0,29	82,35	-	82,35	84,17	-	84,17	-	69,24	-	0,49	-	2,91
14.04.26	24,00	-	199,33	195,95	3,38	69,23	56,51	12,71	0,78	0,29	82,00	-	82,00	83,72	-	83,72	-	67,31	-	0,49	-	2,75
15.04.26	24,00	-	200,15	197,07	3,08	70,13	57,37	12,76	0,78	0,29	82,18	-	82,18	83,94	-	83,94	-	68,19	-	0,49	-	2,75
16.04.26	24,00	-	202,04	197,91	4,13	70,72	57,70	13,02	0,78	0,29	83,46	-	83,46	85,28	-	85,28	-	68,79	-	0,49	-	2,89
17.04.26	24,00	-	202,40	200,20	2,20	72,23	58,90	13,33	0,78	0,29	82,59	-	82,59	84,45	-	84,45	-	70,19	-	0,49	-	2,85
18.04.26	24,00	-	196,52	193,36	3,16	68,40	55,76	12,64	0,78	0,29	80,82	-	80,82	82,47	-	82,47	-	66,46	-	0,49	-	2,68
19.04.26	24,00	-	194,35	190,76	3,59	68,23	55,06	13,17	0,78	0,29	80,27	-	80,27	81,90	-	81,90	-	66,28	-	0,49	-	2,78
20.04.26	24,00	-	195,82	192,96	2,86	69,71	56,21	13,50	0,78	0,29	80,44	-	80,44	82,14	-	82,14	-	67,67	-	0,49	-	2,82
21.04.26	24,00	-	203,13	199,26	3,87	70,62	57,68	12,94	0,78	0,29	83,91	-	83,91	85,73	-	85,73	-	68,63	-	0,49	-	2,87
22.04.26	24,00	-	203,29	199,81	3,47	70,84	57,80	13,04	0,78	0,29	83,68	-	83,68	85,51	-	85,51	-	68,87	-	0,49	-	2,87
Среднее	24,00	-	198,16	194,73	3,43	70,75	57,19	13,56	0,78	0,29	81,63	-	81,63	83,41	-	83,41	-	68,72	-	0,49	0,00	2,90
Итого	744,00	-	6143,10	6036,62	106,47	-	-	-	-	-	2530,63	-	2530,63	2585,71	-	2585,71	-	-	-	-	-	90,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 89,64 Гкал
 108,65 м3

Гкал м3 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1baf67a8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 15:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD