

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №202229		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): № 525188	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): № 698487	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(M3): № 526995	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Общее теплопотр-е Qобщ. Гкал			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		МПа	МПа	
23.03.26	24,00	-	84,32	72,97	11,35	72,23	44,24	27,99	0,69	0,49	32,74	-	32,74	33,53	-	33,53	-	72,28	-	-	-	-	2,86
24.03.26	24,00	-	84,21	71,47	12,74	71,40	43,69	27,71	0,69	0,49	32,09	-	32,09	32,83	-	32,83	-	71,42	-	-	-	-	2,89
25.03.26	24,00	-	78,71	66,32	12,39	71,50	42,86	28,64	0,69	0,49	32,80	-	32,80	33,57	-	33,57	-	71,48	-	-	-	-	2,79
26.03.26	24,00	-	78,30	67,03	11,27	69,99	42,52	27,47	0,69	0,49	32,65	-	32,65	33,38	-	33,38	-	69,92	-	-	-	-	2,63
27.03.26	24,00	-	80,37	69,48	10,89	69,42	42,58	26,84	0,69	0,49	31,32	-	31,32	32,01	-	32,01	-	69,42	-	-	-	-	2,62
28.03.26	24,00	-	87,88	75,93	11,95	70,43	44,22	26,21	0,69	0,49	30,56	-	30,56	31,22	-	31,22	-	70,50	-	-	-	-	2,83
29.03.26	24,00	-	86,79	72,82	13,97	70,98	44,15	26,83	0,69	0,49	33,42	-	33,42	34,21	-	34,21	-	70,92	-	-	-	-	2,95
30.03.26	24,00	-	81,65	69,16	12,49	71,03	43,83	27,20	0,69	0,49	33,46	-	33,46	34,21	-	34,21	-	70,94	-	-	-	-	2,77
31.03.26	24,00	-	79,47	68,26	11,21	70,66	43,48	27,18	0,69	0,49	33,44	-	33,44	34,20	-	34,20	-	70,62	-	-	-	-	2,65
01.04.26	24,00	-	87,94	75,39	12,55	70,40	44,19	26,21	0,69	0,49	32,80	-	32,80	33,55	-	33,55	-	70,53	-	-	-	-	2,86
02.04.26	24,00	-	91,25	78,49	12,76	70,77	44,91	25,86	0,69	0,49	30,36	-	30,36	31,05	-	31,05	-	70,84	-	-	-	-	2,93
03.04.26	24,00	-	90,62	79,02	11,60	70,98	44,44	26,54	0,69	0,49	31,61	-	31,61	32,31	-	32,31	-	70,91	-	-	-	-	2,92
04.04.26	24,00	-	85,06	73,74	11,32	71,28	43,54	27,74	0,69	0,49	32,15	-	32,15	32,88	-	32,88	-	71,15	-	-	-	-	2,85
05.04.26	24,00	-	89,21	75,25	13,96	71,10	43,43	27,67	0,69	0,49	32,57	-	32,57	33,34	-	33,34	-	71,01	-	-	-	-	3,07
06.04.26	24,00	-	90,20	76,98	13,22	71,01	43,56	27,45	0,69	0,49	32,64	-	32,64	33,42	-	33,42	-	70,93	-	-	-	-	3,06
07.04.26	24,00	-	92,13	79,26	12,87	70,87	43,62	27,25	0,69	0,49	30,84	-	30,84	31,57	-	31,57	-	70,96	-	-	-	-	3,08
08.04.26	24,00	-	112,93	99,96	12,97	70,44	46,13	24,31	0,69	0,49	23,81	-	23,81	24,38	-	24,38	-	70,56	-	-	-	-	3,35
09.04.26	24,00	-	110,23	95,87	14,36	71,28	46,31	24,97	0,69	0,49	25,12	-	25,12	25,69	-	25,69	-	71,30	-	-	-	-	3,42
10.04.26	24,00	-	97,17	84,28	12,89	71,28	44,63	26,65	0,69	0,49	28,63	-	28,63	29,31	-	29,31	-	71,08	-	-	-	-	3,17
11.04.26	24,00	-	88,73	75,92	12,81	71,04	44,08	26,96	0,69	0,49	30,83	-	30,83	31,53	-	31,53	-	70,92	-	-	-	-	2,96
12.04.26	24,00	-	88,60	76,36	12,24	71,10	44,28	26,82	0,69	0,49	31,87	-	31,87	32,58	-	32,58	-	70,92	-	-	-	-	2,92
13.04.26	24,00	-	79,28	69,00	10,28	71,15	43,48	27,67	0,69	0,49	33,26	-	33,26	34,02	-	34,02	-	71,12	-	-	-	-	2,64
14.04.26	24,00	-	84,60	71,97	12,63	69,03	43,31	25,72	0,69	0,49	32,90	-	32,90	33,62	-	33,62	-	69,38	-	-	-	-	2,72
15.04.26	24,00	-	79,46	68,30	11,16	69,94	43,68	26,26	0,69	0,49	34,75	-	34,75	35,49	-	35,49	-	69,90	-	-	-	-	2,58
16.04.26	24,00	-	76,90	65,20	11,70	70,65	44,06	26,59	0,69	0,49	35,20	-	35,20	36,01	-	36,01	-	70,79	-	-	-	-	2,56
17.04.26	24,00	-	75,60	64,48	11,12	72,13	44,91	27,22	0,69	0,49	36,13	-	36,13	37,00	-	37,00	-	72,05	-	-	-	-	2,56
18.04.26	24,00	-	89,63	76,00	13,63	68,10	43,46	24,64	0,69	0,49	32,78	-	32,78	33,48	-	33,48	-	68,11	-	-	-	-	2,81
19.04.26	24,00	-	98,63	83,05	15,58	68,12	44,06	24,06	0,69	0,49	30,84	-	30,84	31,49	-	31,49	-	68,24	-	-	-	-	3,06
20.04.26	24,00	-	93,29	81,34	11,95	69,39	44,03	25,36	0,69	0,49	29,93	-	29,93	30,62	-	30,62	-	69,90	-	-	-	-	2,89
21.04.26	24,00	-	89,00	76,90	12,10	70,49	44,77	25,72	0,69	0,49	33,94	-	33,94	34,71	-	34,71	-	70,56	-	-	-	-	2,83
22.04.26	24,00	-	83,48	69,76	13,72	70,62	43,90	26,72	0,69	0,49	34,77	-	34,77	35,58	-	35,58	-	70,63	-	-	-	-	2,83
Среднее	24,00	-	87,60	75,16	12,44	70,61	44,01	26,60	0,69	0,49	31,94	-	31,94	32,67	-	32,67	-	70,62	-	-	-	0,00	2,87
Итого	744,00	-	2715,64	2329,96	385,68	-	-	-	-	-	990,21	-	990,21	1012,79	-	1012,79	-	-	-	-	-	-	89,06

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	16976,190	15081,460	5292,310		5413,520		-	373,734	3800,000
	22.04.26	19691,830	17411,420	6282,520		6426,310		-	443,677	4543,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 87,68 Гкал / 393,55 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1bafе7a8

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:12 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР