

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №204817		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4158	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	117,41	111,74	5,67	72,34	51,88	20,46	0,69	0,49	60,28	-	60,28	61,70	-	61,70	-	72,32	-	-	-	2,70
24.03.26	24,00	-	117,44	111,37	6,07	71,46	51,49	19,97	0,69	0,49	60,48	-	60,48	61,88	-	61,88	-	71,44	-	-	-	2,66
25.03.26	24,00	-	117,76	111,99	5,77	71,51	51,81	19,70	0,69	0,49	60,53	-	60,53	61,90	-	61,90	-	71,50	-	-	-	2,62
26.03.26	24,00	-	118,52	112,49	6,03	70,00	51,36	18,64	0,69	0,49	60,94	-	60,94	62,33	-	62,33	-	69,99	-	-	-	2,52
27.03.26	24,00	-	116,54	111,79	4,75	69,41	50,76	18,65	0,69	0,49	59,37	-	59,37	60,69	-	60,69	-	69,40	-	-	-	2,42
28.03.26	24,00	-	117,84	111,05	6,79	70,48	51,11	19,37	0,69	0,49	60,97	-	60,97	62,35	-	62,35	-	70,47	-	-	-	2,63
29.03.26	24,00	-	118,52	112,10	6,42	70,96	51,63	19,33	0,69	0,49	61,13	-	61,13	62,53	-	62,53	-	70,94	-	-	-	2,63
30.03.26	24,00	-	117,72	112,16	5,56	71,04	51,75	19,29	0,69	0,49	60,31	-	60,31	61,71	-	61,71	-	71,01	-	-	-	2,56
31.03.26	24,00	-	118,22	112,45	5,77	70,69	51,58	19,11	0,69	0,49	60,72	-	60,72	62,09	-	62,09	-	70,67	-	-	-	2,56
01.04.26	24,00	-	117,06	111,53	5,53	70,59	51,45	19,14	0,69	0,49	59,97	-	59,97	61,33	-	61,33	-	70,56	-	-	-	2,53
02.04.26	24,00	-	117,09	111,06	6,03	70,86	51,27	19,59	0,69	0,49	60,23	-	60,23	61,60	-	61,60	-	70,83	-	-	-	2,60
03.04.26	24,00	-	117,08	111,77	5,31	70,97	51,27	19,70	0,69	0,49	59,87	-	59,87	61,24	-	61,24	-	70,94	-	-	-	2,58
04.04.26	24,00	-	118,16	111,64	6,52	71,22	51,47	19,75	0,69	0,49	60,91	-	60,91	62,34	-	62,34	-	71,19	-	-	-	2,67
05.04.26	24,00	-	118,22	111,05	7,17	71,09	51,17	19,92	0,69	0,49	61,25	-	61,25	62,68	-	62,68	-	71,05	-	-	-	2,73
06.04.26	24,00	-	118,04	112,98	5,06	71,01	51,34	19,67	0,69	0,49	60,27	-	60,27	61,67	-	61,67	-	70,97	-	-	-	2,58
07.04.26	24,00	-	116,77	110,23	6,54	70,91	50,97	19,94	0,69	0,49	60,37	-	60,37	61,78	-	61,78	-	70,90	-	-	-	2,67
08.04.26	24,00	-	112,40	106,99	5,41	70,54	49,81	20,73	0,69	0,49	57,77	-	57,77	59,09	-	59,09	-	70,52	-	-	-	2,60
09.04.26	24,00	-	113,57	107,76	5,81	71,30	50,31	20,99	0,69	0,49	58,44	-	58,44	59,81	-	59,81	-	71,25	-	-	-	2,68
10.04.26	24,00	-	115,19	109,72	5,47	71,22	50,88	20,34	0,69	0,49	59,05	-	59,05	60,42	-	60,42	-	71,18	-	-	-	2,63
11.04.26	24,00	-	117,86	110,67	7,19	71,02	51,25	19,77	0,69	0,49	61,10	-	61,10	62,49	-	62,49	-	70,98	-	-	-	2,70
12.04.26	24,00	-	118,59	111,45	7,14	71,02	51,40	19,62	0,69	0,49	61,46	-	61,46	62,86	-	62,86	-	70,97	-	-	-	2,70
13.04.26	24,00	-	117,54	113,07	4,47	71,14	51,84	19,30	0,69	0,49	59,73	-	59,73	61,11	-	61,11	-	71,12	-	-	-	2,50
14.04.26	24,00	-	118,33	112,34	5,99	69,17	50,74	18,43	0,69	0,49	60,83	-	60,83	62,17	-	62,17	-	69,16	-	-	-	2,49
15.04.26	24,00	-	118,66	113,03	5,63	69,96	51,50	18,46	0,69	0,49	60,79	-	60,79	62,16	-	62,16	-	69,91	-	-	-	2,48
16.04.26	24,00	-	119,08	113,71	5,37	70,70	52,36	18,34	0,69	0,49	60,95	-	60,95	62,31	-	62,31	-	70,68	-	-	-	2,47
17.04.26	24,00	-	119,41	114,98	4,43	72,13	53,59	18,54	0,69	0,49	60,66	-	60,66	62,11	-	62,11	-	72,08	-	-	-	2,45
18.04.26	24,00	-	117,63	110,45	7,18	68,18	50,12	18,06	0,69	0,49	61,04	-	61,04	62,33	-	62,33	-	68,09	-	-	-	2,49
19.04.26	24,00	-	115,65	109,12	6,53	68,16	49,21	18,95	0,69	0,49	59,80	-	59,80	61,09	-	61,09	-	68,13	-	-	-	2,52
20.04.26	24,00	-	116,40	110,61	5,79	69,66	50,23	19,43	0,69	0,49	59,77	-	59,77	61,09	-	61,09	-	69,64	-	-	-	2,56
21.04.26	24,00	-	119,88	114,59	5,29	70,52	51,63	18,89	0,69	0,49	61,30	-	61,30	62,69	-	62,69	-	70,49	-	-	-	2,54
22.04.26	24,00	-	119,91	114,67	5,24	70,71	51,88	18,83	0,69	0,49	61,30	-	61,30	62,71	-	62,71	-	70,67	-	-	-	2,53
Среднее	24,00	-	117,50	111,63	5,87	70,64	51,26	19,38	0,69	0,49	60,37	-	60,37	61,75	-	61,75	-	70,61	-	-	0,00	2,58
Итого	744,00	-	3642,49	3460,56	181,93	-	-	-	-	-	1871,59	-	1871,59	1914,26	-	1914,26	-	-	-	-	-	79,99

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	47557,870	44786,870	23229,950		23856,530		-	1789,985
	22.04.26	51200,360	48247,430	25101,540		25770,790		-	1922,179	11723,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3.58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,65 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 79,34 Гкал
 185,64 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1bafе7a8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 15:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD