

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №14798 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 2.82 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплоснабжение
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	211,33	190,77	20,56	72,29	51,98	20,32	0,49	0,39	59,92	-	59,92	61,34	-	61,34	-	71,86	-	0,44	-	5,37
24.03.26	24,00	-	209,54	190,54	19,00	71,53	51,72	19,81	0,49	0,39	58,26	-	58,26	59,61	-	59,61	-	71,07	-	0,44	-	5,14
25.03.26	24,00	-	210,98	191,32	19,66	71,56	51,67	19,89	0,49	0,39	59,42	-	59,42	60,80	-	60,80	-	71,15	-	0,44	-	5,22
26.03.26	24,00	-	212,97	192,37	20,60	70,09	51,10	18,99	0,49	0,39	60,51	-	60,51	61,86	-	61,86	-	69,66	-	0,44	-	5,10
27.03.26	24,00	-	210,06	191,06	19,00	69,37	50,69	18,68	0,49	0,39	58,36	-	58,36	59,64	-	59,64	-	68,98	-	0,44	-	4,89
28.03.26	24,00	-	209,81	190,24	19,57	70,48	51,22	19,26	0,49	0,39	58,59	-	58,59	59,91	-	59,91	-	70,05	-	0,44	-	5,05
29.03.26	24,00	-	215,08	191,92	23,16	70,95	51,66	19,29	0,49	0,39	62,46	-	62,46	63,89	-	63,89	-	70,49	-	0,44	-	5,35
30.03.26	24,00	-	213,29	191,84	21,45	71,10	51,94	19,16	0,49	0,39	61,20	-	61,20	62,60	-	62,60	-	70,60	-	0,44	-	5,21
31.03.26	24,00	-	212,74	192,47	20,27	70,71	51,82	18,89	0,49	0,39	60,30	-	60,30	61,67	-	61,67	-	70,24	-	0,44	-	5,07
01.04.26	24,00	-	211,36	190,89	20,47	70,64	51,59	19,05	0,49	0,39	59,93	-	59,93	61,29	-	61,29	-	70,20	-	0,44	-	5,09
02.04.26	24,00	-	210,09	189,83	20,25	70,85	51,48	19,37	0,49	0,39	59,42	-	59,42	60,77	-	60,77	-	70,39	-	0,44	-	5,12
03.04.26	24,00	-	210,85	190,91	19,94	70,99	51,46	19,53	0,49	0,39	59,31	-	59,31	60,67	-	60,67	-	70,51	-	0,44	-	5,15
04.04.26	24,00	-	212,05	191,03	21,02	71,20	51,47	19,73	0,49	0,39	60,46	-	60,46	61,85	-	61,85	-	70,70	-	0,44	-	5,27
05.04.26	24,00	-	212,16	190,27	21,89	71,16	51,45	19,71	0,49	0,39	61,10	-	61,10	62,50	-	62,50	-	70,66	-	0,44	-	5,31
06.04.26	24,00	-	213,82	192,85	20,97	71,07	51,33	19,74	0,49	0,39	60,94	-	60,94	62,34	-	62,34	-	70,59	-	0,44	-	5,30
07.04.26	24,00	-	209,01	188,74	20,27	70,90	50,85	20,04	0,49	0,39	59,37	-	59,37	60,73	-	60,73	-	70,50	-	0,44	-	5,23
08.04.26	24,00	-	204,26	182,76	21,50	70,62	49,97	20,65	0,49	0,39	59,16	-	59,16	60,50	-	60,50	-	70,15	-	0,44	-	5,30
09.04.26	24,00	-	206,28	183,79	22,49	71,35	50,36	20,99	0,49	0,39	60,18	-	60,18	61,57	-	61,57	-	70,87	-	0,44	-	5,47
10.04.26	24,00	-	207,29	187,23	20,06	71,26	50,78	20,48	0,49	0,39	58,55	-	58,55	59,89	-	59,89	-	70,76	-	0,44	-	5,27
11.04.26	24,00	-	210,57	189,59	20,98	71,04	51,12	19,92	0,49	0,39	59,78	-	59,78	61,15	-	61,15	-	70,56	-	0,44	-	5,27
12.04.26	24,00	-	212,79	190,81	21,98	71,11	51,46	19,64	0,49	0,39	61,23	-	61,23	62,63	-	62,63	-	70,58	-	0,44	-	5,32
13.04.26	24,00	-	212,67	192,87	19,80	71,19	51,85	19,35	0,49	0,39	59,62	-	59,62	60,99	-	60,99	-	70,76	-	0,44	-	5,15
14.04.26	24,00	-	212,93	192,25	20,67	69,11	50,78	18,33	0,49	0,39	60,55	-	60,55	61,87	-	61,87	-	68,72	-	0,44	-	4,96
15.04.26	24,00	-	212,78	193,48	19,30	70,12	51,68	18,45	0,49	0,39	59,50	-	59,50	60,83	-	60,83	-	69,62	-	0,44	-	4,93
16.04.26	24,00	-	214,08	194,47	19,61	70,54	52,11	18,43	0,49	0,39	60,15	-	60,15	61,51	-	61,51	-	70,16	-	0,44	-	4,97
17.04.26	24,00	-	215,71	196,56	19,15	72,19	53,30	18,89	0,49	0,39	60,20	-	60,20	61,62	-	61,62	-	71,69	-	0,44	-	5,10
18.04.26	24,00	-	210,37	189,71	20,67	68,43	50,60	17,83	0,49	0,39	59,97	-	59,97	61,24	-	61,24	-	67,81	-	0,44	-	4,80
19.04.26	24,00	-	209,00	186,85	22,16	68,15	49,79	18,37	0,49	0,39	60,68	-	60,68	61,96	-	61,96	-	67,76	-	0,44	-	4,95
20.04.26	24,00	-	209,29	188,99	20,30	69,62	50,57	19,05	0,49	0,39	59,33	-	59,33	60,64	-	60,64	-	69,24	-	0,44	-	5,02
21.04.26	24,00	-	215,97	195,89	20,09	70,57	51,83	18,74	0,49	0,39	60,76	-	60,76	62,13	-	62,13	-	70,12	-	0,44	-	5,09
22.04.26	24,00	-	217,02	196,58	20,44	70,80	52,26	18,54	0,49	0,39	61,40	-	61,40	62,80	-	62,80	-	70,31	-	0,44	-	5,10
Среднее	24,00	-	211,49	190,93	20,56	70,68	51,35	19,33	0,49	0,39	60,02	-	60,02	61,38	-	61,38	-	70,22	-	0,44	0,00	5,15
Итого	744,00	-	6556,12	5918,86	637,26	-	-	-	-	-	1860,61	-	1860,61	1902,79	-	1902,79	-	-	-	-	-	159,55

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26							-	-
	22.04.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,28 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 157,27 Гкал
 650,27 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1baf67a8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 15:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD