

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6101		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=	Gгвс=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа
23.03.26	24,00	-	203,05	193,24	9,81	72,39	54,84	17,55	0,72	0,35	116,88	-	116,88	118,27	-	118,27	-	50,01	-	0,37	-	4,12
24.03.26	24,00	-	203,15	192,80	10,35	71,64	54,39	17,25	0,72	0,35	117,13	-	117,13	118,50	-	118,50	-	49,41	-	0,37	-	4,08
25.03.26	24,00	-	202,79	193,92	8,87	71,63	54,60	17,03	0,72	0,35	116,46	-	116,46	117,82	-	117,82	-	49,32	-	0,37	-	3,96
26.03.26	24,00	-	204,27	194,68	9,59	70,17	54,07	16,10	0,72	0,35	117,45	-	117,45	118,75	-	118,75	-	48,14	-	0,37	-	3,82
27.03.26	24,00	-	203,20	192,84	10,36	69,45	53,38	16,07	0,72	0,35	117,05	-	117,05	118,31	-	118,31	-	47,35	-	0,37	-	3,84
28.03.26	24,00	-	202,83	191,69	11,14	70,57	53,70	16,86	0,72	0,35	117,26	-	117,26	118,56	-	118,56	-	48,09	-	0,37	-	4,04
29.03.26	24,00	-	204,58	193,71	10,87	71,03	54,36	16,67	0,72	0,35	118,21	-	118,21	119,53	-	119,53	-	48,33	-	0,37	-	4,02
30.03.26	24,00	-	204,88	193,42	11,46	71,18	54,32	16,86	0,72	0,35	118,58	-	118,58	119,90	-	119,90	-	48,33	-	0,37	-	4,09
31.03.26	24,00	-	204,14	194,15	10,00	70,80	54,19	16,60	0,72	0,35	117,70	-	117,70	119,01	-	119,01	-	48,07	-	0,37	-	3,95
01.04.26	24,00	-	202,67	193,04	9,63	70,71	53,94	16,78	0,72	0,35	116,72	-	116,72	118,00	-	118,00	-	47,99	-	0,37	-	3,94
02.04.26	24,00	-	200,82	191,87	8,95	70,91	53,78	17,13	0,72	0,35	115,41	-	115,41	116,69	-	116,69	-	48,06	-	0,37	-	3,94
03.04.26	24,00	-	202,04	193,00	9,04	71,06	53,91	17,14	0,72	0,35	116,14	-	116,14	117,44	-	117,44	-	48,22	-	0,37	-	3,97
04.04.26	24,00	-	203,78	192,52	11,26	71,27	54,05	17,21	0,72	0,35	117,83	-	117,83	119,15	-	119,15	-	48,38	-	0,37	-	4,13
05.04.26	24,00	-	203,05	191,86	11,19	71,24	54,01	17,23	0,72	0,35	117,46	-	117,46	118,77	-	118,77	-	48,29	-	0,37	-	4,12
06.04.26	24,00	-	204,23	195,20	9,03	71,15	54,15	17,00	0,72	0,35	117,39	-	117,39	118,69	-	118,69	-	48,23	-	0,37	-	3,98
07.04.26	24,00	-	199,91	190,77	9,14	70,95	53,71	17,24	0,72	0,35	114,90	-	114,90	116,16	-	116,16	-	47,95	-	0,37	-	3,95
08.04.26	24,00	-	195,16	184,97	10,19	70,71	52,86	17,85	0,72	0,35	112,53	-	112,53	113,75	-	113,75	-	47,72	-	0,37	-	4,04
09.04.26	24,00	-	197,87	186,23	11,64	71,41	53,04	18,37	0,72	0,35	114,63	-	114,63	115,90	-	115,90	-	48,10	-	0,37	-	4,27
10.04.26	24,00	-	199,93	190,19	9,74	71,33	53,44	17,89	0,72	0,35	115,17	-	115,17	116,44	-	116,44	-	48,02	-	0,37	-	4,11
11.04.26	24,00	-	204,45	191,78	12,68	71,11	53,70	17,40	0,72	0,35	118,66	-	118,66	119,96	-	119,96	-	47,84	-	0,37	-	4,26
12.04.26	24,00	-	204,57	193,54	11,03	71,19	54,03	17,16	0,72	0,35	118,17	-	118,17	119,52	-	119,52	-	48,87	-	0,37	-	4,12
13.04.26	24,00	-	205,10	195,88	9,22	71,26	54,43	16,83	0,72	0,35	117,95	-	117,95	119,29	-	119,29	-	48,62	-	0,37	-	3,97
14.04.26	24,00	-	204,26	195,09	9,17	69,16	53,13	16,03	0,72	0,35	117,23	-	117,23	118,57	-	118,57	-	48,83	-	0,37	-	3,78
15.04.26	24,00	-	205,57	196,34	9,22	70,22	53,98	16,24	0,72	0,35	117,98	-	117,98	119,41	-	119,41	-	50,53	-	0,37	-	3,85
16.04.26	24,00	-	206,57	197,20	9,37	70,59	54,35	16,24	0,72	0,35	118,71	-	118,71	120,08	-	120,08	-	49,29	-	0,37	-	3,88
17.04.26	24,00	-	208,22	199,58	8,64	72,27	55,57	16,69	0,72	0,35	119,53	-	119,53	120,98	-	120,98	-	50,29	-	0,37	-	3,97
18.04.26	24,00	-	203,66	191,55	12,11	68,55	52,62	15,93	0,72	0,35	117,93	-	117,93	119,23	-	119,23	-	47,94	-	0,37	-	3,90
19.04.26	24,00	-	199,81	189,08	10,73	68,20	51,63	16,57	0,72	0,35	115,40	-	115,40	116,61	-	116,61	-	46,79	-	0,37	-	3,88
20.04.26	24,00	-	202,83	191,06	11,77	69,67	52,65	17,02	0,72	0,35	117,56	-	117,56	118,85	-	118,85	-	47,90	-	0,37	-	4,09
21.04.26	24,00	-	115,63	112,11	3,51	70,27	53,08	17,19	0,72	0,35	70,02	-	70,02	70,80	-	70,80	-	47,93	-	0,37	-	2,18
22.04.26	24,00	-	135,47	127,46	8,01	70,40	52,85	17,55	0,72	0,35	79,66	-	79,66	80,56	-	80,56	-	48,72	-	0,37	-	2,81
Среднее	24,00	-	198,02	188,09	9,93	70,72	53,77	16,96	0,72	0,35	114,31	-	114,31	115,60	-	115,60	-	48,44	-	0,37	0,00	3,90
Итого	744,00	-	6138,50	5830,78	307,71	-	-	-	-	-	3543,70	-	3543,70	3583,50	-	3583,50	-	-	-	-	-	121,05

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Заполнить сведения в таблице.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

3.58

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
11.05.2026 11:05:31,99
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1bafе7a8
27.04.26 15:12 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD