

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6057 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00	Тхв, гр.С= 3.58 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопотр-е Qобщ. Гкал
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.03.26	24,00	-	159,73	149,64	10,10	72,43	51,86	20,57	0,72	0,37	62,49	-	62,49	63,98	-	63,98	-	72,25	-	0,37	-	3,82
24.03.26	24,00	-	160,22	149,28	10,94	71,68	51,56	20,12	0,72	0,37	62,99	-	62,99	64,47	-	64,47	-	71,50	-	0,37	-	3,80
25.03.26	24,00	-	159,86	150,00	9,85	71,69	51,76	19,93	0,72	0,37	62,21	-	62,21	63,67	-	63,67	-	71,53	-	0,37	-	3,71
26.03.26	24,00	-	160,99	150,63	10,36	70,22	51,28	18,94	0,72	0,37	63,10	-	63,10	64,53	-	64,53	-	70,04	-	0,37	-	3,59
27.03.26	24,00	-	160,51	149,29	11,23	69,51	50,65	18,86	0,72	0,37	63,50	-	63,50	64,91	-	64,91	-	69,36	-	0,37	-	3,61
28.03.26	24,00	-	158,82	148,77	10,05	70,62	50,94	19,68	0,72	0,37	62,00	-	62,00	63,41	-	63,41	-	70,44	-	0,37	-	3,65
29.03.26	24,00	-	160,99	150,23	10,76	71,09	51,42	19,67	0,72	0,37	63,14	-	63,14	64,60	-	64,60	-	70,90	-	0,37	-	3,73
30.03.26	24,00	-	161,12	150,20	10,92	71,24	51,72	19,52	0,72	0,37	63,28	-	63,28	64,75	-	64,75	-	71,04	-	0,37	-	3,72
31.03.26	24,00	-	161,74	150,41	11,33	70,85	51,60	19,25	0,72	0,37	63,69	-	63,69	65,15	-	65,15	-	70,66	-	0,37	-	3,71
01.04.26	24,00	-	160,99	149,35	11,64	70,77	51,33	19,44	0,72	0,37	63,62	-	63,62	65,08	-	65,08	-	70,60	-	0,37	-	3,74
02.04.26	24,00	-	159,78	148,46	11,32	70,98	51,22	19,76	0,72	0,37	62,95	-	62,95	64,40	-	64,40	-	70,79	-	0,37	-	3,75
03.04.26	24,00	-	160,19	149,37	10,83	71,13	51,23	19,90	0,72	0,37	62,81	-	62,81	64,27	-	64,27	-	70,93	-	0,37	-	3,75
04.04.26	24,00	-	160,44	149,51	10,93	71,34	51,42	19,92	0,72	0,37	63,07	-	63,07	64,53	-	64,53	-	71,14	-	0,37	-	3,77
05.04.26	24,00	-	160,40	148,84	11,56	71,30	51,35	19,95	0,72	0,37	63,40	-	63,40	64,87	-	64,87	-	71,09	-	0,37	-	3,81
06.04.26	24,00	-	163,49	150,84	12,65	71,21	51,48	19,73	0,72	0,37	65,21	-	65,21	66,72	-	66,72	-	71,00	-	0,37	-	3,89
07.04.26	24,00	-	157,85	147,76	10,10	71,02	51,02	20,00	0,72	0,37	61,68	-	61,68	63,11	-	63,11	-	70,87	-	0,37	-	3,68
08.04.26	24,00	-	154,35	143,60	10,75	70,77	50,22	20,55	0,72	0,37	60,65	-	60,65	62,04	-	62,04	-	70,59	-	0,37	-	3,72
09.04.26	24,00	-	157,17	145,37	11,80	71,46	50,67	20,79	0,72	0,37	62,25	-	62,25	63,70	-	63,70	-	71,28	-	0,37	-	3,88
10.04.26	24,00	-	158,15	148,21	9,94	71,39	51,08	20,31	0,72	0,37	61,35	-	61,35	62,77	-	62,77	-	71,17	-	0,37	-	3,73
11.04.26	24,00	-	162,26	149,84	12,41	71,17	51,48	19,69	0,72	0,37	64,41	-	64,41	65,90	-	65,90	-	70,98	-	0,37	-	3,85
12.04.26	24,00	-	162,74	150,96	11,78	71,24	51,88	19,36	0,72	0,37	64,18	-	64,18	65,66	-	65,66	-	71,03	-	0,37	-	3,77
13.04.26	24,00	-	163,38	152,48	10,90	71,31	52,34	18,98	0,72	0,37	63,88	-	63,88	65,37	-	65,37	-	71,13	-	0,37	-	3,68
14.04.26	24,00	-	162,60	151,78	10,82	69,25	51,25	17,99	0,72	0,37	63,56	-	63,56	64,96	-	64,96	-	69,11	-	0,37	-	3,49
15.04.26	24,00	-	164,30	152,68	11,62	70,26	52,09	18,17	0,72	0,37	64,83	-	64,83	66,30	-	66,30	-	70,06	-	0,37	-	3,60
16.04.26	24,00	-	164,48	153,53	10,95	70,69	52,48	18,21	0,72	0,37	64,52	-	64,52	66,00	-	66,00	-	70,59	-	0,37	-	3,58
17.04.26	24,00	-	164,91	155,32	9,59	72,32	53,65	18,67	0,72	0,37	63,93	-	63,93	65,46	-	65,46	-	72,12	-	0,37	-	3,61
18.04.26	24,00	-	158,82	149,87	8,95	68,58	50,58	18,00	0,72	0,37	61,24	-	61,24	62,56	-	62,56	-	68,32	-	0,37	-	3,32
19.04.26	24,00	-	159,41	147,43	11,98	68,28	49,70	18,57	0,72	0,37	63,41	-	63,41	64,77	-	64,77	-	68,12	-	0,37	-	3,57
20.04.26	24,00	-	159,42	149,51	9,91	69,74	50,66	19,08	0,72	0,37	62,08	-	62,08	63,46	-	63,46	-	69,60	-	0,37	-	3,56
21.04.26	24,00	-	91,19	94,92	-3,74	70,34	50,70	19,64	0,72	0,37	41,65	-	41,65	42,51	-	42,51	-	66,17	-	0,37	-	1,61
22.04.26	24,00	-	113,17	109,66	3,52	69,64	50,34	19,30	0,72	0,37	45,36	-	45,36	46,34	-	46,34	-	68,10	-	0,37	-	2,37
Среднее	24,00	-	156,89	146,70	10,19	70,76	51,32	19,44	0,72	0,37	61,82	-	61,82	63,23	-	63,23	-	70,40	-	0,37	0,00	3,58
Итого	744,00	-	4863,48	4547,75	315,74	-	-	-	-	-	1916,44	-	1916,44	1960,27	-	1960,27	-	-	-	-	-	111,09

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26								
	22.04.26									

Заполнить сведения в таблице.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,13 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 109,96 Гкал  
 322,18 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 0ce75144-c0d7-4fd0-94f4-5f3f1baf67a8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	27.04.26 15:12 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.04.26 16:23 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD