

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.40, КОРП.1[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.1
 Номер прибора: 15336
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал | |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 23.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 88.475 | 62.4 | 0.7 | 51.607 | 45.6 | 0.7 | 16.8 | 36.868 | 2.58 | 2.58 | |
| 24.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 87.881 | 62.7 | 0.7 | 50.749 | 45.8 | 0.7 | 16.9 | 37.132 | 2.598 | 2.598 | |
| 25.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 92.402 | 62.9 | 0.7 | 58.953 | 47.2 | 0.7 | 15.7 | 33.449 | 2.341 | 2.341 | |
| 26.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 88.391 | 62.8 | 0.7 | 54.359 | 46.3 | 0.7 | 16.5 | 34.033 | 2.382 | 2.382 | |
| 27.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 85.217 | 62.7 | 0.7 | 52.12 | 46 | 0.7 | 16.7 | 33.096 | 2.316 | 2.316 | |
| 28.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 89.119 | 62.5 | 0.7 | 51.08 | 45.8 | 0.7 | 16.7 | 38.039 | 2.662 | 2.662 | |
| 29.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.18 | 62.7 | 0.7 | 50.17 | 45.4 | 0.7 | 17.3 | 36.01 | 2.52 | 2.52 | |
| 30.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 87.605 | 62.7 | 0.7 | 53.569 | 46.4 | 0.7 | 16.3 | 34.036 | 2.382 | 2.382 | |
| 31.03.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 88.784 | 63.5 | 0.7 | 55.641 | 46.9 | 0.7 | 16.6 | 33.142 | 2.319 | 2.319 | |
| 01.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 91.778 | 64 | 0.7 | 58.416 | 47.8 | 0.7 | 16.2 | 33.362 | 2.335 | 2.335 | |
| 02.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 91.709 | 63.5 | 0.7 | 59.52 | 47.6 | 0.7 | 15.9 | 32.19 | 2.253 | 2.253 | |
| 03.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 85.623 | 63 | 0.7 | 54.231 | 46.3 | 0.7 | 16.7 | 31.392 | 2.197 | 2.197 | |
| 04.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 83.027 | 62.5 | 0.7 | 47.127 | 44.8 | 0.7 | 17.7 | 35.9 | 2.512 | 2.512 | |
| 05.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 85.796 | 62.4 | 0.7 | 46.332 | 44.6 | 0.7 | 17.8 | 39.464 | 2.762 | 2.762 | |
| 06.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 84.228 | 62.6 | 0.7 | 47.711 | 44.7 | 0.7 | 17.9 | 36.517 | 2.555 | 2.555 | |
| 07.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 83.139 | 63 | 0.7 | 47.957 | 44.8 | 0.7 | 18.2 | 35.182 | 2.462 | 2.462 | |
| 08.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 83.727 | 63 | 0.7 | 48.025 | 44.3 | 0.7 | 18.7 | 35.702 | 2.498 | 2.498 | |
| 09.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 85.049 | 63.3 | 0.7 | 46.971 | 44.5 | 0.7 | 18.8 | 38.078 | 2.665 | 2.665 | |
| 10.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 81.196 | 63 | 0.7 | 49.418 | 44.6 | 0.7 | 18.4 | 31.778 | 2.224 | 2.224 | |
| 11.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.064 | 63.5 | 0.7 | 49.637 | 45.4 | 0.7 | 18.1 | 36.426 | 2.549 | 2.549 | |
| 12.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.267 | 64 | 0.7 | 50.167 | 45.9 | 0.7 | 18.1 | 36.101 | 2.526 | 2.526 | |
| 13.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.655 | 64 | 0.7 | 52.596 | 46.7 | 0.7 | 17.3 | 34.06 | 2.383 | 2.383 | |
| 14.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.966 | 63.1 | 0.7 | 54.981 | 46.6 | 0.7 | 16.5 | 31.985 | 2.238 | 2.238 | |
| 15.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 88.212 | 62.9 | 0.7 | 55.623 | 46.7 | 0.7 | 16.2 | 32.589 | 2.281 | 2.281 | |
| 16.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.535 | 63 | 0.7 | 56.307 | 46.7 | 0.7 | 16.3 | 30.227 | 2.115 | 2.115 | |
| 17.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 89.798 | 63.3 | 0.7 | 57.163 | 47.3 | 0.7 | 16 | 32.635 | 2.284 | 2.284 | |
| 18.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 83.014 | 62.1 | 0.7 | 51.881 | 45.3 | 0.7 | 16.8 | 31.133 | 2.179 | 2.179 | |
| 19.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 84.108 | 62.4 | 0.7 | 48.152 | 44.4 | 0.7 | 18 | 35.956 | 2.516 | 2.516 | |
| 20.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.728 | 62.1 | 0.7 | 50.581 | 45 | 0.7 | 17.1 | 36.147 | 2.53 | 2.53 | |
| 21.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 86.451 | 62.1 | 0.7 | 52.594 | 45.4 | 0.7 | 16.7 | 33.857 | 2.369 | 2.369 | |
| 22.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 85.777 | 62.9 | 0.7 | 54.832 | 46.2 | 0.7 | 16.7 | 30.945 | 2.165 | 2.165 | |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 86.642 | 62.9 | 0.7 | 52.209 | 45.9 | 0.7 | 17 | 34.433 | | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 2685.901 | | | 1618.47 | | | | 1067.431 | 74.698 | 74.698 | |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снятие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 2685.901 | | | 1618.47 | | | | 1067.431 | 74.698 | 74.698 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 3.60 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.04.24 11:40 Карапетян Ольга Владимировна
 Комментарии ответственного лица : предоставить часовые архивы

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

