

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 1696
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2026		24	138.651	55.4	0.9	137.157	43.8	0.4	11.6	1.494	1.674	47.344	69.9	0.5	40.19	59.7	0.4	10.2	7.154	0.877	2.551
24.03.2026		24	129.194	55.4	0.9	127.637	43.2	0.4	12.2	1.557	1.643	47.325	70	0.5	40.038	59.9	0.4	10.1	7.287	0.886	2.529
25.03.2026		24	90.892	54.1	0.9	89.918	39.7	0.4	14.4	0.974	1.348	48.648	70.2	0.5	41.414	60.3	0.4	9.9	7.234	0.885	2.233
26.03.2026		24	79.187	52.3	0.9	78.345	37.6	0.4	14.7	0.842	1.196	48.881	70.2	0.5	42.287	60.4	0.4	9.8	6.594	0.845	2.041
27.03.2026		24	131.063	52.4	0.9	130.185	42	0.4	10.4	0.878	1.4	49.877	70.1	0.5	42.825	60.5	0.4	9.6	7.052	0.872	2.272
28.03.2026		24	102.535	52.3	0.9	101.627	39.8	0.4	12.5	0.908	1.318	50.945	69.3	0.5	44.162	60.1	0.4	9.2	6.783	0.848	2.166
29.03.2026		24	100.298	50.4	0.9	99.26	38.6	0.4	11.8	1.038	1.224	50.15	69.5	0.5	42.665	60.1	0.4	9.4	7.485	0.889	2.113
30.03.2026		24	93.005	50.4	0.9	92.003	37.9	0.4	12.5	1.002	1.201	49.57	69.8	0.5	43.081	60.2	0.4	9.6	6.489	0.837	2.038
31.03.2026		24	79.13	50.7	0.9	78.235	36.9	0.4	13.8	0.895	1.125	49.594	70.9	0.5	43.442	61.1	0.4	9.8	6.152	0.828	1.953
01.04.2026		24	85.264	50.9	0.9	84.383	37.4	0.4	13.5	0.881	1.184	51.047	71.1	0.5	44.483	61.5	0.4	9.6	6.564	0.862	2.046
02.04.2026		24	134.94	50.5	0.9	133.924	40.6	0.4	9.9	1.016	1.377	49.056	70.6	0.5	42.909	60.7	0.4	9.9	6.147	0.825	2.202
03.04.2026		24	110.883	52.3	0.9	109.701	40	0.4	12.3	1.182	1.411	46.621	70	0.5	40.648	59.8	0.4	10.2	5.973	0.8	2.211
04.04.2026		24	83.167	55.3	0.9	82.088	38.8	0.4	16.5	1.079	1.414	46.271	69.3	0.5	39.159	59.1	0.4	10.2	7.112	0.86	2.274
05.04.2026		24	81.933	55.3	0.9	80.87	38.6	0.4	16.7	1.063	1.409	47.205	69.1	0.5	38.786	59.1	0.4	10	8.419	0.939	2.348
06.04.2026		24	85.356	55.3	0.9	84.207	38.7	0.4	16.6	1.149	1.461	46.494	69.7	0.5	39.41	59.5	0.4	10.2	7.084	0.865	2.326
07.04.2026		24	94.221	55.3	0.9	92.658	39.6	0.4	15.7	1.563	1.541	46.321	70.4	0.5	39.504	59.9	0.4	10.5	6.817	0.861	2.402
08.04.2026		24	114	57	0.9	112.194	41.5	0.4	15.5	1.806	1.842	45.4	70.3	0.5	37.348	59.2	0.4	11.1	8.052	0.945	2.787
09.04.2026		24	91.515	60.2	0.9	90.038	40.6	0.4	19.6	1.477	1.854	44.88	70.5	0.5	37.193	59.3	0.4	11.2	7.687	0.925	2.779
10.04.2026		24	119.907	60.3	0.9	118.112	44.1	0.4	16.2	1.795	2.022	45.632	70.2	0.5	38.267	59.5	0.4	10.7	7.365	0.895	2.917
11.04.2026		24	85.825	58.5	0.9	84.448	40.1	0.4	18.4	1.377	1.634	47.671	70.5	0.5	39.469	60.1	0.4	10.4	8.202	0.957	2.591
12.04.2026		24	86.913	55.3	0.9	85.431	39	0.4	16.3	1.482	1.474	49.497	71.2	0.5	41.507	61	0.4	10.2	7.99	0.956	2.43
13.04.2026		24	81.159	55.3	0.9	79.635	38.6	0.4	16.7	1.524	1.414	49.39	71.2	0.5	42.762	61.3	0.4	9.9	6.628	0.863	2.277
14.04.2026		24	81.804	52.6	0.9	80.344	37.7	0.4	14.9	1.46	1.274	49.574	70	0.5	43.144	60.4	0.4	9.6	6.43	0.832	2.106
15.04.2026		24	84.229	49.5	0.9	82.799	36.6	0.4	12.9	1.43	1.139	50.201	69.4	0.5	44.187	60.1	0.4	9.3	6.014	0.801	1.94
16.04.2026		24	82.078	49.5	0.9	80.68	36.7	0.4	12.8	1.398	1.102	52.095	69.9	0.5	44.555	60.7	0.4	9.2	7.54	0.904	2.006
17.04.2026		24	83.314	49.5	0.9	81.692	36.8	0.4	12.7	1.622	1.118	51.361	70.1	0.5	44.912	60.8	0.4	9.3	6.449	0.836	1.954
18.04.2026		24	95.223	49.5	0.9	93.559	37.3	0.4	12.2	1.664	1.224	50.092	68.6	0.5	42.032	59.2	0.4	9.4	8.06	0.916	2.14
19.04.2026		24	96.096	49.5	0.9	94.496	36.9	0.4	12.6	1.6	1.27	49.204	68.7	0.5	40.63	59	0.4	9.7	8.574	0.95	2.22
20.04.2026		24	93.476	49.5	0.9	91.971	36.5	0.4	13	1.505	1.27	48.005	68.4	0.5	40.569	58.6	0.4	9.8	7.436	0.874	2.144
21.04.2026		24	89.737	49.5	0.9	88.273	36.4	0.4	13.1	1.464	1.229	48.204	68.4	0.5	41.564	58.8	0.4	9.6	6.64	0.824	2.053
22.04.2026		24	91.889	49.5	0.9	90.439	37	0.4	12.5	1.45	1.202	50.856	69.8	0.5	43.392	60.3	0.4	9.5	7.464	0.899	2.101
Среднее			96.674	53.1	0.9	95.365	39.3	0.4	13.8	1.309	1.309	48.626	69.9	0.5	41.501	60	0.4	9.9	7.125		
Итого		744	2996.884			2956.309				40.575	42.993	1507.411			1286.534				220.877	27.156	70.149
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			2996.884			2956.309				40.575	42.993	1507.411			1286.534				220.877	27.156	70.149

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 3.60 V гвс (м3) = 220.88 W гвс (Гкал) = 26.38 W без гвс (Гкал) = 42.99
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.04.24 14:32
 Комментарий ответственного лица : Принят

Алахова Наталья Александровна

Отчет принят ✓
 ОПИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____ /

