

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44611
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2026		24										127.95	70.8	0.7	116.13	66.4	0.6	4.4	11.82	1.351	1.351
24.03.2026		24										126.49	71	0.7	114.46	66.3	0.6	4.7	12.03	1.38	1.38
25.03.2026		24										127.94	71.1	0.7	117.17	66.6	0.6	4.5	10.77	1.296	1.296
26.03.2026		24										130.16	71.1	0.7	118.98	66.7	0.6	4.4	11.18	1.315	1.315
27.03.2026		24										130.12	70.9	0.7	120.09	66.5	0.6	4.4	10.03	1.234	1.234
28.03.2026		24										129.29	70.3	0.7	116.87	65.9	0.6	4.4	12.42	1.377	1.377
29.03.2026		24										130.24	70.2	0.7	117.04	65.9	0.6	4.3	13.2	1.424	1.424
30.03.2026		24										133.4	70.7	0.7	120.79	66.5	0.6	4.2	12.61	1.402	1.402
31.03.2026		24										133.06	71.9	0.7	121.16	67.4	0.6	4.5	11.9	1.392	1.392
01.04.2026		24										126.14	71.9	0.7	114.39	68.3	0.6	3.6	11.75	1.25	1.25
02.04.2026		24										113.23	71.4	0.7	100.37	69.6	0.6	1.8	12.86	1.107	1.107
03.04.2026		24										109.15	70.8	0.7	96.3	68.8	0.6	2	12.85	1.112	1.112
04.04.2026		24										106.89	69.8	0.7	92.97	67.6	0.6	2.2	13.92	1.176	1.176
05.04.2026		24										107.33	69.8	0.7	92.86	67.3	0.6	2.5	14.47	1.239	1.239
06.04.2026		24										106.65	70.5	0.7	93.71	67.4	0.6	3.1	12.94	1.201	1.201
07.04.2026		24										105.29	71.2	0.7	93.66	66.7	0.6	4.5	11.63	1.251	1.251
08.04.2026		24										101.65	71.1	0.7	89.38	66.3	0.6	4.8	12.27	1.301	1.301
09.04.2026		24										100.17	71.3	0.7	88.39	66.1	0.6	5.2	11.78	1.304	1.304
10.04.2026		24										101	70.9	0.7	90.45	65.6	0.6	5.3	10.55	1.225	1.225
11.04.2026		24										106.4	71.5	0.7	93.95	66.4	0.6	5.1	12.45	1.366	1.366
12.04.2026		24										110.21	71.9	0.7	97.69	67	0.6	4.9	12.52	1.381	1.381
13.04.2026		24										108.95	71.8	0.7	98.71	66.9	0.6	4.9	10.24	1.221	1.221
14.04.2026		24										109.69	70.9	0.7	99.63	66.1	0.6	4.8	10.06	1.19	1.19
15.04.2026		24										111.61	70	0.7	101.4	65.5	0.6	4.5	10.21	1.181	1.181
16.04.2026		24										112.56	70.7	0.7	102.46	66.1	0.6	4.6	10.1	1.183	1.183
17.04.2026		24										112.66	70.8	0.7	102.45	66.2	0.6	4.6	10.21	1.197	1.197
18.04.2026		24										109.49	69.2	0.7	99.27	64.6	0.6	4.6	10.22	1.171	1.171
19.04.2026		24										111.16	69.3	0.7	99.45	64.8	0.6	4.5	11.71	1.26	1.26
20.04.2026		24										108.39	69.1	0.7	99.86	64.4	0.6	4.7	8.53	1.055	1.055
21.04.2026		24										110.25	69.3	0.7	100.89	64.7	0.6	4.6	9.36	1.11	1.11
22.04.2026		24										113.8	70.5	0.7	104.61	65.9	0.6	4.6	9.19	1.13	1.13
Среднее												115.204	70.7	0.7	103.727	66.5	0.6	4.2	11.477		
Итого		744										3571.32			3215.54				355.78	38.782	38.782
Досчёт																					
Снятие																					
Сумма												3571.32			3215.54				355.78	38.782	38.782

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 3.60 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.04.24 11:56
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

