

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.17, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 206921
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2026		24	160.27	55.7	0.9	159.58	37.8	0.6	17.9	0.69	2.904	104.53	66.5	0.8	80.13	51.8	0.6	14.7	24.4	2.752	5.656
24.03.2026		24	160.28	55.7	0.9	159.62	37.9	0.6	17.8	0.66	2.88	102.14	68.4	0.8	76.22	52.1	0.6	16.3	25.92	2.947	5.827
25.03.2026		24	160.51	54.2	0.9	159.89	37.4	0.6	16.8	0.62	2.731	102.52	70.8	0.8	77.21	54	0.6	16.8	25.31	3.03	5.761
26.03.2026		24	160.72	52.7	0.9	160.11	36.8	0.6	15.9	0.61	2.586	103.85	70.7	0.8	81.53	54.2	0.6	16.5	22.32	2.883	5.469
27.03.2026		24	160.59	52.7	0.9	159.98	37	0.6	15.7	0.61	2.552	101.84	70.6	0.8	78.84	54.2	0.6	16.4	23	2.878	5.43
28.03.2026		24	160.3	52.5	0.9	159.6	36.8	0.6	15.7	0.7	2.545	101.86	70	0.8	77.32	53.5	0.6	16.5	24.54	2.961	5.506
29.03.2026		24	160.24	49.7	0.9	159.52	35.6	0.6	14.1	0.72	2.3	104.87	70.1	0.8	77.34	54	0.6	16.1	27.53	3.143	5.443
30.03.2026		24	160.25	49.8	0.9	159.54	35.6	0.6	14.2	0.71	2.295	104.94	70.3	0.8	84.11	54.5	0.5	15.8	20.83	2.731	5.026
31.03.2026		24	160.6	50.6	0.9	159.84	36.1	0.6	14.5	0.76	2.371	106.45	71.1	0.8	85.23	55.1	0.5	16	21.22	2.866	5.237
01.04.2026		24	160.47	51.2	0.9	159.66	36.3	0.6	14.9	0.81	2.44	103.79	71.7	0.8	79.7	55	0.6	16.7	24.09	3.021	5.461
02.04.2026		24	159.55	50.7	0.9	158.88	35.8	0.6	14.9	0.67	2.408	104.09	71	0.9	82.3	54.7	0.6	16.3	21.79	2.869	5.277
03.04.2026		24	158.6	54	0.9	158.6	36.9	0.6	17.1	0	2.714	102.69	70.6	0.8	80.29	54.3	0.6	16.3	22.4	2.88	5.594
04.04.2026		24	159.32	55.7	0.9	159.32	37.7	0.6	18	0	2.869	100.71	69.9	0.8	78.55	53.7	0.6	16.2	22.16	2.797	5.666
05.04.2026		24	159.52	55.7	0.9	159.52	37.7	0.6	18	0	2.872	105.83	69.7	0.8	78.03	53.6	0.6	16.1	27.8	3.16	6.032
06.04.2026		24	159.7	55.7	0.9	159.7	37.6	0.6	18.1	0	2.897	100.78	70.3	0.8	77.67	53.5	0.6	16.8	23.11	2.88	5.777
07.04.2026		24	159.8	55.7	0.9	159.77	37.4	0.6	18.3	0.03	2.918	97.3	71.1	0.8	76.33	53.7	0.6	17.4	20.97	2.746	5.664
08.04.2026		24	159.83	57.9	0.9	159.67	37.7	0.6	20.2	0.16	3.246	102.39	70.9	0.8	73.45	53.4	0.6	17.5	28.94	3.287	6.533
09.04.2026		24	160	60.2	0.9	159.83	38.7	0.6	21.5	0.17	3.46	99.46	71.3	0.8	71.9	53.2	0.6	18.1	27.56	3.2	6.66
10.04.2026		24	160.14	60.1	0.9	160.08	38.9	0.6	21.2	0.06	3.394	99.41	70.8	0.8	75.47	53.5	0.6	17.3	23.94	2.954	6.348
11.04.2026		24	160.04	58.3	0.9	160.03	38.6	0.6	19.7	0.01	3.155	103.32	71.2	0.8	74.29	54	0.6	17.2	29.03	3.27	6.425
12.04.2026		24	157.66	55.6	0.9	157.66	37.6	0.6	18	0	2.837	102.61	71.7	0.8	74.57	54.4	0.6	17.3	28.04	3.244	6.081
13.04.2026		24	160	55.2	0.9	160	37.9	0.6	17.3	0	2.776	100.3	71.7	0.8	77.37	54.8	0.6	16.9	22.93	2.89	5.666
14.04.2026		24	160.04	52	0.9	160.04	36.6	0.6	15.4	0	2.458	101.81	70.5	0.8	79.36	54.3	0.6	16.2	22.45	2.838	5.296
15.04.2026		24	159.45	49.7	0.9	159.45	35.5	0.6	14.2	0	2.266	104.06	69.9	0.8	84.21	54.4	0.6	15.5	19.85	2.671	4.937
16.04.2026		24	159.52	49.7	0.9	159.45	35.8	0.6	13.9	0.07	2.23	103.63	70.3	0.8	83.12	54.4	0.6	15.9	20.51	2.751	4.981
17.04.2026		24	159.74	49.2	0.9	159.4	35.6	0.6	13.6	0.34	2.182	102.92	70.5	0.8	83.78	54.7	0.6	15.8	19.14	2.664	4.846
18.04.2026		24	159.52	48.7	0.9	158.99	34.9	0.6	13.8	0.53	2.221	105.83	69.1	0.8	84.1	53.7	0.6	15.4	21.73	2.76	4.981
19.04.2026		24	159.36	49.1	0.9	158.95	34.6	0.6	14.5	0.41	2.325	108.56	69.3	0.8	83.03	53.4	0.6	15.9	25.53	3.03	5.355
20.04.2026		24	159.33	49.7	0.9	159.05	34.7	0.6	15	0.28	2.398	105.89	69	0.8	83.28	53.2	0.6	15.8	22.61	2.804	5.202
21.04.2026		24	159.68	49.5	0.9	159.36	35	0.6	14.5	0.32	2.323	105.49	69.1	0.8	83.69	53.4	0.6	15.7	21.8	2.775	5.098
22.04.2026		24	159.57	49.2	0.9	159.18	35.1	0.6	14.1	0.39	2.275	106.31	70.3	0.8	82.58	54.4	0.6	15.9	23.73	2.946	5.221
Среднее			159.826	53.1	0.9	159.493	36.7	0.6	16.4	0.333		103.232	70.3	0.8	79.516	53.9	0.6	16.3	23.715		
Итого		744	4954.6			4944.27				10.33	81.828	3200.18			2465				735.18	90.628	172.456
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			4954.6			4944.27				10.33	81.828	3200.18			2465				735.18	90.628	172.456

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 3.60 V гвс (м3) = 735.18 W гвс (Гкал) = 88.03 W без гвс (Гкал) = 81.83
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.04.24 12:00
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

✓

 /Подпись_____

