

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.21[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04  
 Номер прибора: 207269  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2026		24	154.29	55.6	0.8	152.62	39.6	0.5	16	1.67	2.536	69.12	65.8	0.8	38.78	49.7	0.6	16.1	30.34	2.554	5.09
24.03.2026		24	154.33	55.6	0.8	152.59	39.7	0.5	15.9	1.74	2.518	67.02	67.2	0.8	37.98	49	0.6	18.2	29.04	2.571	5.089
25.03.2026		24	154.52	54.1	0.8	152.78	39.1	0.5	15	1.74	2.396	62.04	69.9	0.8	34.27	49.3	0.6	20.6	27.77	2.573	4.969
26.03.2026		24	154.71	52.6	0.8	153.01	38.5	0.5	14.1	1.7	2.254	63.66	69.9	0.8	34.06	49.6	0.6	20.3	29.6	2.688	4.942
27.03.2026		24	154.58	52.6	0.8	152.81	38.5	0.5	14.1	1.77	2.247	61.61	69.8	0.8	36.77	49.6	0.6	20.2	24.84	2.403	4.65
28.03.2026		24	154.32	52.5	0.8	152.52	38.4	0.5	14.1	1.8	2.251	64.48	69.2	0.8	35.29	49.5	0.6	19.7	29.19	2.639	4.89
29.03.2026		24	154.34	49.7	0.8	152.57	37.1	0.5	12.6	1.77	2.016	66.61	69.3	0.8	33.49	49.8	0.6	19.5	33.12	2.872	4.888
30.03.2026		24	154.32	49.7	0.8	152.54	37.1	0.5	12.6	1.78	2.011	64.88	69.4	0.8	35.26	49.8	0.6	19.6	29.62	2.676	4.687
31.03.2026		24	154.49	50.5	0.8	152.76	37.5	0.5	13	1.73	2.082	61.4	70.2	0.8	33.46	49.6	0.5	20.6	27.94	2.578	4.66
01.04.2026		24	154.23	51.1	0.8	152.6	37.8	0.5	13.3	1.63	2.128	62.57	70.8	0.8	33.33	49.7	0.6	21.1	29.24	2.693	4.821
02.04.2026		24	153.56	50.6	0.8	152.32	37.3	0.5	13.3	1.24	2.104	64.18	70.2	0.8	36.47	50	0.6	20.2	27.71	2.607	4.711
03.04.2026		24	152.83	53.8	0.8	151.87	38.6	0.5	15.2	0.96	2.368	62.94	69.7	0.8	35.13	49.5	0.6	20.2	27.81	2.577	4.945
04.04.2026		24	153.54	55.5	0.8	152.1	39.6	0.5	15.9	1.44	2.516	63.4	69	0.8	34.04	49.3	0.6	19.7	29.36	2.62	5.136
05.04.2026		24	153.67	55.5	0.8	152.09	39.6	0.5	15.9	1.58	2.525	68.99	69	0.8	33.84	49.9	0.6	19.1	35.15	2.989	5.514
06.04.2026		24	153.94	55.6	0.8	152.18	39.5	0.5	16.1	1.76	2.545	63.99	69.5	0.8	36.31	49.4	0.6	20.1	27.68	2.577	5.122
07.04.2026		24	153.98	55.6	0.8	152.12	39.5	0.6	16.1	1.86	2.549	63.15	70.2	0.8	34.99	49.3	0.6	20.9	28.16	2.625	5.174
08.04.2026		24	153.77	57.8	0.8	151.87	40.2	0.5	17.6	1.9	2.784	64.11	70.1	0.8	35.49	49.4	0.6	20.7	28.62	2.664	5.448
09.04.2026		24	153.88	60.2	0.8	151.91	41.4	0.6	18.8	1.97	2.975	63.94	70.4	0.8	33.51	49.2	0.6	21.2	30.43	2.778	5.753
10.04.2026		24	154.11	60	0.8	152.13	41.5	0.6	18.5	1.98	2.938	62.31	70	0.8	36.27	49.4	0.6	20.6	26.04	2.494	5.432
11.04.2026		24	154.17	58.2	0.8	152.26	41	0.5	17.2	1.91	2.736	63.88	70.3	0.8	34.06	49.6	0.6	20.7	29.82	2.719	5.455
12.04.2026		24	151.84	55.5	0.8	150.12	39.7	0.5	15.8	1.72	2.465	63.6	70.9	0.8	32.26	49.7	0.6	21.2	31.34	2.821	5.286
13.04.2026		24	153.98	55.1	0.8	152.39	39.8	0.5	15.3	1.59	2.419	61.38	70.9	0.8	34.28	49.8	0.6	21.1	27.1	2.567	4.986
14.04.2026		24	153.98	51.9	0.8	152.52	38.5	0.5	13.4	1.46	2.134	61.24	69.7	0.8	35.22	49.4	0.6	20.3	26.02	2.454	4.588
15.04.2026		24	153.46	49.7	0.8	152.14	37.3	0.5	12.4	1.32	1.953	62.96	69.1	0.8	36.41	49.8	0.6	19.3	26.55	2.472	4.425
16.04.2026		24	153.35	49.7	0.8	151.87	37.5	0.5	12.2	1.48	1.93	61.96	69.5	0.8	35.74	49.9	0.6	19.6	26.22	2.453	4.383
17.04.2026		24	153.51	49.1	0.8	151.81	37.2	0.6	11.9	1.7	1.895	59.11	69.7	0.8	35.15	49.6	0.6	20.1	23.96	2.309	4.204
18.04.2026		24	153.29	48.7	0.8	151.52	36.5	0.6	12.2	1.77	1.93	65.14	68.3	0.8	36.56	49.6	0.6	18.7	28.58	2.563	4.493
19.04.2026		24	153.32	49	0.8	151.44	36.4	0.5	12.6	1.88	2.012	68.61	68.6	0.8	36.26	49.9	0.6	18.7	32.35	2.821	4.833
20.04.2026		24	153.54	49.6	0.8	151.47	36.7	0.5	12.9	2.07	2.073	65.59	68.2	0.8	38.92	49.6	0.6	18.6	26.67	2.472	4.545
21.04.2026		24	153.9	49.4	0.8	151.78	36.8	0.6	12.6	2.12	2.018	65.07	68.2	0.8	36.81	49.4	0.6	18.8	28.26	2.547	4.565
22.04.2026		24	153.81	49.2	0.8	151.65	36.8	0.5	12.4	2.16	1.982	62.38	69.4	0.8	35.21	49.7	0.6	19.7	27.17	2.511	4.493
Среднее			153.857	53	0.8	152.141	38.5	0.5	14.5	1.716		63.914	69.4	0.8	35.343	49.6	0.6	19.8	28.571		
Итого		744	4769.56			4716.36				53.2	71.29	1981.32			1095.62				885.7	80.887	152.177
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			4769.56			4716.36				53.2	71.29	1981.32			1095.62				885.7	80.887	152.177

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 3.60 V гвс (м3) = 885.70 W гвс (Гкал) = 77.76 W без гвс (Гкал) = 71.29  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.04.24 12:01  
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

