

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33781		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.04.26	24,00	-	395,50	384,69	10,81	69,83	65,77	4,06	0,59	0,39	9,07	-	9,07	9,28	-	9,28	-	69,99	-	0,49	-	2,33
24.04.26	24,00	-	398,72	387,86	10,85	72,18	67,96	4,22	0,59	0,39	9,14	-	9,14	9,35	-	9,35	-	71,91	-	0,49	-	2,44
25.04.26	24,00	-	399,03	387,72	11,31	70,97	66,87	4,10	0,59	0,39	9,61	-	9,61	9,83	-	9,83	-	70,62	-	0,49	-	2,41
26.04.26	24,00	-	395,46	382,19	13,28	71,81	67,58	4,23	0,59	0,39	11,53	-	11,53	11,80	-	11,80	-	71,49	-	0,49	-	2,59
27.04.26	24,00	-	396,99	385,48	11,51	72,03	67,79	4,25	0,59	0,39	9,66	-	9,66	9,89	-	9,89	-	71,72	-	0,49	-	2,48
28.04.26	24,00	-	396,11	385,62	10,50	72,05	67,79	4,25	0,59	0,39	8,59	-	8,59	8,79	-	8,79	-	71,81	-	0,49	-	2,41
29.04.26	24,00	-	397,24	386,59	10,65	71,63	67,44	4,19	0,59	0,39	8,82	-	8,82	9,03	-	9,03	-	71,41	-	0,49	-	2,40
30.04.26	24,00	-	396,03	387,05	8,97	70,66	66,57	4,09	0,59	0,39	7,37	-	7,37	7,54	-	7,54	-	70,34	-	0,49	-	2,23
01.05.26	24,00	-	394,62	384,70	9,92	70,34	66,35	3,99	0,59	0,39	8,44	-	8,44	8,63	-	8,63	-	70,60	-	0,49	-	2,25
02.05.26	24,00	-	395,13	386,36	8,77	70,17	66,34	3,83	0,59	0,39	7,24	-	7,24	7,40	-	7,40	-	70,44	-	0,49	-	2,11
03.05.26	24,00	-	397,33	387,95	9,38	72,07	68,15	3,93	0,59	0,39	7,86	-	7,86	8,05	-	8,05	-	71,92	-	0,49	-	2,22
04.05.26	24,00	-	396,27	386,86	9,41	70,82	67,01	3,81	0,59	0,39	8,06	-	8,06	8,24	-	8,24	-	70,75	-	0,49	-	2,16
05.05.26	24,00	-	397,43	387,55	9,88	71,06	67,18	3,88	0,59	0,39	8,20	-	8,20	8,39	-	8,39	-	70,93	-	0,49	-	2,22
06.05.26	24,00	-	399,69	388,59	11,10	71,15	67,17	3,98	0,59	0,39	8,97	-	8,97	9,17	-	9,17	-	71,18	-	0,49	-	2,35
07.05.26	24,00	-	400,61	390,13	10,47	71,54	67,58	3,96	0,59	0,39	7,77	-	7,77	7,95	-	7,95	-	71,13	-	0,49	-	2,31
08.05.26	24,00	-	398,69	388,83	9,86	70,91	66,96	3,95	0,59	0,39	7,32	-	7,32	7,49	-	7,49	-	70,66	-	0,49	-	2,25
09.05.26	24,00	-	399,53	389,46	10,08	70,90	66,91	3,99	0,59	0,39	8,33	-	8,33	8,52	-	8,52	-	71,01	-	0,49	-	2,29
10.05.26	24,00	-	399,01	390,11	8,90	70,92	66,96	3,97	0,59	0,39	7,18	-	7,18	7,35	-	7,35	-	71,35	-	0,49	-	2,20
11.05.26	24,00	-	400,88	391,56	9,32	71,56	67,59	3,97	0,59	0,39	7,39	-	7,39	7,57	-	7,57	-	71,67	-	0,49	-	2,24
12.05.26	24,00	-	400,87	391,61	9,26	71,59	67,72	3,87	0,59	0,39	7,38	-	7,38	7,55	-	7,55	-	71,41	-	0,49	-	2,20
13.05.26	24,00	-	381,49	371,74	9,74	71,04	68,45	2,60	0,59	0,39	8,04	-	8,04	8,23	-	8,23	-	71,34	-	0,49	-	1,67
14.05.26	24,00	-	345,68	336,49	9,18	70,68	70,56	0,12	0,59	0,39	7,76	-	7,76	7,94	-	7,94	-	70,76	-	0,49	-	0,55
15.05.26	24,00	-	336,18	325,79	10,40	71,28	71,15	0,13	0,59	0,39	8,96	-	8,96	9,17	-	9,17	-	71,35	-	0,49	-	0,64
16.05.26	24,00	-	341,01	330,72	10,29	71,61	71,49	0,12	0,59	0,39	8,87	-	8,87	9,08	-	9,08	-	71,37	-	0,49	-	0,63
17.05.26	24,00	-	335,71	325,11	10,60	70,88	70,76	0,13	0,59	0,39	9,33	-	9,33	9,55	-	9,55	-	71,09	-	0,49	-	0,66
18.05.26	24,00	-	338,07	328,62	9,45	71,14	71,03	0,11	0,59	0,39	8,15	-	8,15	8,33	-	8,33	-	70,86	-	0,49	-	0,58
19.05.26	24,00	-	340,73	331,43	9,30	70,87	70,76	0,11	0,59	0,39	7,94	-	7,94	8,13	-	8,13	-	70,65	-	0,49	-	0,56
20.05.26	24,00	-	309,63	301,39	8,25	71,01	70,88	0,13	0,59	0,39	7,18	-	7,18	7,34	-	7,34	-	70,69	-	0,49	-	0,51
21.05.26	24,00	-	327,32	318,16	9,15	72,37	72,24	0,13	0,59	0,39	7,92	-	7,92	8,11	-	8,11	-	72,23	-	0,49	-	0,57
22.05.26	24,00	-	328,86	320,48	8,38	72,42	72,29	0,13	0,59	0,39	7,13	-	7,13	7,30	-	7,30	-	72,33	-	0,49	-	0,52
Среднее	24,00	-	377,99	368,03	9,97	71,25	68,44	2,81	0,59	0,39	8,31	-	8,31	8,50	-	8,50	-	71,17	-	0,49	0,00	1,77
Итого	720,00	-	11339,84	11040,84	299,00	-	-	-	-	-	249,21	-	249,21	255,00	-	255,00	-	-	-	-	-	52,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26							-	-	-
	22.05.26							-	-	-

Заполнить сведения в таблице

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
м3

8,18

50,53
255,00

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8ea6a69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
26.05.26 15:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.05.26 17:56 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD