

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207152		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 21.02.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления: №	№		
Обратн.тр.(M2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления: №	№		
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления: №	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.ср.ср=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3			P4
23.04.26	24,00	-	151,59	140,23	11,36	69,31	46,87	22,44	0,69	0,49	60,03	-	60,03	61,34	-	61,34	-	69,30	°C	-	-	-	3,93
24.04.26	24,00	-	156,89	144,59	12,30	71,58	48,58	23,00	0,69	0,49	62,37	-	62,37	63,84	-	63,84	-	71,52	-	-	-	-	4,21
25.04.26	24,00	-	156,16	143,52	12,64	70,38	47,97	22,41	0,69	0,49	62,29	-	62,29	63,68	-	63,68	-	70,32	-	-	-	-	4,11
26.04.26	24,00	-	150,73	139,18	11,55	71,20	47,69	23,51	0,69	0,49	59,71	-	59,71	61,08	-	61,08	-	71,13	-	-	-	-	4,10
27.04.26	24,00	-	153,46	141,58	11,88	71,41	47,58	23,83	0,69	0,49	60,83	-	60,83	62,27	-	62,27	-	71,35	-	-	-	-	4,23
28.04.26	24,00	-	152,48	141,71	10,77	71,41	47,63	23,78	0,69	0,49	59,81	-	59,81	61,22	-	61,22	-	71,34	-	-	-	-	4,14
29.04.26	24,00	-	155,04	143,80	11,24	70,99	47,63	23,36	0,69	0,49	61,06	-	61,06	62,45	-	62,45	-	70,93	-	-	-	-	4,16
30.04.26	24,00	-	155,06	143,26	11,80	70,00	47,22	22,78	0,69	0,49	61,47	-	61,47	62,85	-	62,85	-	69,92	-	-	-	-	4,09
01.05.26	24,00	-	155,60	145,02	10,58	69,81	47,99	21,82	0,69	0,49	61,14	-	61,14	62,51	-	62,51	-	69,79	-	-	-	-	3,91
02.05.26	24,00	-	157,46	147,89	9,57	69,67	48,96	20,71	0,69	0,49	61,26	-	61,26	62,63	-	62,63	-	69,66	-	-	-	-	3,74
03.05.26	24,00	-	159,13	149,47	9,66	71,50	50,40	21,10	0,69	0,49	62,00	-	62,00	63,42	-	63,42	-	71,45	-	-	-	-	3,85
04.05.26	24,00	-	159,68	149,34	10,34	70,27	49,94	20,33	0,69	0,49	62,51	-	62,51	63,91	-	63,91	-	70,23	-	-	-	-	3,77
05.05.26	24,00	-	160,46	150,12	10,34	70,55	49,66	20,89	0,69	0,49	62,90	-	62,90	64,32	-	64,32	-	70,51	-	-	-	-	3,87
06.05.26	24,00	-	125,33	118,94	6,39	69,97	48,27	21,70	0,69	0,49	50,75	-	50,75	51,85	-	51,85	-	69,41	-	-	-	-	3,03
07.05.26	24,00	-	168,47	158,28	10,19	70,97	49,96	21,01	0,69	0,49	66,52	-	66,52	68,09	-	68,09	-	70,93	-	-	-	-	4,05
08.05.26	24,00	-	165,89	155,07	10,82	70,36	49,44	20,92	0,69	0,49	66,16	-	66,16	67,68	-	67,68	-	70,33	-	-	-	-	4,01
09.05.26	24,00	-	164,23	155,25	8,98	70,35	49,56	20,79	0,69	0,49	64,67	-	64,67	66,15	-	66,15	-	70,30	-	-	-	-	3,86
10.05.26	24,00	-	166,20	156,21	9,99	70,40	49,80	20,60	0,69	0,49	65,77	-	65,77	67,28	-	67,28	-	70,38	-	-	-	-	3,93
11.05.26	24,00	-	169,07	157,59	11,48	71,01	50,53	20,48	0,69	0,49	67,59	-	67,59	69,16	-	69,16	-	70,98	-	-	-	-	4,05
12.05.26	24,00	-	173,53	163,44	10,09	71,01	56,47	14,54	0,69	0,49	68,53	-	68,53	70,12	-	70,12	-	70,98	-	-	-	-	3,11
13.05.26	24,00	-	173,64	164,00	9,64	70,44	65,78	4,66	0,69	0,49	68,52	-	68,52	70,05	-	70,05	-	70,41	-	-	-	-	1,45
14.05.26	24,00	-	159,33	149,40	9,93	70,00	64,96	5,04	0,69	0,49	63,26	-	63,26	64,69	-	64,69	-	69,97	-	-	-	-	1,46
15.05.26	24,00	-	154,66	145,06	9,60	70,56	65,15	5,41	0,69	0,49	61,04	-	61,04	62,42	-	62,42	-	70,53	-	-	-	-	1,47
16.05.26	24,00	-	156,02	146,93	9,09	70,93	65,52	5,41	0,69	0,49	61,20	-	61,20	62,64	-	62,64	-	70,87	-	-	-	-	1,45
17.05.26	24,00	-	154,46	143,79	10,67	70,20	64,87	5,33	0,69	0,49	61,53	-	61,53	62,89	-	62,89	-	70,18	-	-	-	-	1,52
18.05.26	24,00	-	155,33	145,98	9,35	70,48	65,22	5,26	0,69	0,49	61,05	-	61,05	62,45	-	62,45	-	70,44	-	-	-	-	1,43
19.05.26	24,00	-	157,60	146,65	10,95	70,21	65,14	5,07	0,69	0,49	62,74	-	62,74	64,20	-	64,20	-	70,17	-	-	-	-	1,52
20.05.26	24,00	-	126,99	118,05	8,94	70,34	64,29	6,05	0,69	0,49	50,26	-	50,26	51,40	-	51,40	-	70,29	-	-	-	-	1,35
21.05.26	24,00	-	143,05	133,79	9,26	71,71	65,90	5,81	0,69	0,49	56,45	-	56,45	57,76	-	57,76	-	71,66	-	-	-	-	1,45
22.05.26	24,00	-	143,78	134,77	9,01	71,74	65,97	5,77	0,69	0,49	56,56	-	56,56	57,89	-	57,89	-	71,67	-	-	-	-	1,43
Среднее	24,00	-	156,04	145,76	10,28	70,63	54,50	16,13	0,69	0,49	61,67	-	61,67	63,07	-	63,07	-	70,57	-	-	-	0,00	3,09
Итого	720,00	-	4681,32	4372,91	308,41	-	-	-	-	-	1849,98	-	1849,98	1892,24	-	1892,24	-	-	-	-	-	-	92,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	30563,030	28254,480	11949,990		12280,910		-	933,805
	22.05.26	35244,350	32627,390	13799,970		14173,150		-	1064,392	5552,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 2,52 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90,12 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 314,70 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2eafa69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD