

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205749 Подающ.тр.(М1): № 515648 Обратн.тр.(М2): № 515498 Тр. ГВС(М3): № 507273 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 32 В1 Расходомер: Расходомер:	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmax= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025 0:00:00 КТСП-Н № 47797Г КТСП-Н № 47797Х № № №	Тхв, гр.С= 8.18 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	т	т	т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	136,08	124,97	11,11	68,95	48,58	20,37	0,69	0,49	92,49	-	92,49	94,52	-	94,52	-	68,95	-	-	-	3,31
24.04.26	24,00	-	139,34	128,80	10,54	71,22	50,31	20,91	0,69	0,49	94,49	-	94,49	96,68	-	96,68	-	71,20	-	-	-	3,45
25.04.26	24,00	-	139,01	127,08	11,93	70,03	49,42	20,61	0,69	0,49	94,71	-	94,71	96,83	-	96,83	-	70,02	-	-	-	3,46
26.04.26	24,00	-	134,62	123,13	11,49	70,84	49,40	21,44	0,69	0,49	91,60	-	91,60	93,75	-	93,75	-	70,81	-	-	-	3,45
27.04.26	24,00	-	135,90	125,97	9,93	71,04	49,48	21,56	0,69	0,49	92,06	-	92,06	94,18	-	94,18	-	71,01	-	-	-	3,42
28.04.26	24,00	-	134,83	123,61	11,22	71,10	49,28	21,82	0,69	0,49	91,73	-	91,73	93,86	-	93,86	-	71,07	-	-	-	3,50
29.04.26	24,00	-	135,21	124,25	10,96	70,73	49,19	21,54	0,69	0,49	91,91	-	91,91	94,03	-	94,03	-	70,70	-	-	-	3,45
30.04.26	24,00	-	134,09	123,60	10,49	69,75	48,80	20,95	0,69	0,49	91,05	-	91,05	93,08	-	93,08	-	69,72	-	-	-	3,32
01.05.26	24,00	-	135,90	125,04	10,86	69,54	49,13	20,41	0,69	0,49	92,31	-	92,31	94,39	-	94,39	-	69,54	-	-	-	3,31
02.05.26	24,00	-	138,13	127,37	10,76	69,40	49,88	19,52	0,69	0,49	93,76	-	93,76	95,84	-	95,84	-	69,40	-	-	-	3,23
03.05.26	24,00	-	139,90	128,70	11,20	71,22	51,35	19,87	0,69	0,49	95,08	-	95,08	97,29	-	97,29	-	71,20	-	-	-	3,36
04.05.26	24,00	-	139,69	129,03	10,66	69,99	51,05	18,94	0,69	0,49	94,74	-	94,74	96,86	-	96,86	-	69,99	-	-	-	3,19
05.05.26	24,00	-	140,26	129,83	10,43	70,24	51,16	19,08	0,69	0,49	95,12	-	95,12	97,23	-	97,23	-	70,23	-	-	-	3,21
06.05.26	24,00	-	140,34	130,14	10,20	70,33	50,60	19,73	0,69	0,49	95,08	-	95,08	97,22	-	97,22	-	70,31	-	-	-	3,29
07.05.26	24,00	-	90,59	83,82	6,77	69,55	49,21	20,34	0,69	0,49	61,45	-	61,45	62,83	-	62,83	-	69,47	-	-	-	2,18
08.05.26	24,00	-	139,67	129,15	10,52	70,09	50,31	19,78	0,69	0,49	94,64	-	94,64	96,77	-	96,77	-	70,08	-	-	-	3,30
09.05.26	24,00	-	139,84	129,94	9,90	70,07	50,59	19,48	0,69	0,49	94,62	-	94,62	96,72	-	96,72	-	70,06	-	-	-	3,23
10.05.26	24,00	-	141,04	130,56	10,48	70,13	50,86	19,27	0,69	0,49	95,63	-	95,63	97,76	-	97,76	-	70,13	-	-	-	3,26
11.05.26	24,00	-	141,34	131,54	9,80	70,76	51,50	19,26	0,69	0,49	95,59	-	95,59	97,79	-	97,79	-	70,75	-	-	-	3,23
12.05.26	24,00	-	145,06	135,21	9,85	70,79	52,02	18,77	0,69	0,49	98,11	-	98,11	100,35	-	100,35	-	70,78	-	-	-	3,24
13.05.26	24,00	-	144,62	135,07	9,55	70,22	59,43	10,79	0,69	0,49	97,74	-	97,74	99,96	-	99,96	-	70,23	-	-	-	2,14
14.05.26	24,00	-	134,69	124,66	10,03	69,69	64,28	5,41	0,69	0,49	91,41	-	91,41	93,44	-	93,44	-	69,68	-	-	-	1,38
15.05.26	24,00	-	130,52	120,98	9,54	70,21	64,44	5,77	0,69	0,49	88,51	-	88,51	90,50	-	90,50	-	70,20	-	-	-	1,38
16.05.26	24,00	-	132,29	122,60	9,69	70,58	64,82	5,76	0,69	0,49	89,76	-	89,76	91,78	-	91,78	-	70,56	-	-	-	1,40
17.05.26	24,00	-	130,51	119,94	10,57	69,87	64,10	5,77	0,69	0,49	88,80	-	88,80	90,79	-	90,79	-	69,87	-	-	-	1,43
18.05.26	24,00	-	131,29	121,71	9,58	70,15	64,45	5,70	0,69	0,49	89,02	-	89,02	91,02	-	91,02	-	70,13	-	-	-	1,37
19.05.26	24,00	-	132,64	122,50	10,14	69,88	64,40	5,48	0,69	0,49	90,07	-	90,07	92,08	-	92,08	-	69,87	-	-	-	1,39
20.05.26	24,00	-	107,76	98,60	9,16	69,94	63,39	6,55	0,69	0,49	73,42	-	73,42	75,05	-	75,05	-	69,91	-	-	-	1,29
21.05.26	24,00	-	121,34	112,02	9,32	71,30	65,11	6,19	0,69	0,49	82,39	-	82,39	84,31	-	84,31	-	71,28	-	-	-	1,36
22.05.26	24,00	-	111,72	104,80	6,92	71,46	65,28	6,18	0,69	0,49	75,40	-	75,40	77,19	-	77,19	-	71,42	-	-	-	1,15
Среднее	24,00	-	133,27	123,15	10,12	70,30	54,73	15,58	0,69	0,49	90,42	-	90,42	92,47	-	92,47	-	70,29	-	-	0,00	2,66
Итого	720,00	-	3998,22	3694,62	303,60	-	-	-	-	-	2712,69	-	2712,69	2774,10	-	2774,10	-	-	-	-	-	79,67

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	24647,140	22296,830	16771,120		17232,360		-	1305,668
	22.05.26	28645,360	25991,450	19483,810		20006,460		-	1496,398	5408,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °С 2,48 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 77,18 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 309,80 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD