

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207735		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 519379	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления: №	№		
Обратн.тр.(М2): № 515627	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления: №	№		
Тр. ГВС(М3): № 517016	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления: №	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №	№		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.ср.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.04.26	24,00	-	131,17	118,70	12,47	69,01	45,96	23,05	0,69	0,49	72,74	-	72,74	74,33	-	74,33	-	68,96	-	-	-	3,60
24.04.26	24,00	-	131,63	121,04	10,59	71,24	47,47	23,77	0,69	0,49	72,15	-	72,15	73,78	-	73,78	-	71,14	-	-	-	3,63
25.04.26	24,00	-	130,88	120,52	10,36	70,03	46,75	23,28	0,69	0,49	71,54	-	71,54	73,15	-	73,15	-	69,95	-	-	-	3,53
26.04.26	24,00	-	131,31	118,10	13,21	70,79	46,81	23,98	0,69	0,49	73,35	-	73,35	75,01	-	75,01	-	70,68	-	-	-	3,77
27.04.26	24,00	-	133,31	121,85	11,46	71,03	47,15	23,88	0,69	0,49	74,06	-	74,06	75,77	-	75,77	-	70,94	-	-	-	3,73
28.04.26	24,00	-	133,78	121,84	11,94	71,05	47,04	24,01	0,69	0,49	74,86	-	74,86	76,59	-	76,59	-	70,96	-	-	-	3,78
29.04.26	24,00	-	132,96	121,67	11,29	70,67	46,76	23,91	0,69	0,49	73,97	-	73,97	75,67	-	75,67	-	70,58	-	-	-	3,71
30.04.26	24,00	-	132,89	121,68	11,21	69,63	46,48	23,15	0,69	0,49	74,08	-	74,08	75,72	-	75,72	-	69,52	-	-	-	3,60
01.05.26	24,00	-	131,74	122,83	8,91	69,49	47,18	22,31	0,69	0,49	72,63	-	72,63	74,23	-	74,23	-	69,42	-	-	-	3,36
02.05.26	24,00	-	133,22	124,78	8,44	69,39	48,18	21,21	0,69	0,49	73,36	-	73,36	74,99	-	74,99	-	69,34	-	-	-	3,23
03.05.26	24,00	-	135,10	126,13	8,97	71,13	49,52	21,61	0,69	0,49	74,64	-	74,64	76,40	-	76,40	-	71,05	-	-	-	3,37
04.05.26	24,00	-	135,33	125,73	9,60	69,91	48,89	21,02	0,69	0,49	75,31	-	75,31	76,98	-	76,98	-	69,85	-	-	-	3,32
05.05.26	24,00	-	136,06	126,38	9,68	70,17	48,64	21,53	0,69	0,49	75,61	-	75,61	77,30	-	77,30	-	70,10	-	-	-	3,40
06.05.26	24,00	-	136,44	126,53	9,91	70,26	48,06	22,20	0,69	0,49	75,79	-	75,79	77,50	-	77,50	-	70,20	-	-	-	3,51
07.05.26	24,00	-	136,91	127,56	9,35	70,63	48,34	22,29	0,69	0,49	75,66	-	75,66	77,38	-	77,38	-	70,54	-	-	-	3,51
08.05.26	24,00	-	136,90	126,09	10,81	70,02	48,03	21,99	0,69	0,49	75,94	-	75,94	77,66	-	77,66	-	69,95	-	-	-	3,53
09.05.26	24,00	-	136,74	127,33	9,41	70,00	48,18	21,82	0,69	0,49	75,37	-	75,37	77,04	-	77,04	-	69,94	-	-	-	3,44
10.05.26	24,00	-	136,27	127,82	8,45	70,06	48,28	21,78	0,69	0,49	74,65	-	74,65	76,33	-	76,33	-	70,01	-	-	-	3,38
11.05.26	24,00	-	138,41	128,31	10,10	70,68	49,00	21,68	0,69	0,49	76,67	-	76,67	78,43	-	78,43	-	70,62	-	-	-	3,50
12.05.26	24,00	-	141,24	131,62	9,62	70,66	56,18	14,48	0,69	0,49	78,23	-	78,23	80,03	-	80,03	-	70,59	-	-	-	2,59
13.05.26	24,00	-	136,40	129,09	7,31	70,06	65,34	4,72	0,69	0,49	74,75	-	74,75	76,42	-	76,42	-	70,00	-	-	-	1,13
14.05.26	24,00	-	126,47	117,42	9,05	69,62	64,51	5,11	0,69	0,49	70,72	-	70,72	72,30	-	72,30	-	69,55	-	-	-	1,24
15.05.26	24,00	-	122,85	113,89	8,96	70,18	64,72	5,46	0,69	0,49	68,49	-	68,49	70,04	-	70,04	-	70,10	-	-	-	1,26
16.05.26	24,00	-	124,43	115,26	9,17	70,48	65,09	5,39	0,69	0,49	69,51	-	69,51	71,07	-	71,07	-	70,39	-	-	-	1,27
17.05.26	24,00	-	123,24	112,67	10,57	69,87	64,46	5,41	0,69	0,49	69,63	-	69,63	71,23	-	71,23	-	69,83	-	-	-	1,35
18.05.26	24,00	-	123,77	114,62	9,15	70,06	64,79	5,27	0,69	0,49	69,34	-	69,34	70,91	-	70,91	-	69,99	-	-	-	1,25
19.05.26	24,00	-	123,75	115,36	8,39	69,85	64,78	5,07	0,69	0,49	68,76	-	68,76	70,29	-	70,29	-	69,78	-	-	-	1,18
20.05.26	24,00	-	106,89	98,05	8,84	69,91	64,08	5,83	0,69	0,49	60,05	-	60,05	61,38	-	61,38	-	69,83	-	-	-	1,19
21.05.26	24,00	-	115,80	107,86	7,94	71,28	65,57	5,71	0,69	0,49	64,26	-	64,26	65,73	-	65,73	-	71,20	-	-	-	1,18
22.05.26	24,00	-	116,76	108,59	8,17	71,28	65,61	5,67	0,69	0,49	64,79	-	64,79	66,30	-	66,30	-	71,19	-	-	-	1,20
Среднее	24,00	-	130,42	120,64	9,78	70,28	53,73	16,55	0,69	0,49	72,36	-	72,36	74,00	-	74,00	-	70,21	-	-	0,00	2,72
Итого	720,00	-	3912,65	3619,32	293,33	-	-	-	-	-	2170,91	-	2170,91	2219,96	-	2219,96	-	-	-	-	-	81,74

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	30788,960	28684,630	18757,220		19265,330		-	1448,197
	22.05.26	34701,610	32303,950	20928,130		21485,290		-	1600,648	6058,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 2,40 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 79,34 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 299,32 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.26 15:43 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.26 17:54 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР