

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 48  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 48

Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №208352	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21981Г	Тхв, гр.С=	№
Подающ.тр.(M1): № 557387	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21981X	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): № 548372	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплототр-е Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа	
23.04.26	24,00	-	131,40	131,40	0,00	69,32	49,76	19,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
24.04.26	24,00	-	135,58	135,58	0,00	71,74	51,70	20,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
25.04.26	24,00	-	134,67	134,67	0,00	70,51	50,84	19,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
26.04.26	24,00	-	130,60	130,60	0,00	71,35	50,72	20,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
27.04.26	24,00	-	132,09	132,09	0,00	71,52	50,59	20,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
28.04.26	24,00	-	131,60	131,60	0,00	71,58	50,55	21,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
29.04.26	24,00	-	133,86	133,86	0,00	71,16	50,64	20,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
30.04.26	24,00	-	133,12	133,12	0,00	70,26	50,28	19,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
01.05.26	24,00	-	134,67	134,67	0,00	69,83	50,70	19,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
02.05.26	24,00	-	137,16	137,16	0,00	69,69	51,68	18,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
03.05.26	24,00	-	138,99	138,99	0,00	71,66	53,42	18,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
04.05.26	24,00	-	139,39	139,39	0,00	70,41	53,00	17,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
05.05.26	24,00	-	140,55	140,55	0,00	70,61	53,15	17,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
06.05.26	24,00	-	141,71	141,26	0,45	70,69	58,74	11,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
07.05.26	24,00	-	143,79	143,79	0,00	71,08	53,12	17,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
08.05.26	24,00	-	141,98	141,98	0,00	70,44	52,78	17,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
09.05.26	24,00	-	142,44	142,44	0,00	70,46	52,82	17,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
10.05.26	24,00	-	143,16	143,16	0,00	70,43	53,02	17,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
11.05.26	24,00	-	144,10	144,10	0,00	71,11	53,69	17,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
12.05.26	24,00	-	78,34	78,34	0,00	70,82	53,63	17,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35
13.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,74	30,26	-4,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,59	29,83	-5,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,20	0,00	0,20	63,36	29,66	33,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
16.05.26	24,00	-	0,80	0,00	0,80	63,44	29,82	33,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,93	29,28	-4,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,98	29,60	-4,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,35	29,78	-4,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,09	29,35	-4,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,94	29,47	-4,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,15	29,77	-4,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	89,67	89,63	0,05	58,07	44,72	13,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	720,00	-	2690,20	2688,75	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,83

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	19715,710	19715,710					501,586	-
	22.05.26	22405,910	22404,460					551,424	-	3876,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час  
Гкал  
м3  
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
49,83 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8ea6a69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
26.05.26 15:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
27.05.26 17:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD