

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 №207206	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2025 0:00:00	Тхв, гр.С= 8.18
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотопт-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.04.26	24,00	-	143,35	129,43	13,92	69,59	45,92	23,67	0,69	0,49	64,81	-	64,81	66,25	-	66,25	-	69,54	-	-	-	4,04
24.04.26	24,00	-	145,86	132,91	12,95	71,75	47,59	24,16	0,69	0,49	65,19	-	65,19	66,73	-	66,73	-	71,65	-	-	-	4,14
25.04.26	24,00	-	145,93	132,05	13,88	70,57	47,01	23,56	0,69	0,49	65,78	-	65,78	67,29	-	67,29	-	70,47	-	-	-	4,10
26.04.26	24,00	-	144,44	128,65	15,79	71,31	46,96	24,35	0,69	0,49	66,44	-	66,44	68,00	-	68,00	-	71,20	-	-	-	4,26
27.04.26	24,00	-	143,84	130,63	13,21	71,45	46,91	24,54	0,69	0,49	64,57	-	64,57	66,08	-	66,08	-	71,34	-	-	-	4,15
28.04.26	24,00	-	145,40	130,62	14,78	71,45	46,63	24,82	0,69	0,49	66,20	-	66,20	67,74	-	67,74	-	71,34	-	-	-	4,30
29.04.26	24,00	-	144,73	131,84	12,89	71,08	46,60	24,48	0,69	0,49	64,87	-	64,87	66,36	-	66,36	-	70,98	-	-	-	4,15
30.04.26	24,00	-	145,05	131,89	13,16	70,05	46,30	23,75	0,69	0,49	65,25	-	65,25	66,71	-	66,71	-	69,94	-	-	-	4,06
01.05.26	24,00	-	145,52	133,27	12,25	69,92	47,02	22,90	0,69	0,49	65,01	-	65,01	66,43	-	66,43	-	69,84	-	-	-	3,91
02.05.26	24,00	-	147,87	136,13	11,74	69,85	48,10	21,75	0,69	0,49	65,93	-	65,93	67,40	-	67,40	-	69,81	-	-	-	3,78
03.05.26	24,00	-	152,81	138,67	14,14	71,60	49,73	21,87	0,69	0,49	69,79	-	69,79	71,40	-	71,40	-	71,52	-	-	-	4,05
04.05.26	24,00	-	153,65	139,45	14,20	70,37	49,28	21,09	0,69	0,49	70,18	-	70,18	71,78	-	71,78	-	70,30	-	-	-	3,94
05.05.26	24,00	-	152,61	140,22	12,39	70,67	49,05	21,62	0,69	0,49	68,63	-	68,63	70,22	-	70,22	-	70,58	-	-	-	3,91
06.05.26	24,00	-	152,77	140,28	12,49	70,75	48,51	22,24	0,69	0,49	68,72	-	68,72	70,29	-	70,29	-	70,68	-	-	-	4,01
07.05.26	24,00	-	154,94	141,55	13,39	71,12	48,91	22,21	0,69	0,49	70,07	-	70,07	71,70	-	71,70	-	71,03	-	-	-	4,10
08.05.26	24,00	-	152,26	139,53	12,73	70,52	48,33	22,19	0,69	0,49	68,68	-	68,68	70,27	-	70,27	-	70,43	-	-	-	4,00
09.05.26	24,00	-	152,77	139,80	12,97	70,51	48,56	21,95	0,69	0,49	69,06	-	69,06	70,66	-	70,66	-	70,45	-	-	-	3,99
10.05.26	24,00	-	151,43	140,23	11,20	70,59	49,00	21,59	0,69	0,49	67,50	-	67,50	69,05	-	69,05	-	70,54	-	-	-	3,82
11.05.26	24,00	-	155,10	141,02	14,08	71,18	49,66	21,52	0,69	0,49	70,54	-	70,54	72,17	-	72,17	-	71,12	-	-	-	4,04
12.05.26	24,00	-	156,78	144,14	12,64	71,17	56,65	14,52	0,69	0,49	70,34	-	70,34	71,97	-	71,97	-	71,10	-	-	-	3,00
13.05.26	24,00	-	154,19	140,94	13,25	70,63	66,67	3,96	0,69	0,49	69,76	-	69,76	71,37	-	71,37	-	70,58	-	-	-	1,50
14.05.26	24,00	-	140,29	128,03	12,26	70,23	65,90	4,33	0,69	0,49	63,62	-	63,62	65,04	-	65,04	-	70,15	-	-	-	1,42
15.05.26	24,00	-	137,39	124,29	13,10	70,84	66,20	4,64	0,69	0,49	62,88	-	62,88	64,31	-	64,31	-	70,77	-	-	-	1,51
16.05.26	24,00	-	138,10	126,01	12,09	71,08	66,48	4,60	0,69	0,49	62,53	-	62,53	63,99	-	63,99	-	70,98	-	-	-	1,44
17.05.26	24,00	-	137,43	123,48	13,95	70,47	65,94	4,53	0,69	0,49	63,50	-	63,50	64,92	-	64,92	-	70,41	-	-	-	1,55
18.05.26	24,00	-	136,61	125,05	11,56	70,65	66,30	4,35	0,69	0,49	61,72	-	61,72	63,13	-	63,13	-	70,55	-	-	-	1,37
19.05.26	24,00	-	138,15	125,94	12,21	70,40	66,24	4,16	0,69	0,49	62,75	-	62,75	64,15	-	64,15	-	70,31	-	-	-	1,39
20.05.26	24,00	-	118,75	108,40	10,35	70,52	65,72	4,80	0,69	0,49	54,07	-	54,07	55,32	-	55,32	-	70,41	-	-	-	1,25
21.05.26	24,00	-	129,02	118,34	10,68	71,97	67,28	4,69	0,69	0,49	58,23	-	58,23	59,62	-	59,62	-	71,88	-	-	-	1,33
22.05.26	24,00	-	131,02	119,13	11,89	71,92	67,31	4,61	0,69	0,49	59,75	-	59,75	61,14	-	61,14	-	71,82	-	-	-	1,41
Среднее	24,00	-	144,94	132,06	12,87	70,81	54,36	16,45	0,69	0,49	65,55	-	65,55	67,05	-	67,05	-	70,72	-	-	0,00	3,13
Итого	720,00	-	4348,06	3961,92	386,14	-	-	-	-	-	1966,37	-	1966,37	2011,49	-	2011,49	-	-	-	-	-	93,91

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	22235,960	20224,290	8998,250		9264,910		-	728,798
	22.05.26	26584,020	24186,210	10964,620		11276,400		-	867,899	3971,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °С 3,16 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90,76 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 394,02 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8ea6a69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:56 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD