

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 13.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Вычислитель: ВКТ-7 №205518									
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотоптр-е	
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)															Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.04.26	24,00	-	92,29	92,29	0,00	65,90	44,75	21,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95	
24.04.26	24,00	-	95,51	95,51	0,00	68,30	46,20	22,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	
25.04.26	24,00	-	94,36	94,36	0,00	67,15	45,49	21,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05	
26.04.26	24,00	-	91,45	91,45	0,00	67,82	45,33	22,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06	
27.04.26	24,00	-	93,33	93,33	0,00	67,95	45,43	22,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	
28.04.26	24,00	-	92,72	92,72	0,00	68,09	45,30	22,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	
29.04.26	24,00	-	94,41	94,41	0,00	67,75	45,40	22,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	
30.04.26	24,00	-	93,72	93,72	0,00	66,99	45,16	21,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05	
01.05.26	24,00	-	95,75	95,75	0,00	66,45	45,53	20,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
02.05.26	24,00	-	98,46	98,46	0,00	66,38	46,62	19,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95	
03.05.26	24,00	-	99,22	99,22	0,00	68,35	48,15	20,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	
04.05.26	24,00	-	99,38	99,38	0,00	67,20	47,87	19,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93	
05.05.26	24,00	-	99,78	99,78	0,00	67,41	47,82	19,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96	
06.05.26	24,00	-	99,14	99,14	0,00	67,47	47,39	20,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99	
07.05.26	24,00	-	101,80	101,80	0,00	67,90	48,03	19,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	
08.05.26	24,00	-	100,94	100,94	0,00	67,26	47,51	19,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
09.05.26	24,00	-	100,52	100,52	0,00	67,30	47,66	19,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	
10.05.26	24,00	-	101,55	101,55	0,00	67,25	47,94	19,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96	
11.05.26	24,00	-	102,72	102,72	0,00	67,93	48,61	19,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99	
12.05.26	24,00	-	112,97	112,77	0,20	67,43	49,77	17,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	
13.05.26	23,00	-	116,19	83,49	32,70	65,92	63,31	2,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	
14.05.26	24,00	-	100,80	100,80	0,00	64,53	64,55	-0,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
15.05.26	24,00	-	37,29	37,29	0,00	63,46	63,46	0,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
16.05.26																							
17.05.26																							
18.05.26																							
19.05.26																							
20.05.26																							
21.05.26																							
22.05.26																							
Среднее	24,00	-	92,26	90,89	1,37	66,91	49,63	17,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86	
Итого	551,00	-	2214,30	2181,40	32,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,71

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	14525,920	14525,500					416,998	-
	21.05.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
42,71 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8eafa69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.26 15:39 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.26 17:56 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD