

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-2
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №2077779		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 18.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.26	24,00	-	90,73	90,73	0,00	66,86	45,79	21,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
24.04.26	24,00	-	93,57	93,57	0,00	69,28	47,53	21,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
25.04.26	24,00	-	92,64	92,64	0,00	68,11	46,95	21,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
26.04.26	24,00	-	86,20	86,20	0,00	68,84	46,69	22,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
27.04.26	24,00	-	91,46	91,46	0,00	68,96	46,61	22,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
28.04.26	24,00	-	91,05	91,05	0,00	69,10	46,58	22,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
29.04.26	24,00	-	92,66	92,66	0,00	68,74	46,58	22,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
30.04.26	24,00	-	92,15	92,15	0,00	67,98	46,31	21,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
01.05.26	24,00	-	93,84	93,84	0,00	67,41	46,62	20,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
02.05.26	24,00	-	96,35	96,35	0,00	67,34	47,97	19,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
03.05.26	24,00	-	97,48	97,48	0,00	69,32	50,96	18,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
04.05.26	24,00	-	97,52	97,52	0,00	68,17	49,54	18,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
05.05.26	24,00	-	97,35	97,35	0,00	68,33	48,98	19,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89
06.05.26	24,00	-	97,43	97,43	0,00	68,37	48,69	19,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
07.05.26	24,00	-	98,99	98,99	0,00	68,81	49,86	18,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88
08.05.26	24,00	-	97,55	97,55	0,00	68,19	49,97	18,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
09.05.26	24,00	-	98,07	98,07	0,00	68,22	50,05	18,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
10.05.26	24,00	-	98,56	98,56	0,00	68,17	50,40	17,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
11.05.26	24,00	-	99,46	99,46	0,00	68,86	50,06	18,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
12.05.26	24,00	-	109,90	109,90	0,00	67,38	50,48	16,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
13.05.26	24,00	-	49,43	49,43	0,00	64,06	50,86	13,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,46	23,63	-0,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,84	21,66	0,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,95	20,79	0,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,40	20,24	0,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,00	19,84	0,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,00	19,76	0,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,98	19,71	0,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,74	19,50	0,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,84	19,57	0,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	65,41	65,41	0,00	53,89	40,07	13,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	720,00	-	1962,39	1962,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,79

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26	12410,780	11558,700					407,596	-	3296,000
	22.05.26	14373,170	13521,090					446,390	-	4015,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
38,79 м3

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.26 15:39 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8ea6a69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD