

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №211186		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 10.06.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	125,90	114,82	11,08	69,02	46,15	22,87	0,69	0,49	9,63	-	9,63	9,83	-	9,83	-	69,09	-	0,59	-	3,39
24.04.26	24,00	-	128,88	118,13	10,75	71,37	47,68	23,69	0,69	0,49	9,29	-	9,29	9,50	-	9,50	-	70,94	-	0,59	-	3,57
25.04.26	24,00	-	128,74	117,18	11,56	70,16	46,93	23,23	0,69	0,49	10,11	-	10,11	10,29	-	10,29	-	69,80	-	0,59	-	3,54
26.04.26	24,00	-	126,76	113,43	13,33	70,95	46,70	24,25	0,69	0,49	11,78	-	11,78	12,04	-	12,04	-	70,59	-	0,59	-	3,70
27.04.26	24,00	-	127,98	115,71	12,27	71,13	46,85	24,28	0,69	0,49	10,77	-	10,77	10,99	-	10,99	-	70,81	-	0,59	-	3,69
28.04.26	24,00	-	127,47	115,62	11,85	71,18	46,83	24,35	0,69	0,49	10,26	-	10,26	10,49	-	10,49	-	70,84	-	0,59	-	3,66
29.04.26	24,00	-	130,27	119,50	10,77	70,76	47,08	23,68	0,69	0,49	9,25	-	9,25	9,47	-	9,47	-	70,41	-	0,59	-	3,59
30.04.26	24,00	-	128,01	117,84	10,17	69,84	46,63	23,21	0,69	0,49	8,64	-	8,64	8,82	-	8,82	-	69,20	-	0,59	-	3,45
01.05.26	24,00	-	130,59	118,95	11,64	69,54	47,12	22,42	0,69	0,49	10,06	-	10,06	10,29	-	10,29	-	69,76	-	0,59	-	3,48
02.05.26	24,00	-	132,84	121,25	11,59	69,41	48,19	21,22	0,69	0,49	10,02	-	10,02	10,24	-	10,24	-	69,36	-	0,59	-	3,38
03.05.26	24,00	-	133,97	122,41	11,56	71,32	49,68	21,64	0,69	0,49	9,90	-	9,90	10,11	-	10,11	-	71,03	-	0,59	-	3,48
04.05.26	24,00	-	133,32	122,26	11,06	70,08	49,24	20,84	0,69	0,49	9,39	-	9,39	9,61	-	9,61	-	69,80	-	0,59	-	3,33
05.05.26	24,00	-	134,77	123,41	11,36	70,30	48,93	21,37	0,69	0,49	9,77	-	9,77	9,99	-	9,99	-	70,23	-	0,59	-	3,44
06.05.26	24,00	-	136,00	124,31	11,69	70,37	48,60	21,77	0,69	0,49	9,99	-	9,99	10,22	-	10,22	-	70,21	-	0,59	-	3,53
07.05.26	24,00	-	135,38	124,65	10,73	70,78	48,89	21,89	0,69	0,49	9,06	-	9,06	9,28	-	9,28	-	70,40	-	0,59	-	3,49
08.05.26	24,00	-	135,04	123,44	11,60	70,16	48,16	22,00	0,69	0,49	10,01	-	10,01	10,24	-	10,24	-	70,07	-	0,59	-	3,53
09.05.26	24,00	-	136,84	124,35	12,49	70,12	48,38	21,74	0,69	0,49	10,87	-	10,87	11,11	-	11,11	-	69,84	-	0,59	-	3,58
10.05.26	24,00	-	133,57	123,99	9,58	70,18	48,47	21,71	0,69	0,49	8,02	-	8,02	8,19	-	8,19	-	70,25	-	0,59	-	3,37
11.05.26	24,00	-	135,80	124,75	11,05	70,82	49,17	21,65	0,69	0,49	9,40	-	9,40	9,60	-	9,60	-	70,67	-	0,59	-	3,49
12.05.26	24,00	-	139,33	128,72	10,61	70,88	50,02	20,86	0,69	0,49	8,96	-	8,96	9,17	-	9,17	-	70,70	-	0,59	-	3,44
13.05.26	24,00	-	143,07	132,34	10,73	70,32	62,46	7,86	0,69	0,49	9,21	-	9,21	9,42	-	9,42	-	70,32	-	0,59	-	1,81
14.05.26	24,00	-	135,03	124,17	10,86	69,75	69,56	0,19	0,69	0,49	9,62	-	9,62	9,82	-	9,82	-	69,84	-	0,59	-	0,67
15.05.26	24,00	-	131,04	120,51	10,53	70,23	70,04	0,19	0,69	0,49	9,27	-	9,27	9,48	-	9,48	-	70,25	-	0,59	-	0,65
16.05.26	24,00	-	132,98	121,99	10,99	70,69	70,53	0,16	0,69	0,49	9,77	-	9,77	9,97	-	9,97	-	70,36	-	0,59	-	0,69
17.05.26	24,00	-	132,37	119,58	12,79	69,93	69,72	0,21	0,69	0,49	11,61	-	11,61	11,83	-	11,83	-	70,08	-	0,59	-	0,81
18.05.26	24,00	-	132,11	121,41	10,70	70,26	70,08	0,18	0,69	0,49	9,45	-	9,45	9,67	-	9,67	-	70,09	-	0,59	-	0,66
19.05.26	24,00	-	133,88	122,35	11,53	69,98	69,80	0,18	0,69	0,49	10,29	-	10,29	10,51	-	10,51	-	69,84	-	0,59	-	0,72
20.05.26	24,00	-	61,44	55,23	6,21	69,65	69,18	0,47	0,69	0,49	10,12	-	10,12	10,32	-	10,32	-	66,46	-	0,59	-	0,67
21.05.26	24,00	-	80,47	69,91	10,56	71,11	70,73	0,38	0,69	0,49	9,72	-	9,72	9,93	-	9,93	-	71,12	-	0,59	-	0,69
22.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	128,41	117,32	11,09	70,35	54,54	15,81	0,69	0,49	9,80	-	9,80	10,01	-	10,01	-	70,08	-	0,59	0,00	2,67
Итого	696,00	-	3723,85	3402,21	321,64	-	-	-	-	-	284,24	-	284,24	290,43	-	290,43	-	-	-	-	-	77,49

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	22993,930	20911,230	1852,240		1900,810		141,847	101,589
	21.05.26	26717,780	24313,440	2136,480		2191,240		161,773	119,089	5438,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 0,70 Гкал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 10,19 м3

Период расчета по договору: _____ / _____ / _____

Период превышения t2: _____

Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 75,47 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 300,62 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8eafa69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.26 15:39 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.26 17:54 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР