

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 97-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 97-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|---|
| Установленные приборы: | | Вычислитель: ВКТ-7 №9206917 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 0:00:00 | | Тхв, гр.С= 8.18 | |
| Подающ.тр.(M1): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Обратн.тр.(M2): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Расчетный алгоритм: | | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | | Qгвс= | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплототр-е | | |
|--|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|--------|--------|----|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------|-------|
| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ. | | | |
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| ч | т | т | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.04.26 | 24,00 | - | 68,59 | 58,40 | 10,19 | 68,65 | 36,65 | 32,00 | 0,69 | 0,49 | 10,18 | - | 10,18 | 10,39 | - | 10,39 | - | 67,20 | - | - | - | 2,57 |
| 24.04.26 | 24,00 | - | 69,46 | 59,55 | 9,91 | 71,07 | 37,61 | 33,46 | 0,69 | 0,49 | 9,78 | - | 9,78 | 10,01 | - | 10,01 | - | 69,44 | - | - | - | 2,70 |
| 25.04.26 | 24,00 | - | 66,89 | 56,33 | 10,56 | 69,83 | 36,36 | 33,47 | 0,69 | 0,49 | 10,20 | - | 10,20 | 10,40 | - | 10,40 | - | 68,34 | - | - | - | 2,62 |
| 26.04.26 | 24,00 | - | 62,51 | 51,00 | 11,51 | 70,23 | 35,22 | 35,01 | 0,69 | 0,49 | 11,08 | - | 11,08 | 11,29 | - | 11,29 | - | 66,61 | - | - | - | 2,59 |
| 27.04.26 | 24,00 | - | 63,15 | 52,13 | 11,02 | 70,67 | 34,85 | 35,82 | 0,69 | 0,49 | 10,69 | - | 10,69 | 10,92 | - | 10,92 | - | 68,63 | - | - | - | 2,65 |
| 28.04.26 | 24,00 | - | 63,23 | 51,75 | 11,48 | 70,76 | 35,03 | 35,73 | 0,69 | 0,49 | 10,98 | - | 10,98 | 11,22 | - | 11,22 | - | 67,66 | - | - | - | 2,66 |
| 29.04.26 | 24,00 | - | 67,26 | 56,49 | 10,77 | 70,41 | 36,04 | 34,37 | 0,69 | 0,49 | 10,33 | - | 10,33 | 10,55 | - | 10,55 | - | 68,15 | - | - | - | 2,70 |
| 30.04.26 | 24,00 | - | 67,00 | 56,78 | 10,22 | 69,58 | 36,24 | 33,34 | 0,69 | 0,49 | 10,00 | - | 10,00 | 10,21 | - | 10,21 | - | 66,89 | - | - | - | 2,61 |
| 01.05.26 | 24,00 | - | 66,49 | 56,33 | 10,16 | 69,26 | 36,55 | 32,71 | 0,69 | 0,49 | 10,04 | - | 10,04 | 10,25 | - | 10,25 | - | 67,61 | - | - | - | 2,55 |
| 02.05.26 | 24,00 | - | 67,61 | 58,22 | 9,39 | 69,16 | 37,90 | 31,26 | 0,69 | 0,49 | 9,03 | - | 9,03 | 9,23 | - | 9,23 | - | 67,04 | - | - | - | 2,47 |
| 03.05.26 | 24,00 | - | 69,44 | 57,70 | 11,74 | 71,11 | 39,03 | 32,08 | 0,69 | 0,49 | 11,24 | - | 11,24 | 11,51 | - | 11,51 | - | 69,45 | - | - | - | 2,69 |
| 04.05.26 | 24,00 | - | 69,92 | 59,40 | 10,52 | 69,88 | 39,10 | 30,78 | 0,69 | 0,49 | 10,02 | - | 10,02 | 10,21 | - | 10,21 | - | 68,74 | - | - | - | 2,57 |
| 05.05.26 | 24,00 | - | 72,11 | 60,90 | 11,21 | 70,07 | 38,95 | 31,12 | 0,69 | 0,49 | 10,58 | - | 10,58 | 10,82 | - | 10,82 | - | 68,42 | - | - | - | 2,68 |
| 06.05.26 | 24,00 | - | 75,05 | 64,89 | 10,16 | 70,14 | 39,19 | 30,95 | 0,69 | 0,49 | 9,42 | - | 9,42 | 9,61 | - | 9,61 | - | 69,07 | - | - | - | 2,72 |
| 07.05.26 | 24,00 | - | 75,09 | 64,32 | 10,77 | 70,60 | 39,49 | 31,11 | 0,69 | 0,49 | 10,22 | - | 10,22 | 10,44 | - | 10,44 | - | 69,47 | - | - | - | 2,76 |
| 08.05.26 | 24,00 | - | 73,38 | 64,48 | 8,90 | 69,93 | 39,10 | 30,83 | 0,69 | 0,49 | 8,42 | - | 8,42 | 8,62 | - | 8,62 | - | 69,02 | - | - | - | 2,61 |
| 09.05.26 | 24,00 | - | 76,76 | 68,15 | 8,61 | 69,87 | 39,91 | 29,96 | 0,69 | 0,49 | 7,99 | - | 7,99 | 8,16 | - | 8,16 | - | 69,07 | - | - | - | 2,64 |
| 10.05.26 | 24,00 | - | 73,34 | 64,67 | 8,67 | 69,95 | 39,39 | 30,56 | 0,69 | 0,49 | 8,19 | - | 8,19 | 8,37 | - | 8,37 | - | 69,34 | - | - | - | 2,58 |
| 11.05.26 | 24,00 | - | 72,91 | 63,22 | 9,69 | 70,65 | 39,74 | 30,91 | 0,69 | 0,49 | 9,43 | - | 9,43 | 9,63 | - | 9,63 | - | 69,58 | - | - | - | 2,64 |
| 12.05.26 | 24,00 | - | 75,10 | 66,21 | 8,89 | 70,73 | 40,84 | 29,89 | 0,69 | 0,49 | 8,73 | - | 8,73 | 8,92 | - | 8,92 | - | 69,84 | - | - | - | 2,61 |
| 13.05.26 | 24,00 | - | 80,13 | 73,18 | 6,95 | 70,18 | 59,50 | 10,68 | 0,69 | 0,49 | 7,77 | - | 7,77 | 7,95 | - | 7,95 | - | 69,67 | - | - | - | 1,28 |
| 14.05.26 | 24,00 | - | 77,03 | 68,92 | 8,11 | 69,55 | 69,17 | 0,38 | 0,69 | 0,49 | 9,51 | - | 9,51 | 9,71 | - | 9,71 | - | 69,22 | - | - | - | 0,59 |
| 15.05.26 | 24,00 | - | 74,28 | 66,56 | 7,72 | 70,00 | 69,60 | 0,40 | 0,69 | 0,49 | 8,78 | - | 8,78 | 8,97 | - | 8,97 | - | 69,59 | - | - | - | 0,57 |
| 16.05.26 | 24,00 | - | 74,46 | 67,18 | 7,28 | 70,50 | 70,13 | 0,37 | 0,69 | 0,49 | 8,57 | - | 8,57 | 8,74 | - | 8,74 | - | 69,88 | - | - | - | 0,54 |
| 17.05.26 | 24,00 | - | 73,08 | 65,78 | 7,30 | 69,71 | 69,28 | 0,43 | 0,69 | 0,49 | 8,84 | - | 8,84 | 9,01 | - | 9,01 | - | 69,57 | - | - | - | 0,54 |
| 18.05.26 | 24,00 | - | 74,23 | 67,32 | 6,91 | 70,06 | 69,71 | 0,35 | 0,69 | 0,49 | 8,39 | - | 8,39 | 8,59 | - | 8,59 | - | 69,42 | - | - | - | 0,51 |
| 19.05.26 | 24,00 | - | 76,25 | 68,73 | 7,52 | 69,82 | 69,46 | 0,36 | 0,69 | 0,49 | 9,01 | - | 9,01 | 9,20 | - | 9,20 | - | 69,38 | - | - | - | 0,55 |
| 20.05.26 | 24,00 | - | 38,33 | 36,81 | 1,52 | 68,67 | 67,38 | 1,29 | 0,69 | 0,49 | 8,85 | - | 8,85 | 9,03 | - | 9,03 | - | 65,20 | - | - | - | 0,16 |
| 21.05.26 | 24,00 | - | 60,09 | 52,49 | 7,60 | 70,66 | 70,16 | 0,50 | 0,69 | 0,49 | 8,44 | - | 8,44 | 8,63 | - | 8,63 | - | 70,33 | - | - | - | 0,57 |
| 22.05.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее | 24,00 | - | 69,76 | 60,62 | 9,15 | 70,06 | 47,30 | 22,76 | 0,69 | 0,49 | 9,47 | - | 9,47 | 9,68 | - | 9,68 | - | 68,68 | - | - | 0,00 | 2,00 |
| Итого | 696,00 | - | 2023,17 | 1757,89 | 265,28 | - | - | - | - | - | 274,71 | - | 274,71 | 280,59 | - | 280,59 | - | - | - | - | - | 57,93 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------|----------|
| | | 22.04.26 | 17714,310 | 15624,640 | 2114,400 | | 2165,810 | | - | 156,368 |
| | 21.05.26 | 19737,480 | 17382,530 | 2389,110 | | 2446,400 | | - | 175,211 | 5884,000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 0,50 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 9,68 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____ / _____ / _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 56,19 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 290,27 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Ответственный за теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна 26.05.26 15:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН 27.05.26 17:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР