

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 63**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36930.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125291**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207233	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3056	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,8405	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Vподпит	T3	T4	P3	P4
						°C		кгс/см2				м3		м3		м3		°C		кгс/см2		Гкал
23.04.2026	24,00		130,33	130,33	0,00	66,93	43,36	23,57	6,80	4,90												3,07
24.04.2026	24,00		131,62	131,62	0,00	68,46	44,19	24,27	6,80	4,90												3,20
25.04.2026	24,00		131,79	131,79	0,00	67,96	43,84	24,12	6,80	4,90												3,18
26.04.2026	24,00		127,09	127,09	0,00	67,53	42,97	24,56	6,80	4,90												3,12
27.04.2026	24,00		129,52	129,52	0,00	68,00	43,15	24,85	6,80	4,90												3,22
28.04.2026	24,00		128,42	128,42	0,00	68,55	43,24	25,31	6,80	4,90												3,25
29.04.2026	24,00		129,00	129,00	0,00	68,26	43,00	25,26	6,80	4,90												3,26
30.04.2026	24,00		131,12	131,12	0,00	68,80	43,50	25,30	6,80	4,90												3,32
01.05.2026	24,00		138,58	138,58	0,00	69,85	45,42	24,43	6,80	4,90												3,39
02.05.2026	24,00		145,08	145,08	0,00	69,40	46,78	22,62	6,80	4,90												3,28
03.05.2026	24,00		145,25	145,25	0,00	69,11	47,18	21,93	6,80	4,90												3,19
04.05.2026	24,00		153,34	153,34	0,00	68,95	48,29	20,66	6,80	4,90												3,17
05.05.2026	24,00		157,62	157,62	0,00	67,38	47,52	19,86	6,80	4,90												3,13
06.05.2026	24,00		149,61	149,61	0,00	68,23	47,05	21,18	6,80	4,90												3,17
07.05.2026	24,00		149,06	149,06	0,00	68,57	47,00	21,57	6,80	4,90												3,22
08.05.2026	24,00		150,88	150,88	0,00	68,72	47,17	21,55	6,80	4,90												3,26
09.05.2026	24,00		153,64	153,64	0,00	68,71	47,55	21,16	6,80	4,90												3,25
10.05.2026	24,00		155,49	155,49	0,00	69,17	48,12	21,05	6,80	4,90												3,28
11.05.2026	24,00		156,38	156,38	0,00	69,95	48,83	21,12	6,80	4,90												3,30
12.05.2026	24,00		167,95	167,95	0,00	69,95	50,08	19,87	6,80	4,90												3,34
13.05.2026	9,00*		41,39	42,06	-0,67	67,72	49,68	18,04	6,80	4,90												0,75
Среднее	23,29		142,49	142,52	-0,03	68,58	46,09	22,49	6,80	4,90												3,21
Итого	489,00		2903,16	2903,83	-0,67																	65,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	18507,2	18162,30						636,30	3200,00
20.05.2026	21590,6	21278,80						705,23	3872,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **65,35** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8eafa69b-4d97-4689-ba57-f098b9f084c5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:56 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD