

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205779		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): № 505625	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 40470Г	Преобр.давления: № 40470Х	№ 40470Х	Преобр.давления: № 3906	№
Обратн.тр.(M2): № 526973	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 40470Г	Преобр.давления: № 3906	№	Преобр.давления: №	№
Тр. ГВС(M3): № 494939	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3906	Преобр.давления: №	№	Преобр.давления: №	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.0858	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=		Gтех.пот.=		Gгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																					Общее теплототр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																	Qобщ.	
	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	93,99	84,87	9,12	69,44	46,53	22,91	0,69	0,49	8,32	-	8,32	8,51	-	8,51	-	69,58	-	-	-	2,58
24.04.26	24,00	-	95,21	87,30	7,91	71,73	48,11	23,62	0,69	0,49	7,12	-	7,12	7,28	-	7,28	-	71,13	-	-	-	2,63
25.04.26	24,00	-	95,86	86,56	9,30	70,53	47,50	23,03	0,69	0,49	8,50	-	8,50	8,68	-	8,68	-	70,17	-	-	-	2,65
26.04.26	24,00	-	93,52	84,24	9,28	71,35	47,27	24,08	0,69	0,49	8,48	-	8,48	8,69	-	8,69	-	70,77	-	-	-	2,69
27.04.26	24,00	-	94,02	85,61	8,41	71,56	47,50	24,06	0,69	0,49	7,61	-	7,61	7,78	-	7,78	-	70,99	-	-	-	2,66
28.04.26	24,00	-	95,01	85,52	9,49	71,59	47,54	24,05	0,69	0,49	8,70	-	8,70	8,91	-	8,91	-	71,11	-	-	-	2,74
29.04.26	24,00	-	95,78	86,99	8,79	71,17	47,59	23,58	0,69	0,49	7,93	-	7,93	8,16	-	8,16	-	70,68	-	-	-	2,68
30.04.26	24,00	-	95,97	86,39	9,58	70,19	47,10	23,09	0,69	0,49	8,76	-	8,76	8,98	-	8,98	-	69,41	-	-	-	2,67
01.05.26	24,00	-	96,52	87,07	9,45	69,93	47,83	22,10	0,69	0,49	8,71	-	8,71	8,90	-	8,90	-	69,77	-	-	-	2,59
02.05.26	24,00	-	96,59	88,45	8,14	69,78	48,79	20,99	0,69	0,49	7,39	-	7,39	7,53	-	7,53	-	69,60	-	-	-	2,43
03.05.26	24,00	-	98,77	89,40	9,37	71,66	50,13	21,53	0,69	0,49	8,58	-	8,58	8,78	-	8,78	-	71,21	-	-	-	2,60
04.05.26	24,00	-	97,72	89,36	8,36	70,41	49,65	20,76	0,69	0,49	7,62	-	7,62	7,76	-	7,76	-	70,01	-	-	-	2,45
05.05.26	24,00	-	99,08	89,77	9,31	70,66	49,14	21,52	0,69	0,49	8,48	-	8,48	8,66	-	8,66	-	70,31	-	-	-	2,59
06.05.26	24,00	-	98,83	90,09	8,74	70,74	48,65	22,09	0,69	0,49	7,88	-	7,88	8,05	-	8,05	-	70,43	-	-	-	2,61
07.05.26	24,00	-	97,54	89,08	8,46	71,08	48,76	22,32	0,69	0,49	7,70	-	7,70	7,86	-	7,86	-	70,49	-	-	-	2,59
08.05.26	24,00	-	93,73	84,80	8,93	70,49	47,83	22,66	0,69	0,49	8,06	-	8,06	8,25	-	8,25	-	70,12	-	-	-	2,55
09.05.26	24,00	-	92,84	85,04	7,80	70,47	47,86	22,61	0,69	0,49	6,90	-	6,90	7,08	-	7,08	-	69,99	-	-	-	2,47
10.05.26	24,00	-	93,08	85,35	7,73	70,51	48,26	22,25	0,69	0,49	6,85	-	6,85	7,03	-	7,03	-	70,17	-	-	-	2,45
11.05.26	24,00	-	94,83	85,93	8,90	71,15	49,00	22,15	0,69	0,49	8,08	-	8,08	8,27	-	8,27	-	70,97	-	-	-	2,54
12.05.26	24,00	-	97,70	89,17	8,53	71,17	62,83	8,34	0,69	0,49	7,63	-	7,63	7,81	-	7,81	-	70,80	-	-	-	1,36
13.05.26	24,00	-	98,19	89,04	9,15	70,61	70,51	0,10	0,69	0,49	8,24	-	8,24	8,43	-	8,43	-	70,37	-	-	-	0,58
14.05.26	24,00	-	89,67	81,53	8,14	70,13	70,00	0,13	0,69	0,49	7,29	-	7,29	7,44	-	7,44	-	69,96	-	-	-	0,51
15.05.26	24,00	-	87,92	79,01	8,91	70,65	70,50	0,15	0,69	0,49	8,01	-	8,01	8,21	-	8,21	-	70,56	-	-	-	0,57
16.05.26	24,00	-	88,90	80,08	8,82	71,07	70,96	0,11	0,69	0,49	7,92	-	7,92	8,11	-	8,11	-	70,60	-	-	-	0,56
17.05.26	24,00	-	88,30	78,48	9,82	70,31	70,15	0,16	0,69	0,49	8,97	-	8,97	9,19	-	9,19	-	70,33	-	-	-	0,63
18.05.26	24,00	-	45,08	36,54	8,54	70,09	69,95	0,14	0,69	0,49	8,19	-	8,19	8,36	-	8,36	-	69,19	-	-	-	0,57
19.05.26	24,00	-	8,89	0,00	8,89	69,81	44,62	25,19	0,69	0,49	8,97	-	8,97	9,18	-	9,18	-	68,52	-	-	-	0,61
20.05.26	24,00	-	7,77	0,00	7,77	70,04	42,65	27,39	0,69	0,49	7,82	-	7,82	8,00	-	8,00	-	68,63	-	-	-	0,54
21.05.26	24,00	-	8,42	0,00	8,42	71,40	42,69	28,71	0,69	0,49	8,53	-	8,53	8,75	-	8,75	-	69,88	-	-	-	0,60
22.05.26	24,00	-	6,66	0,00	6,66	71,00	41,81	29,19	0,69	0,49	6,78	-	6,78	6,91	-	6,91	-	69,22	-	-	-	0,47
Среднее	24,00	-	81,55	72,86	8,69	70,69	52,39	18,30	0,69	0,49	8,00	-	8,00	8,19	-	8,19	-	70,17	-	-	0,00	1,87
Итого	720,00	-	2446,39	2185,67	260,72	-	-	-	-	-	240,02	-	240,02	245,55	-	245,55	-	-	-	-	-	56,15

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	17135,250	15412,980	1491,210		1532,480		-	116,422
	22.05.26	19581,640	17598,650	1731,230		1778,030		-	133,291	5125,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: / /  
 Период превышения t2: 8.18 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Гкал  
м3  
Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 54,02 Гкал  
 245,55 м3  
**АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a  
**26.05.26 15:43 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
**27.05.26 17:54 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD