

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207249		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 515799	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Г	Преобр.давления: №	№	№	№
Обратн.тр.(М2): № 527353	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Х	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр. ГВС(М3): № 518870	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.3339		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.30292	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3			P4
23.04.26	24,00	-	122,86	112,08	10,78	67,50	44,27	23,23	0,69	0,49	58,27	-	58,27	59,48	-	59,48	-	67,30	°C	-	-	-	3,33
24.04.26	24,00	-	125,08	115,48	9,60	69,80	45,78	24,02	0,69	0,49	58,42	-	58,42	59,71	-	59,71	-	69,52	-	-	-	-	3,45
25.04.26	24,00	-	126,43	116,81	9,62	68,66	45,30	23,36	0,69	0,49	59,20	-	59,20	60,48	-	60,48	-	68,39	-	-	-	-	3,39
26.04.26	24,00	-	127,04	114,64	12,40	69,29	45,35	23,94	0,69	0,49	61,40	-	61,40	62,76	-	62,76	-	69,01	-	-	-	-	3,61
27.04.26	24,00	-	125,53	116,79	8,74	69,33	45,47	23,86	0,69	0,49	58,73	-	58,73	60,03	-	60,03	-	69,08	-	-	-	-	3,39
28.04.26	24,00	-	125,77	116,53	9,24	69,41	45,57	23,84	0,69	0,49	59,07	-	59,07	60,39	-	60,39	-	69,14	-	-	-	-	3,42
29.04.26	24,00	-	127,92	118,50	9,42	69,06	45,53	23,53	0,69	0,49	60,23	-	60,23	61,53	-	61,53	-	68,80	-	-	-	-	3,44
30.04.26	24,00	-	126,10	117,83	8,27	68,21	45,05	23,16	0,69	0,49	58,57	-	58,57	59,82	-	59,82	-	67,94	-	-	-	-	3,29
01.05.26	24,00	-	128,23	118,37	9,86	67,86	45,48	22,38	0,69	0,49	60,37	-	60,37	61,65	-	61,65	-	67,64	-	-	-	-	3,32
02.05.26	24,00	-	130,94	120,28	10,66	67,81	46,54	21,27	0,69	0,49	62,46	-	62,46	63,77	-	63,77	-	67,57	-	-	-	-	3,28
03.05.26	24,00	-	130,47	121,91	8,56	69,73	48,40	21,33	0,69	0,49	61,03	-	61,03	62,39	-	62,39	-	69,46	-	-	-	-	3,20
04.05.26	24,00	-	129,54	121,80	7,74	68,56	47,93	20,63	0,69	0,49	60,14	-	60,14	61,43	-	61,43	-	68,31	-	-	-	-	3,05
05.05.26	24,00	-	130,23	122,51	7,72	68,76	47,36	21,40	0,69	0,49	60,42	-	60,42	61,74	-	61,74	-	68,52	-	-	-	-	3,16
06.05.26	24,00	-	130,96	123,00	7,96	68,86	47,05	21,81	0,69	0,49	60,83	-	60,83	62,16	-	62,16	-	68,61	-	-	-	-	3,23
07.05.26	24,00	-	131,37	124,56	6,81	69,25	47,36	21,89	0,69	0,49	60,35	-	60,35	61,67	-	61,67	-	69,01	-	-	-	-	3,20
08.05.26	24,00	-	129,68	122,78	6,90	68,64	46,81	21,83	0,69	0,49	59,70	-	59,70	60,99	-	60,99	-	68,38	-	-	-	-	3,16
09.05.26	24,00	-	130,79	123,02	7,77	68,66	46,90	21,76	0,69	0,49	60,65	-	60,65	61,97	-	61,97	-	68,41	-	-	-	-	3,21
10.05.26	24,00	-	130,86	123,25	7,61	68,70	47,11	21,59	0,69	0,49	60,66	-	60,66	61,99	-	61,99	-	68,48	-	-	-	-	3,19
11.05.26	24,00	-	133,88	123,61	10,27	69,39	47,86	21,53	0,69	0,49	63,36	-	63,36	64,74	-	64,74	-	69,16	-	-	-	-	3,38
12.05.26	24,00	-	136,45	128,30	8,15	69,49	56,33	13,16	0,69	0,49	63,40	-	63,40	64,80	-	64,80	-	69,24	-	-	-	-	2,27
13.05.26	24,00	-	105,18	95,76	9,42	68,36	62,98	5,38	0,69	0,49	50,17	-	50,17	51,24	-	51,24	-	68,14	-	-	-	-	1,16
14.05.26	24,00	-	69,56	60,11	9,45	67,79	60,07	7,72	0,69	0,49	34,49	-	34,49	35,21	-	35,21	-	67,54	-	-	-	-	1,11
15.05.26	24,00	-	68,05	58,10	9,95	68,14	60,01	8,13	0,69	0,49	33,93	-	33,93	34,65	-	34,65	-	67,89	-	-	-	-	1,15
16.05.26	24,00	-	69,54	57,27	12,27	68,66	60,47	8,19	0,69	0,49	35,89	-	35,89	36,63	-	36,63	-	68,35	-	-	-	-	1,32
17.05.26	24,00	-	68,23	55,41	12,82	67,88	59,69	8,19	0,69	0,49	35,57	-	35,57	36,32	-	36,32	-	67,67	-	-	-	-	1,33
18.05.26	24,00	-	68,80	57,92	10,88	68,24	60,21	8,03	0,69	0,49	34,63	-	34,63	35,36	-	35,36	-	67,96	-	-	-	-	1,21
19.05.26	24,00	-	69,65	56,18	13,47	68,01	60,25	7,76	0,69	0,49	36,75	-	36,75	37,53	-	37,53	-	67,78	-	-	-	-	1,35
20.05.26	24,00	-	53,84	40,29	13,55	67,60	58,58	9,02	0,69	0,49	30,09	-	30,09	30,73	-	30,73	-	67,35	-	-	-	-	1,28
21.05.26	24,00	-	62,31	49,83	12,48	69,01	60,35	8,66	0,69	0,49	33,12	-	33,12	33,84	-	33,84	-	68,82	-	-	-	-	1,29
22.05.26	24,00	-	62,32	51,86	10,46	69,28	60,38	8,60	0,69	0,49	31,86	-	31,86	32,56	-	32,56	-	68,99	-	-	-	-	1,17
Среднее	24,00	-	109,25	99,49	9,76	68,66	51,66	17,31	0,69	0,49	52,13	-	52,13	53,25	-	53,25	-	68,42	-	-	-	0,00	2,58
Итого	720,00	-	3277,61	2984,78	292,83	-	-	-	-	-	1563,76	-	1563,76	1597,57	-	1597,57	-	-	-	-	-	-	77,33

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	17194,050	15960,150	6678,420		6869,190		-	530,382
	22.05.26	20471,660	18944,930	8242,180		8466,760		-	637,488	3749,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 2,40 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 74,94 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 298,81 м3 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:54 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD