

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207125		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 524601	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21986Г	Преобр.давления: №	№	№	№
Обратн.тр.(М2): № 524616	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21986Х	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр. ГВС(М3): № 511048	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3919	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.2251		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.22726	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.04.26	24,00	-	128,03	120,92	7,11	67,30	49,85	17,45	0,69	0,49	34,16	-	34,16	34,85	-	34,85	-	67,27	-	-	-	2,59
24.04.26	24,00	-	130,96	124,37	6,59	69,60	51,45	18,15	0,69	0,49	34,35	-	34,35	35,11	-	35,11	-	69,51	-	-	-	2,72
25.04.26	24,00	-	130,83	123,25	7,58	68,46	50,60	17,86	0,69	0,49	35,17	-	35,17	35,93	-	35,93	-	68,36	-	-	-	2,72
26.04.26	24,00	-	127,66	119,49	8,17	69,08	50,63	18,45	0,69	0,49	34,86	-	34,86	35,62	-	35,62	-	68,96	-	-	-	2,77
27.04.26	24,00	-	128,60	121,89	6,71	69,13	50,79	18,34	0,69	0,49	33,97	-	33,97	34,72	-	34,72	-	69,03	-	-	-	2,70
28.04.26	24,00	-	128,72	121,65	7,07	69,20	50,79	18,41	0,69	0,49	34,23	-	34,23	34,98	-	34,98	-	69,12	-	-	-	2,73
29.04.26	24,00	-	130,78	123,84	6,94	68,85	50,75	18,10	0,69	0,49	34,71	-	34,71	35,45	-	35,45	-	68,76	-	-	-	2,73
30.04.26	24,00	-	129,52	123,12	6,40	68,01	50,24	17,77	0,69	0,49	33,97	-	33,97	34,70	-	34,70	-	67,89	-	-	-	2,63
01.05.26	24,00	-	130,29	123,93	6,36	67,66	50,54	17,12	0,69	0,49	34,13	-	34,13	34,83	-	34,83	-	67,65	-	-	-	2,56
02.05.26	24,00	-	131,39	126,00	5,39	67,61	51,45	16,16	0,69	0,49	33,64	-	33,64	34,33	-	34,33	-	67,53	-	-	-	2,41
03.05.26	24,00	-	133,64	127,15	6,49	69,53	52,91	16,62	0,69	0,49	34,96	-	34,96	35,73	-	35,73	-	69,46	-	-	-	2,57
04.05.26	24,00	-	134,18	127,16	7,02	68,38	52,36	16,02	0,69	0,49	35,49	-	35,49	36,24	-	36,24	-	68,32	-	-	-	2,52
05.05.26	24,00	-	134,71	127,83	6,88	68,58	52,05	16,53	0,69	0,49	35,48	-	35,48	36,26	-	36,26	-	68,55	-	-	-	2,59
06.05.26	24,00	-	134,75	128,30	6,45	68,67	51,73	16,94	0,69	0,49	35,16	-	35,16	35,92	-	35,92	-	68,62	-	-	-	2,62
07.05.26	24,00	-	136,02	129,85	6,17	69,07	52,24	16,83	0,69	0,49	35,21	-	35,21	35,99	-	35,99	-	69,01	-	-	-	2,62
08.05.26	24,00	-	134,58	127,98	6,60	68,46	51,70	16,76	0,69	0,49	35,27	-	35,27	36,03	-	36,03	-	68,39	-	-	-	2,60
09.05.26	24,00	-	133,58	128,49	5,09	68,49	51,79	16,70	0,69	0,49	33,82	-	33,82	34,56	-	34,56	-	68,43	-	-	-	2,50
10.05.26	24,00	-	134,63	128,92	5,71	68,51	51,99	16,52	0,69	0,49	34,53	-	34,53	35,27	-	35,27	-	68,48	-	-	-	2,52
11.05.26	24,00	-	136,37	129,46	6,91	69,19	52,64	16,55	0,69	0,49	35,81	-	35,81	36,60	-	36,60	-	69,16	-	-	-	2,62
12.05.26	24,00	-	141,14	133,92	7,22	69,31	59,54	9,77	0,69	0,49	37,16	-	37,16	38,00	-	38,00	-	69,26	-	-	-	1,82
13.05.26	24,00	-	142,29	135,42	6,87	68,51	65,88	2,63	0,69	0,49	37,19	-	37,19	37,98	-	37,98	-	68,45	-	-	-	0,83
14.05.26	24,00	-	132,52	125,57	6,95	67,66	64,86	2,80	0,69	0,49	35,15	-	35,15	35,87	-	35,87	-	67,63	-	-	-	0,83
15.05.26	24,00	-	128,25	121,84	6,41	67,99	65,00	2,99	0,69	0,49	33,76	-	33,76	34,47	-	34,47	-	67,93	-	-	-	0,81
16.05.26	24,00	-	129,57	123,41	6,16	68,52	65,48	3,04	0,69	0,49	33,84	-	33,84	34,57	-	34,57	-	68,43	-	-	-	0,80
17.05.26	24,00	-	129,21	120,64	8,57	67,74	64,76	2,98	0,69	0,49	35,58	-	35,58	36,36	-	36,36	-	67,74	-	-	-	0,95
18.05.26	24,00	-	129,59	122,70	6,89	68,08	65,13	2,95	0,69	0,49	34,41	-	34,41	35,14	-	35,14	-	67,99	-	-	-	0,84
19.05.26	24,00	-	130,26	123,71	6,55	67,86	65,03	2,83	0,69	0,49	34,26	-	34,26	35,00	-	35,00	-	67,79	-	-	-	0,80
20.05.26	24,00	-	101,79	94,70	7,09	67,41	63,99	3,42	0,69	0,49	28,42	-	28,42	29,01	-	29,01	-	67,35	-	-	-	0,81
21.05.26	24,00	-	117,54	111,14	6,40	68,84	65,56	3,28	0,69	0,49	31,49	-	31,49	32,17	-	32,17	-	68,80	-	-	-	0,81
22.05.26	24,00	-	117,55	111,95	5,60	69,10	65,80	3,30	0,69	0,49	30,86	-	30,86	31,56	-	31,56	-	69,03	-	-	-	0,76
Среднее	24,00	-	130,30	123,62	6,68	68,49	56,25	12,24	0,69	0,49	34,37	-	34,37	35,11	-	35,11	-	68,43	-	-	0,00	1,99
Итого	720,00	-	3908,95	3708,60	200,35	-	-	-	-	-	1031,04	-	1031,04	1053,25	-	1053,25	-	-	-	-	-	59,75

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	25377,940	24629,580	16149,300		16614,030		-	1288,566
	22.05.26	29286,890	28338,180	17180,340		17667,280		-	1359,145	3727,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 1,64 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 58,11 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 204,44 м3 _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD