

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 33
Обслуживающая организация:
Источник: котельная пр. Елизарова, 41а

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 33

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №206899	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025 0:00:00	Тхв, гр.С= 7.90
Подающ.тр.(M1): № 515431	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45
Обратн.тр.(M2): № 515825	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее
Учет ЦСО (ТВ-1)										Контроль ЦСО (ТВ-2)										теплототр-е		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа				
23.04.26	24,00	-	185,21	185,21	0,00	45,50	37,71	7,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
24.04.26	24,00	-	187,02	187,02	0,00	47,49	39,06	8,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
25.04.26	24,00	-	186,21	186,21	0,00	47,98	39,27	8,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
26.04.26	24,00	-	187,42	187,42	0,00	47,35	38,80	8,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
27.04.26	24,00	-	190,88	190,88	0,00	48,20	39,39	8,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
28.04.26	24,00	-	193,24	193,24	0,00	47,59	39,01	8,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
29.04.26	24,00	-	194,51	194,51	0,00	46,92	38,59	8,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
30.04.26	24,00	-	194,82	194,82	0,00	44,40	36,97	7,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
01.05.26	24,00	-	195,55	195,55	0,00	40,82	34,87	5,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
02.05.26	24,00	-	195,06	195,06	0,00	39,83	34,50	5,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
03.05.26	24,00	-	195,30	195,30	0,00	40,09	34,86	5,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
04.05.26	24,00	-	195,16	195,16	0,00	40,16	35,08	5,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05.05.26	24,00	-	194,92	194,92	0,00	39,89	34,86	5,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98
06.05.26	24,00	-	194,29	194,29	0,00	40,11	34,80	5,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
07.05.26	24,00	-	195,73	195,73	0,00	40,31	34,97	5,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
08.05.26	24,00	-	196,26	196,26	0,00	38,86	34,00	4,86	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
09.05.26	24,00	-	196,14	196,14	0,00	37,08	32,75	4,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86
10.05.26	24,00	-	195,55	195,55	0,00	36,71	32,49	4,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
11.05.26	24,00	-	195,24	195,24	0,00	36,80	32,65	4,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
12.05.26	24,00	-	194,89	194,89	0,00	37,37	33,20	4,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
13.05.26	24,00	-	76,11	76,11	0,00	37,31	33,27	4,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,17	15,26	-0,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,11	13,95	0,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,65	13,51	0,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,77	13,57	0,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,83	13,61	0,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,40	13,95	0,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,65	14,31	0,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,47	14,24	0,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,64	14,39	0,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	131,32	131,32	0,00	33,65	29,26	4,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
Итого	720,00	-	3939,51	3939,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,58

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26	26825,780	26968,390						323,846	-
22.05.26	30765,290	30907,900						348,425	-	3944,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
24,58 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
26.05.26 15:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.05.26 17:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD