

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А**  
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **37913.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **129501**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>11.07.2028</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 02067</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,149</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>143,04</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3		Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.04.2026	24,00		157,39	157,68	-0,29	45,17	40,56	4,61	4,70	3,30													0,72
24.04.2026	24,00		159,72	160,02	-0,30	47,26	42,31	4,95	4,70	3,20													0,78
25.04.2026	24,00		159,66	159,91	-0,25	47,86	42,81	5,05	4,70	3,20													0,80
26.04.2026	24,00		160,66	160,86	-0,20	47,20	42,16	5,04	4,70	3,20													0,80
27.04.2026	24,00		160,88	161,34	-0,46	48,01	42,59	5,42	4,70	3,20													0,86
28.04.2026	24,00		159,90	161,25	-1,35	47,41	42,10	5,31	4,70	3,20													0,80
29.04.2026	24,00		158,37	160,97	-2,60	46,85	41,69	5,16	4,80	3,30													0,71
30.04.2026	24,00*		156,76	160,54	-3,78	44,47	39,87	4,60	4,80	3,30													0,57
01.05.2026	24,00		155,84	160,50	-4,66	40,86	37,13	3,73	4,80	3,40													0,41
02.05.2026	24,00		154,45	159,96	-5,51	39,72	36,36	3,36	4,80	3,30													0,32
03.05.2026		*																					
04.05.2026		*																					
05.05.2026		*																					
06.05.2026		*																					
07.05.2026		*																					
08.05.2026		*																					
09.05.2026		*																					
10.05.2026		*																					
11.05.2026		*																					
12.05.2026		*																					
13.05.2026		*																					
<b>Среднее</b>	24,00		158,36	160,30	-1,94	45,48	40,76	4,72	4,74	3,26													0,68
<b>Итого</b>	<b>240,00</b>		<b>1583,63</b>	<b>1603,03</b>	<b>-19,40</b>																		<b>6,77</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	80734,4	80725,00						456,09	9645,60
22.05.2026	84037,3	84153,50						464,44	10068,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **249 час 7,06 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **249 час 0 куб.м**  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **7,9 °C 0 Гкал**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **13,83 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**26.05.26** 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.05.26** 17:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD