

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 15, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 15**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33069.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106183**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207235	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,249	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 75,6456	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.04.2026	24,00		92,89	92,89	0,00	67,20	43,48	23,72	6,80	4,90														2,20	
24.04.2026	24,00		94,21	94,21	0,00	68,73	44,47	24,26	6,80	4,90														2,29	
25.04.2026	24,00		93,89	93,89	0,00	68,26	44,10	24,16	6,80	4,90														2,27	
26.04.2026	24,00		90,53	90,53	0,00	67,81	43,24	24,57	6,80	4,90														2,22	
27.04.2026	24,00		93,02	93,02	0,00	68,26	43,47	24,79	6,80	4,90														2,31	
28.04.2026	24,00		92,22	92,22	0,00	68,82	43,41	25,41	6,80	4,90														2,35	
29.04.2026	24,00		92,76	92,76	0,00	68,55	43,42	25,13	6,80	4,90														2,33	
30.04.2026	24,00		94,45	94,45	0,00	69,08	43,95	25,13	6,80	4,90														2,37	
01.05.2026	24,00		100,52	100,52	0,00	70,05	45,88	24,17	6,80	4,90														2,43	
02.05.2026	24,00		105,39	105,39	0,00	69,51	47,07	22,44	6,80	4,90														2,37	
03.05.2026	24,00		105,59	105,59	0,00	69,21	47,43	21,78	6,80	4,90														2,30	
04.05.2026	24,00		107,61	107,61	0,00	69,16	47,98	21,18	6,80	4,90														2,28	
05.05.2026	24,00		106,57	106,57	0,00	67,74	46,98	20,76	6,80	4,90														2,22	
06.05.2026	24,00		100,77	100,77	0,00	68,65	46,48	22,17	6,80	4,90														2,24	
07.05.2026	24,00		100,89	100,89	0,00	68,98	46,33	22,65	6,80	4,90														2,29	
08.05.2026	24,00		101,28	101,28	0,00	69,12	46,61	22,51	6,80	4,90														2,28	
09.05.2026	24,00		102,69	102,69	0,00	69,10	46,73	22,37	6,80	4,90														2,30	
10.05.2026	24,00		104,04	104,04	0,00	69,56	47,24	22,32	6,80	4,90														2,33	
11.05.2026	24,00		104,78	104,78	0,00	70,33	48,04	22,29	6,80	4,90														2,34	
12.05.2026	24,00	*	62,71	62,71	0,00	69,93	48,45	21,48	6,80	4,90														1,35	
13.05.2026	9,00	*	0,00	0,00	0,00	19,34	25,26	-5,92	6,80	4,90														0,00	
Среднее	23,29		95,55	95,55	0,00	66,54	44,76	21,78	6,80	4,90														2,21	
Итого	489,00		1946,81	1946,81	0,00																				45,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	19747,6	19752,20						611,91	5149,00
20.05.2026	21793,9	21799,50						659,25	5821,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **45,07** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:54 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD