

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 17, лит. А**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 17**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32784.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **105376**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>16.07.2028</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;</b>
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 221168</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,477</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>144,911</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.04.2026	24,00		201,97	201,97	0,00	67,28	45,63	21,65	6,80	4,90													4,37
24.04.2026	24,00		204,73	204,73	0,00	68,80	46,46	22,34	6,80	4,90													4,58
25.04.2026	24,00		204,10	204,10	0,00	68,34	46,16	22,18	6,80	4,90													4,53
26.04.2026	24,00		196,88	196,88	0,00	67,88	45,15	22,73	6,80	4,90													4,47
27.04.2026	24,00		202,16	202,16	0,00	68,35	45,31	23,04	6,80	4,90													4,66
28.04.2026	24,00	*	200,04	199,65	0,39	68,89	45,36	23,53	6,80	4,90													4,73
29.04.2026	24,00		201,37	201,37	0,00	68,63	45,21	23,42	6,80	4,90													4,72
30.04.2026	24,00		205,21	205,21	0,00	69,15	45,72	23,43	6,80	4,90													4,81
01.05.2026	24,00		217,75	217,75	0,00	70,14	47,50	22,64	6,80	4,90													4,93
02.05.2026	24,00		227,88	227,88	0,00	69,63	48,52	21,11	6,80	4,90													4,82
03.05.2026	24,00		228,31	228,31	0,00	69,31	48,76	20,55	6,80	4,90													4,70
04.05.2026	24,00		232,37	232,37	0,00	69,29	49,38	19,91	6,80	4,90													4,63
05.05.2026	24,00		230,26	230,26	0,00	67,81	48,27	19,54	6,80	4,90													4,50
06.05.2026	24,00		217,89	217,89	0,00	68,73	47,80	20,93	6,80	4,90													4,56
07.05.2026	24,00		218,23	218,23	0,00	69,08	48,14	20,94	6,80	4,90													4,58
08.05.2026	24,00		219,24	219,24	0,00	69,20	48,18	21,02	6,80	4,90													4,61
09.05.2026	24,00		222,24	222,24	0,00	69,21	48,52	20,69	6,80	4,90													4,60
10.05.2026	24,00		224,79	224,79	0,00	69,65	49,18	20,47	6,80	4,90													4,60
11.05.2026	24,00		226,51	226,51	0,00	70,43	49,93	20,50	6,80	4,90													4,65
12.05.2026	24,00	*	138,07	138,07	0,00	70,04	50,21	19,83	6,80	4,90													2,74
13.05.2026	9,00	*	0,00	1,12	-1,12	22,19	21,02	1,17	6,80	4,90													0,00
<b>Среднее</b>	<b>23,29</b>		<b>207,12</b>	<b>207,15</b>	<b>-0,04</b>	<b>66,76</b>	<b>46,21</b>	<b>20,55</b>	<b>6,80</b>	<b>4,90</b>													<b>4,46</b>
<b>Итого</b>	<b>489,00</b>		<b>4220,00</b>	<b>4220,73</b>	<b>-0,73</b>																		<b>90,79</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	73121,2	73091,60						2230,51	12804,00
20.05.2026	77556,8	77560,60						2325,91	13476,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizal, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

**0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **90,79** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**26.05.26** 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.05.26** 17:54 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD