

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 34, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 34**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106186**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2161	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15 0,1	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15 0,1	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,168	Qвент. = 0	Qтех. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 51,038	Gвент. = 0	Gтех.гвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.04.2026	24,00		36,19	36,62	-0,43	67,25	35,78	31,47	6,40	4,00														1,12	
24.04.2026	24,00		36,41	36,86	-0,45	68,77	36,09	32,68	6,60	4,10														1,17	
25.04.2026	24,00		36,40	36,87	-0,47	68,32	35,82	32,50	6,60	4,10														1,17	
26.04.2026	24,00		35,37	35,84	-0,47	67,86	35,16	32,70	6,50	4,20														1,14	
27.04.2026	24,00		36,05	36,55	-0,50	68,29	34,96	33,33	6,50	4,00														1,18	
28.04.2026	24,00		35,93	36,43	-0,50	68,84	35,23	33,61	6,40	4,00														1,19	
29.04.2026	24,00		36,06	36,57	-0,51	68,58	35,09	33,49	6,50	4,00														1,19	
30.04.2026	24,00		36,51	37,03	-0,52	69,14	35,55	33,59	6,60	4,10														1,21	
01.05.2026	24,00		38,10	38,66	-0,56	70,19	37,25	32,94	6,70	4,00														1,23	
02.05.2026	24,00		39,47	40,07	-0,60	69,67	38,66	31,01	6,60	3,60														1,20	
03.05.2026	24,00		39,57	40,16	-0,59	69,30	39,16	30,14	6,50	3,60														1,17	
04.05.2026	24,00		40,23	40,83	-0,60	69,30	39,72	29,58	6,60	3,60														1,17	
05.05.2026	24,00		40,03	40,64	-0,61	67,79	38,98	28,81	6,60	3,60														1,13	
06.05.2026	24,00		38,16	38,75	-0,59	68,75	38,32	30,43	6,70	3,90														1,14	
07.05.2026	24,00		37,91	38,50	-0,59	69,10	38,00	31,10	6,80	4,10														1,16	
08.05.2026	24,00		38,11	38,72	-0,61	69,24	37,95	31,29	6,70	4,00														1,17	
09.05.2026	24,00		38,60	39,20	-0,60	69,23	38,25	30,98	6,60	3,80														1,17	
10.05.2026	24,00		38,93	39,53	-0,60	69,70	38,57	31,13	6,70	3,90														1,19	
11.05.2026	24,00		39,19	39,78	-0,59	70,49	39,30	31,19	6,80	3,90														1,20	
12.05.2026	24,00		41,28	41,84	-0,56	70,35	40,45	29,90	6,80	3,60														1,21	
13.05.2026	9,00		11,64	11,80	-0,16	68,86	40,50	28,36	6,80	3,40														0,32	
Среднее	23,29		37,80	38,34	-0,55	69,00	37,56	31,44	6,62	3,88														1,17	
Итого	489,00		770,14	781,25	-11,11																				23,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	20608,6	20601,50						728,94	12803,50
20.05.2026	21436,2	21440,90						754,49	13419,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **23,83** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 783b054f-7105-48e1-9cf8-b6439368eb3a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD