

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 18.07.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.ср.=	Qвент.ср.=	Qтех.пот.ср.=	Qгвс.ср.=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс.=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.26	24,00	-	119,04	105,06	13,98	67,58	44,40	23,17	0,54	0,35	45,36	-	45,36	46,32	-	46,32	-	67,42	-	0,37	-	3,38
24.04.26	24,00	-	121,38	108,54	12,84	70,07	46,20	23,87	0,54	0,35	45,27	-	45,27	46,28	-	46,28	-	69,81	-	0,37	-	3,50
25.04.26	24,00	-	121,04	107,67	13,37	68,83	45,43	23,41	0,54	0,35	45,54	-	45,54	46,53	-	46,53	-	68,59	-	0,37	-	3,45
26.04.26	24,00	-	119,21	104,19	15,02	69,60	45,41	24,19	0,54	0,35	45,98	-	45,98	47,00	-	47,00	-	69,32	-	0,37	-	3,57
27.04.26	24,00	-	121,66	107,31	14,35	69,70	45,75	23,94	0,54	0,35	46,09	-	46,09	47,11	-	47,11	-	69,45	-	0,37	-	3,57
28.04.26	24,00	-	122,99	107,19	15,80	69,81	45,96	23,85	0,54	0,35	47,40	-	47,40	48,46	-	48,46	-	69,58	-	0,37	-	3,67
29.04.26	24,00	-	122,98	108,57	14,41	69,43	45,85	23,58	0,54	0,35	46,71	-	46,71	47,74	-	47,74	-	69,21	-	0,37	-	3,57
30.04.26	24,00	-	122,94	108,09	14,86	68,68	45,40	23,28	0,54	0,35	47,01	-	47,01	48,03	-	48,03	-	68,44	-	0,37	-	3,54
01.05.26	24,00	-	123,52	109,02	14,50	68,18	45,74	22,44	0,54	0,35	47,04	-	47,04	48,05	-	48,05	-	68,05	-	0,37	-	3,44
02.05.26	24,00	-	123,63	111,44	12,19	68,13	46,60	21,53	0,54	0,35	45,54	-	45,54	46,52	-	46,52	-	68,00	-	0,37	-	3,24
03.05.26	24,00	-	126,12	112,06	14,07	70,18	48,02	22,16	0,54	0,35	47,49	-	47,49	48,56	-	48,56	-	70,01	-	0,37	-	3,48
04.05.26	24,00	-	124,88	112,43	12,46	68,95	47,43	21,52	0,54	0,35	46,05	-	46,05	47,06	-	47,06	-	68,80	-	0,37	-	3,28
05.05.26	24,00	-	125,88	112,81	13,08	69,12	47,33	21,79	0,54	0,35	46,65	-	46,65	47,68	-	47,68	-	68,98	-	0,37	-	3,37
06.05.26	24,00	-	125,98	113,23	12,74	69,17	47,11	22,06	0,54	0,35	46,43	-	46,43	47,45	-	47,45	-	69,00	-	0,37	-	3,39
07.05.26	24,00	-	129,59	115,61	13,98	69,58	47,52	22,06	0,54	0,35	48,41	-	48,41	49,48	-	49,48	-	69,39	-	0,37	-	3,53
08.05.26	24,00	-	129,32	116,03	13,29	68,91	47,17	21,74	0,54	0,35	47,97	-	47,97	49,02	-	49,02	-	68,73	-	0,37	-	3,44
09.05.26	24,00	-	129,33	116,42	12,91	68,94	47,31	21,64	0,54	0,35	47,70	-	47,70	48,75	-	48,75	-	68,77	-	0,37	-	3,41
10.05.26	24,00	-	129,19	116,80	12,38	68,91	47,41	21,49	0,54	0,35	47,29	-	47,29	48,33	-	48,33	-	68,79	-	0,37	-	3,37
11.05.26	24,00	-	130,80	117,07	13,73	69,63	48,27	21,36	0,54	0,35	48,58	-	48,58	49,67	-	49,67	-	69,52	-	0,37	-	3,46
12.05.26	24,00	-	142,07	128,86	13,21	69,68	56,64	13,03	0,54	0,35	51,67	-	51,67	52,83	-	52,83	-	69,54	-	0,37	-	2,61
13.05.26	24,00	-	153,87	141,52	12,35	69,06	65,31	3,75	0,54	0,35	54,57	-	54,57	55,77	-	55,77	-	68,95	-	0,37	-	1,39
14.05.26	24,00	-	149,94	138,16	11,78	68,40	64,57	3,83	0,54	0,35	52,97	-	52,97	54,11	-	54,11	-	68,30	-	0,37	-	1,34
15.05.26	24,00	-	149,23	136,39	12,85	68,65	64,66	3,99	0,54	0,35	53,48	-	53,48	54,64	-	54,64	-	68,51	-	0,37	-	1,43
16.05.26	24,00	-	151,58	138,31	13,27	69,22	65,23	3,99	0,54	0,35	54,48	-	54,48	55,67	-	55,67	-	69,07	-	0,37	-	1,48
17.05.26	24,00	-	148,55	135,35	13,19	68,39	64,43	3,96	0,54	0,35	53,50	-	53,50	54,66	-	54,66	-	68,31	-	0,37	-	1,44
18.05.26	24,00	-	153,17	141,12	12,04	68,74	64,93	3,81	0,54	0,35	54,15	-	54,15	55,33	-	55,33	-	68,63	-	0,37	-	1,37
19.05.26	24,00	-	153,83	141,69	12,14	68,56	64,91	3,65	0,54	0,35	54,49	-	54,49	55,67	-	55,67	-	68,46	-	0,37	-	1,36
20.05.26	24,00	-	122,48	110,41	12,06	68,41	64,07	4,34	0,54	0,35	44,98	-	44,98	45,95	-	45,95	-	68,30	-	0,37	-	1,31
21.05.26	24,00	-	137,58	126,18	11,40	69,62	65,41	4,21	0,54	0,35	49,14	-	49,14	50,24	-	50,24	-	69,48	-	0,37	-	1,33
22.05.26	24,00	-	138,36	127,35	11,01	70,00	65,74	4,26	0,54	0,35	49,16	-	49,16	50,27	-	50,27	-	69,82	-	0,37	-	1,32
Среднее	24,00	-	132,34	119,16	13,18	69,07	53,01	16,06	0,54	0,35	48,70	-	48,70	49,77	-	49,77	-	68,91	-	0,37	0,00	2,73
Итого	720,00	-	3970,13	3574,87	395,26	-	-	-	-	-	1461,12	-	1461,12	1493,15	-	1493,15	-	-	-	-	-	82,04

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26									
	22.05.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,81 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 403,32 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: cdb0ab01-230d-4fe9-8a66-ffecb70bb91b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:44 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD