

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №208257		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2023 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 519025	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17682Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 522783	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17682Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3991	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	109,46	103,55	5,91	69,61	50,42	19,19	0,69	0,49	57,75	-	57,75	59,08	-	59,08	-	69,73	-	-	-	2,40
24.04.26	24,00	-	112,02	107,26	4,76	71,80	52,12	19,68	0,69	0,49	58,51	-	58,51	59,87	-	59,87	-	71,89	-	-	-	2,46
25.04.26	24,00	-	111,14	106,41	4,73	70,59	51,11	19,48	0,69	0,49	58,08	-	58,08	59,40	-	59,40	-	70,69	-	-	-	2,41
26.04.26	24,00	-	109,67	102,65	7,02	71,40	50,87	20,53	0,69	0,49	58,51	-	58,51	59,89	-	59,89	-	71,48	-	-	-	2,61
27.04.26	24,00	-	110,04	104,70	5,34	71,62	50,96	20,66	0,69	0,49	57,71	-	57,71	59,08	-	59,08	-	71,71	-	-	-	2,55
28.04.26	24,00	-	109,72	104,64	5,08	71,64	51,10	20,54	0,69	0,49	57,67	-	57,67	59,03	-	59,03	-	71,72	-	-	-	2,52
29.04.26	24,00	-	111,58	105,78	5,80	71,23	50,87	20,36	0,69	0,49	58,96	-	58,96	60,33	-	60,33	-	71,32	-	-	-	2,57
30.04.26	24,00	-	110,88	105,55	5,33	70,20	50,57	19,63	0,69	0,49	58,31	-	58,31	59,62	-	59,62	-	70,28	-	-	-	2,45
01.05.26	24,00	-	112,95	106,94	6,01	70,05	51,27	18,78	0,69	0,49	59,44	-	59,44	60,80	-	60,80	-	70,16	-	-	-	2,43
02.05.26	24,00	-	113,85	109,21	4,64	69,90	52,33	17,57	0,69	0,49	59,18	-	59,18	60,52	-	60,52	-	70,02	-	-	-	2,25
03.05.26	24,00	-	116,29	110,58	5,71	71,66	54,02	17,64	0,69	0,49	60,90	-	60,90	62,34	-	62,34	-	71,76	-	-	-	2,36
04.05.26	24,00	-	115,12	110,57	4,55	70,43	53,36	17,07	0,69	0,49	59,69	-	59,69	61,06	-	61,06	-	70,52	-	-	-	2,21
05.05.26	24,00	-	116,83	111,06	5,77	70,73	53,21	17,52	0,69	0,49	61,13	-	61,13	62,52	-	62,52	-	70,84	-	-	-	2,36
06.05.26	24,00	-	115,88	110,83	5,05	70,80	52,89	17,91	0,69	0,49	60,34	-	60,34	61,71	-	61,71	-	70,90	-	-	-	2,35
07.05.26	24,00	-	117,78	112,05	5,73	71,15	53,30	17,85	0,69	0,49	61,58	-	61,58	62,99	-	62,99	-	71,25	-	-	-	2,41
08.05.26	24,00	-	116,75	110,64	6,11	70,54	53,21	17,33	0,69	0,49	61,33	-	61,33	62,71	-	62,71	-	70,65	-	-	-	2,35
09.05.26	24,00	-	116,31	110,95	5,36	70,50	53,20	17,30	0,69	0,49	60,86	-	60,86	62,23	-	62,23	-	70,60	-	-	-	2,30
10.05.26	24,00	-	116,23	111,50	4,73	70,60	53,62	16,98	0,69	0,49	60,56	-	60,56	61,93	-	61,93	-	70,72	-	-	-	2,23
11.05.26	24,00	-	118,57	112,44	6,13	71,20	54,44	16,76	0,69	0,49	62,47	-	62,47	63,91	-	63,91	-	71,31	-	-	-	2,32
12.05.26	24,00	-	118,35	113,75	4,60	71,17	59,50	11,67	0,69	0,49	61,17	-	61,17	62,58	-	62,58	-	71,27	-	-	-	1,66
13.05.26	24,00	-	113,91	109,04	4,87	70,61	67,17	3,44	0,69	0,49	58,13	-	58,13	59,47	-	59,47	-	70,72	-	-	-	0,72
14.05.26	24,00	-	104,74	99,53	5,21	70,19	66,45	3,74	0,69	0,49	53,75	-	53,75	54,95	-	54,95	-	70,30	-	-	-	0,74
15.05.26	24,00	-	102,69	96,90	5,79	70,75	66,76	3,99	0,69	0,49	52,94	-	52,94	54,16	-	54,16	-	70,84	-	-	-	0,80
16.05.26	24,00	-	104,96	98,10	6,86	71,07	67,15	3,92	0,69	0,49	54,61	-	54,61	55,85	-	55,85	-	71,15	-	-	-	0,88
17.05.26	24,00	-	101,91	96,16	5,75	70,40	66,47	3,93	0,69	0,49	52,60	-	52,60	53,77	-	53,77	-	70,51	-	-	-	0,79
18.05.26	24,00	-	102,78	97,56	5,22	70,60	66,71	3,89	0,69	0,49	52,71	-	52,71	53,91	-	53,91	-	70,68	-	-	-	0,75
19.05.26	24,00	-	103,73	98,28	5,45	70,34	66,61	3,73	0,69	0,49	53,25	-	53,25	54,47	-	54,47	-	70,44	-	-	-	0,75
20.05.26	24,00	-	89,03	84,24	4,79	70,54	66,28	4,26	0,69	0,49	45,86	-	45,86	46,87	-	46,87	-	70,63	-	-	-	0,70
21.05.26	24,00	-	96,94	92,28	4,66	71,91	67,73	4,18	0,69	0,49	49,64	-	49,64	50,82	-	50,82	-	72,00	-	-	-	0,73
22.05.26	24,00	-	98,07	92,81	5,26	71,92	67,80	4,12	0,69	0,49	50,46	-	50,46	51,66	-	51,66	-	72,01	-	-	-	0,76
Среднее	24,00	-	109,94	104,53	5,41	70,84	57,38	13,46	0,69	0,49	57,27	-	57,27	58,58	-	58,58	-	70,94	-	-	0,00	1,83
Итого	720,00	-	3298,18	3135,96	162,22	-	-	-	-	-	1718,10	-	1718,10	1757,53	-	1757,53	-	-	-	-	-	54,82

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	51940,400	48451,970	17543,620		18038,340		-	1384,496
	22.05.26	55238,580	51587,930	19261,720		19795,870		-	1506,407	11987,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 1,33 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 53,49 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 165,53 м3 _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: cdb0ab01-230d-4fe9-8a66-ffecb70bb91b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:44 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD