

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 519403	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотопт-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.04.26	24,00	-	83,58	76,84	6,74	68,26	42,62	25,64	0,69	0,49	19,83	-	19,83	20,25	-	20,25	-	68,42	-	-	-	2,43
24.04.26	24,00	-	83,11	78,69	4,42	70,50	43,84	26,66	0,69	0,49	17,92	-	17,92	18,32	-	18,32	-	70,49	-	-	-	2,41
25.04.26	24,00	-	82,42	78,22	4,20	69,30	43,05	26,25	0,69	0,49	17,63	-	17,63	18,05	-	18,05	-	69,29	-	-	-	2,35
26.04.26	24,00	-	81,81	76,35	5,46	69,94	42,72	27,22	0,69	0,49	18,85	-	18,85	19,29	-	19,29	-	69,92	-	-	-	2,46
27.04.26	24,00	-	82,67	77,39	5,28	70,03	42,73	27,30	0,69	0,49	18,68	-	18,68	19,13	-	19,13	-	70,05	-	-	-	2,48
28.04.26	24,00	-	82,04	77,42	4,62	70,07	42,99	27,08	0,69	0,49	18,11	-	18,11	18,52	-	18,52	-	70,08	-	-	-	2,42
29.04.26	24,00	-	83,73	77,90	5,83	69,73	42,93	26,80	0,69	0,49	19,17	-	19,17	19,59	-	19,59	-	69,75	-	-	-	2,49
30.04.26	24,00	-	83,02	78,05	4,97	68,78	42,73	26,05	0,69	0,49	18,45	-	18,45	18,84	-	18,84	-	68,72	-	-	-	2,38
01.05.26	24,00	-	83,61	78,78	4,83	68,56	43,36	25,20	0,69	0,49	18,47	-	18,47	18,86	-	18,86	-	68,67	-	-	-	2,32
02.05.26	24,00	-	84,05	80,06	3,99	68,47	44,56	23,91	0,69	0,49	17,58	-	17,58	17,95	-	17,95	-	68,58	-	-	-	2,19
03.05.26	24,00	-	86,20	80,81	5,39	70,34	46,35	23,99	0,69	0,49	18,72	-	18,72	19,14	-	19,14	-	70,35	-	-	-	2,32
04.05.26	24,00	-	86,39	81,53	4,86	69,13	46,13	23,00	0,69	0,49	18,33	-	18,33	18,72	-	18,72	-	69,18	-	-	-	2,21
05.05.26	24,00	-	87,10	82,00	5,10	69,39	45,95	23,44	0,69	0,49	18,24	-	18,24	18,65	-	18,65	-	69,43	-	-	-	2,28
06.05.26	24,00	-	86,98	82,02	4,96	69,46	45,35	24,11	0,69	0,49	18,30	-	18,30	18,72	-	18,72	-	69,48	-	-	-	2,32
07.05.26	24,00	-	86,95	82,62	4,33	69,87	45,43	24,44	0,69	0,49	17,77	-	17,77	18,17	-	18,17	-	69,92	-	-	-	2,32
08.05.26	24,00	-	86,06	81,46	4,60	69,28	44,97	24,31	0,69	0,49	18,12	-	18,12	18,54	-	18,54	-	69,31	-	-	-	2,30
09.05.26	24,00	-	85,64	81,61	4,03	69,30	45,05	24,25	0,69	0,49	17,40	-	17,40	17,79	-	17,79	-	69,36	-	-	-	2,26
10.05.26	24,00	-	86,16	81,76	4,40	69,34	45,33	24,01	0,69	0,49	17,72	-	17,72	18,13	-	18,13	-	69,44	-	-	-	2,27
11.05.26	24,00	-	87,90	82,24	5,66	69,97	46,12	23,85	0,69	0,49	19,22	-	19,22	19,64	-	19,64	-	70,03	-	-	-	2,36
12.05.26	24,00	-	88,49	84,19	4,30	70,00	54,53	15,47	0,69	0,49	17,97	-	17,97	18,38	-	18,38	-	70,04	-	-	-	1,61
13.05.26	24,00	-	87,89	83,30	4,59	69,43	65,94	3,49	0,69	0,49	18,71	-	18,71	19,10	-	19,10	-	69,57	-	-	-	0,61
14.05.26	24,00	-	81,69	76,97	4,72	68,93	65,09	3,84	0,69	0,49	18,78	-	18,78	19,19	-	19,19	-	69,06	-	-	-	0,63
15.05.26	24,00	-	79,11	75,12	3,99	69,42	65,32	4,10	0,69	0,49	18,06	-	18,06	18,46	-	18,46	-	69,50	-	-	-	0,59
16.05.26	24,00	-	79,67	75,92	3,75	69,74	65,60	4,14	0,69	0,49	17,86	-	17,86	18,26	-	18,26	-	69,77	-	-	-	0,58
17.05.26	24,00	-	79,26	74,67	4,59	69,04	64,95	4,09	0,69	0,49	18,76	-	18,76	19,19	-	19,19	-	69,19	-	-	-	0,62
18.05.26	24,00	-	80,39	75,60	4,79	69,34	65,30	4,04	0,69	0,49	19,16	-	19,16	19,58	-	19,58	-	69,41	-	-	-	0,64
19.05.26	24,00	-	81,06	76,24	4,82	69,12	65,24	3,88	0,69	0,49	19,51	-	19,51	19,94	-	19,94	-	69,18	-	-	-	0,63
20.05.26	24,00	-	70,78	66,95	3,83	69,10	64,68	4,42	0,69	0,49	17,93	-	17,93	18,31	-	18,31	-	69,18	-	-	-	0,56
21.05.26	24,00	-	75,73	72,31	3,42	70,47	66,09	4,38	0,69	0,49	18,25	-	18,25	18,66	-	18,66	-	70,57	-	-	-	0,56
22.05.26	24,00	-	76,17	72,78	3,39	70,54	66,21	4,33	0,69	0,49	18,27	-	18,27	18,72	-	18,72	-	70,51	-	-	-	0,56
Среднее	24,00	-	82,99	78,33	4,66	69,50	51,71	17,79	0,69	0,49	18,39	-	18,39	18,80	-	18,80	-	69,55	-	-	0,00	1,74
Итого	720,00	-	2489,66	2349,80	139,86	-	-	-	-	-	551,77	-	551,77	564,09	-	564,09	-	-	-	-	-	52,16

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	12043,590	10332,890	3047,010		3136,470		-	245,323
	22.05.26	14533,250	12682,690	3598,780		3700,560		-	283,708	4115,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °С 1,14 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 51,01 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 142,71 м3 _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: cdb0ab01-230d-4fe9-8a66-ffecb70bb91b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.26 15:44 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.26 17:53 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР