

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206117		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(М1): № 519305	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления: №	№	№	№
Обратн.тр.(М2): № 515427	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр. ГВС(М3): № 528421	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№	№	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.ср.=	Qвент.ср.=	Qтех.пот.ср.=	Qгвсср.=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																							Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
23.04.26	24,00	-	135,93	121,99	13,94	69,27	43,92	25,35	0,69	0,49	79,27	-	79,27	81,00	-	81,00	-	69,26	-	-	-	4,06	
24.04.26	24,00	-	138,47	125,39	13,08	71,44	45,39	26,05	0,69	0,49	80,30	-	80,30	82,17	-	82,17	-	71,38	-	-	-	4,20	
25.04.26	24,00	-	139,19	124,52	14,67	70,27	44,76	25,51	0,69	0,49	81,30	-	81,30	83,16	-	83,16	-	70,21	-	-	-	4,21	
26.04.26	24,00	-	136,48	121,08	15,40	70,90	44,37	26,53	0,69	0,49	80,27	-	80,27	82,10	-	82,10	-	70,84	-	-	-	4,31	
27.04.26	24,00	-	137,79	123,13	14,66	70,97	44,58	26,39	0,69	0,49	80,60	-	80,60	82,48	-	82,48	-	70,95	-	-	-	4,29	
28.04.26	24,00	-	137,88	123,13	14,75	71,02	44,59	26,43	0,69	0,49	80,71	-	80,71	82,57	-	82,57	-	70,97	-	-	-	4,31	
29.04.26	24,00	-	137,09	124,18	12,91	70,66	44,50	26,16	0,69	0,49	79,45	-	79,45	81,27	-	81,27	-	70,60	-	-	-	4,16	
30.04.26	24,00	-	136,83	124,30	12,53	69,64	44,26	25,38	0,69	0,49	79,19	-	79,19	80,96	-	80,96	-	69,57	-	-	-	4,03	
01.05.26	24,00	-	138,29	125,57	12,72	69,51	44,89	24,62	0,69	0,49	80,10	-	80,10	81,89	-	81,89	-	69,51	-	-	-	3,98	
02.05.26	24,00	-	139,86	128,06	11,80	69,43	46,03	23,40	0,69	0,49	80,69	-	80,69	82,50	-	82,50	-	69,40	-	-	-	3,82	
03.05.26	24,00	-	143,44	129,55	13,89	71,21	47,31	23,90	0,69	0,49	83,54	-	83,54	85,47	-	85,47	-	71,16	-	-	-	4,09	
04.05.26	24,00	-	144,01	130,86	13,15	69,98	46,99	22,99	0,69	0,49	83,34	-	83,34	85,23	-	85,23	-	69,93	-	-	-	3,93	
05.05.26	24,00	-	145,11	131,77	13,34	70,25	46,97	23,28	0,69	0,49	84,00	-	84,00	85,90	-	85,90	-	70,22	-	-	-	4,01	
06.05.26	24,00	-	144,79	131,89	12,90	70,35	46,24	24,11	0,69	0,49	83,64	-	83,64	85,52	-	85,52	-	70,33	-	-	-	4,09	
07.05.26	24,00	-	145,58	133,03	12,55	70,72	46,49	24,23	0,69	0,49	83,99	-	83,99	85,89	-	85,89	-	70,67	-	-	-	4,11	
08.05.26	24,00	-	142,39	130,91	11,48	70,16	46,04	24,12	0,69	0,49	81,81	-	81,81	83,66	-	83,66	-	70,12	-	-	-	3,97	
09.05.26	24,00	-	142,80	131,22	11,58	70,15	46,18	23,97	0,69	0,49	82,03	-	82,03	83,89	-	83,89	-	70,13	-	-	-	3,96	
10.05.26	24,00	-	144,33	131,60	12,73	70,08	46,54	23,54	0,69	0,49	83,37	-	83,37	85,25	-	85,25	-	70,25	-	-	-	3,99	
11.05.26	24,00	-	145,18	132,35	12,83	70,86	47,12	23,74	0,69	0,49	83,80	-	83,80	85,73	-	85,73	-	70,83	-	-	-	4,05	
12.05.26	24,00	-	148,11	135,11	13,00	70,85	53,93	16,92	0,69	0,49	85,20	-	85,20	87,16	-	87,16	-	70,81	-	-	-	3,22	
13.05.26	24,00	-	143,29	131,56	11,73	69,99	65,71	4,28	0,69	0,49	81,69	-	81,69	83,52	-	83,52	-	70,23	-	-	-	1,39	
14.05.26	24,00	-	142,12	119,06	23,06	69,06	65,17	3,89	0,69	0,49	85,95	-	85,95	87,88	-	87,88	-	69,90	-	-	-	2,06	
15.05.26	24,00	-	137,37	115,61	21,76	69,26	65,41	3,85	0,69	0,49	82,80	-	82,80	84,70	-	84,70	-	70,32	-	-	-	1,96	
16.05.26	24,00	-	130,41	117,52	12,89	70,23	65,41	4,82	0,69	0,49	75,34	-	75,34	77,06	-	77,06	-	70,62	-	-	-	1,48	
17.05.26	24,00	-	129,65	114,98	14,67	68,64	64,84	3,80	0,69	0,49	75,63	-	75,63	77,32	-	77,32	-	70,03	-	-	-	1,45	
18.05.26	24,00	-	130,13	116,48	13,65	70,25	65,05	5,20	0,69	0,49	75,46	-	75,46	77,15	-	77,15	-	70,19	-	-	-	1,57	
19.05.26	24,00	-	129,87	117,26	12,61	70,03	65,05	4,98	0,69	0,49	74,82	-	74,82	76,49	-	76,49	-	69,98	-	-	-	1,47	
20.05.26	24,00	-	112,40	100,70	11,70	70,10	64,48	5,62	0,69	0,49	65,31	-	65,31	66,78	-	66,78	-	70,04	-	-	-	1,39	
21.05.26	24,00	-	122,02	110,00	12,02	71,54	66,00	5,54	0,69	0,49	70,48	-	70,48	72,13	-	72,13	-	71,50	-	-	-	1,48	
22.05.26	24,00	-	122,34	110,75	11,59	71,52	65,95	5,57	0,69	0,49	70,48	-	70,48	72,10	-	72,10	-	71,46	-	-	-	1,45	
Среднее	24,00	-	137,44	123,79	13,65	70,28	52,47	17,81	0,69	0,49	79,82	-	79,82	81,63	-	81,63	-	70,38	-	-	0,00	3,22	
Итого	720,00	-	4123,15	3713,56	409,59	-	-	-	-	-	2394,56	-	2394,56	2448,93	-	2448,93	-	-	-	-	-	96,47	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	24385,110	21100,730	15844,960		16285,770		-	1240,667
	22.05.26	28508,260	24814,290	18239,520		18734,700		-	1409,242	5013,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °С 3,35 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 93,12 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 417,95 м3  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: cdb0ab01-230d-4fe9-8a66-ffecb70bb91b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:44 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD