

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207933		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): № 133156	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Г	Преобр.давления:	№		№
Обратн.тр.(M2): № 400192	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Х	Преобр.давления:	№		№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		№
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.26	24,00	-	99,49	99,49	0,00	69,31	47,16	22,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
24.04.26	24,00	-	102,26	102,26	0,00	71,55	48,67	22,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
25.04.26	24,00	-	101,63	101,46	0,17	70,35	47,88	22,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
26.04.26	24,00	-	98,82	98,66	0,16	71,02	47,69	23,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
27.04.26	24,00	-	100,52	100,18	0,34	71,11	47,70	23,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
28.04.26	24,00	-	100,38	100,38	0,00	71,14	47,76	23,38	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
29.04.26	24,00	-	101,17	101,17	0,00	70,77	47,64	23,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
30.04.26	24,00	-	101,18	101,18	0,00	69,79	47,36	22,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
01.05.26	24,00	-	102,29	102,29	0,00	69,60	47,76	21,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
02.05.26	24,00	-	104,30	104,30	0,00	69,49	48,52	20,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
03.05.26	24,00	-	105,69	105,69	0,00	71,30	50,04	21,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
04.05.26	24,00	-	106,76	106,76	0,00	70,06	49,85	20,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
05.05.26	24,00	-	107,56	107,56	0,00	70,35	49,94	20,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
06.05.26	24,00	-	107,65	107,65	0,00	70,43	49,71	20,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
07.05.26	24,00	-	108,59	108,59	0,00	70,83	50,07	20,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
08.05.26	24,00	-	106,59	106,59	0,00	70,25	49,43	20,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
09.05.26	24,00	-	106,85	106,85	0,00	70,25	49,43	20,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
10.05.26	24,00	-	107,14	107,14	0,00	70,31	49,62	20,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
11.05.26	24,00	-	107,91	107,91	0,00	70,92	50,23	20,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
12.05.26	24,00	-	69,18	71,50	-2,32	70,67	50,81	19,86	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
13.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	24,74	63,58	-38,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	23,67	62,67	-39,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	22,22	62,78	-40,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	21,45	63,07	-41,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	23,00	62,53	-39,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	23,77	62,87	-39,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	25,99	62,99	-37,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	6,96	-6,96	25,56	62,52	-36,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	7,09	-7,09	23,14	42,79	-19,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	7,28	-7,28	20,17	19,94	0,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	68,20	70,59	-2,39	54,77	51,43	3,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
Итого	720,00	-	2045,96	2117,66	-71,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,32

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	16992,690	19695,560					488,883	-
	22.05.26	19038,650	21813,220					533,199	-	5942,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
44,32 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: cdb0ab01-230d-4fe9-8a66-ffecb70bb91b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
26.05.26 15:44 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.05.26 17:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD