

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 15
Обслуживающая организация:
Источник: котельная пр. Качалова, 4

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 15
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ТСРВ-026М №1600229		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2025 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.26	24,00	-	67,45	66,35	1,09	42,48	32,51	9,97	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
24.04.26	24,00	-	69,87	68,83	1,04	42,31	32,58	9,73	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
25.04.26	24,00	-	73,65	72,82	0,82	42,82	33,11	9,71	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
26.04.26	24,00	-	73,24	72,54	0,70	42,66	32,81	9,85	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
27.04.26	24,00	-	73,21	72,56	0,65	42,04	32,34	9,70	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73
28.04.26	24,00	-	74,27	73,76	0,51	43,41	33,03	10,38	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
29.04.26	24,00	-	74,86	74,55	0,31	44,98	34,03	10,95	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
30.04.26	24,00	-	74,66	74,48	0,18	44,69	33,88	10,81	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
01.05.26	24,00	-	75,12	75,06	0,07	45,53	34,74	10,79	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
02.05.26	24,00	-	75,12	75,15	-0,03	46,66	35,85	10,81	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
03.05.26	24,00	-	74,99	75,15	-0,16	46,91	36,33	10,58	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
04.05.26	24,00	-	72,85	72,96	-0,11	44,17	35,14	9,03	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
05.05.26	24,00	-	66,76	66,41	0,35	36,62	30,34	6,28	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43
06.05.26	24,00	-	63,78	63,42	0,36	35,62	29,30	6,32	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41
07.05.26	24,00	-	63,57	63,28	0,28	35,58	29,19	6,39	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41
08.05.26	24,00	-	63,60	63,36	0,25	35,56	29,17	6,39	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41
09.05.26	24,00	-	63,66	63,44	0,21	35,67	29,23	6,44	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42
10.05.26	24,00	-	63,62	63,44	0,18	35,95	29,50	6,45	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42
11.05.26	24,00	-	63,54	63,39	0,15	35,92	29,58	6,34	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41
12.05.26	24,00	-	68,84	68,87	-0,03	36,95	30,64	6,31	0,32	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43
13.05.26	24,00	-	33,92	33,98	-0,05	30,65	27,95	2,70	0,21	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	16,98	0,15	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,87	15,75	0,12	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,59	15,54	0,05	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,42	15,38	0,04	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,27	15,23	0,04	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,18	15,14	0,04	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	6,84	6,83	0,01	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	49,33	49,10	0,23	32,71	26,62	6,08	0,23	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44
Итого	696,00	-	1430,58	1423,79	6,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,68

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26							249,661	-	-
	21.05.26							262,344	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан Электронно-подписью
12,68 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 3f601b19-d563-4184-bd9c-ebb000ad3165

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.26 15:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.26 17:51 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР