

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205591		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 25.07.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплотопт-е Qобщ.
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	115,30	109,62	5,68	69,20	50,98	18,22	0,69	0,49	54,57	-	54,57	55,81	-	55,81	-	69,30	-	-	-	2,39
24.04.26	24,00	-	118,38	112,63	5,75	71,46	52,73	18,73	0,69	0,49	56,11	-	56,11	57,40	-	57,40	-	71,55	-	-	-	2,52
25.04.26	24,00	-	117,85	111,51	6,34	70,28	51,77	18,51	0,69	0,49	56,00	-	56,00	57,24	-	57,24	-	70,36	-	-	-	2,51
26.04.26	24,00	-	115,15	108,02	7,13	71,08	51,68	19,40	0,69	0,49	55,02	-	55,02	56,22	-	56,22	-	71,15	-	-	-	2,60
27.04.26	24,00	-	116,50	110,31	6,19	71,30	51,90	19,40	0,69	0,49	55,39	-	55,39	56,64	-	56,64	-	71,38	-	-	-	2,58
28.04.26	24,00	-	116,33	110,23	6,10	71,31	51,96	19,35	0,69	0,49	55,24	-	55,24	56,49	-	56,49	-	71,39	-	-	-	2,57
29.04.26	24,00	-	117,92	111,61	6,31	70,91	51,87	19,04	0,69	0,49	55,99	-	55,99	57,26	-	57,26	-	70,99	-	-	-	2,57
30.04.26	24,00	-	117,39	111,13	6,26	69,92	51,42	18,50	0,69	0,49	55,79	-	55,79	56,99	-	56,99	-	69,99	-	-	-	2,50
01.05.26	24,00	-	118,21	112,08	6,13	69,70	51,69	18,01	0,69	0,49	56,12	-	56,12	57,39	-	57,39	-	69,79	-	-	-	2,45
02.05.26	24,00	-	119,28	114,88	4,40	69,55	52,56	16,99	0,69	0,49	56,16	-	56,16	57,46	-	57,46	-	69,66	-	-	-	2,26
03.05.26	24,00	-	120,99	115,61	5,38	71,38	54,04	17,34	0,69	0,49	57,27	-	57,27	58,61	-	58,61	-	71,48	-	-	-	2,39
04.05.26	24,00	-	120,53	116,07	4,46	70,16	53,45	16,71	0,69	0,49	56,92	-	56,92	58,17	-	58,17	-	70,25	-	-	-	2,25
05.05.26	24,00	-	121,58	116,19	5,39	70,42	53,25	17,17	0,69	0,49	57,57	-	57,57	58,88	-	58,88	-	70,51	-	-	-	2,38
06.05.26	24,00	-	93,11	91,94	1,17	70,06	51,98	18,08	0,69	0,49	45,13	-	45,13	46,11	-	46,11	-	69,46	-	-	-	1,75
07.05.26	24,00	-	123,69	118,74	4,95	70,89	53,33	17,56	0,69	0,49	58,59	-	58,59	59,92	-	59,92	-	70,98	-	-	-	2,44
08.05.26	24,00	-	121,88	117,21	4,67	70,26	52,81	17,45	0,69	0,49	57,72	-	57,72	59,00	-	59,00	-	70,35	-	-	-	2,38
09.05.26	24,00	-	121,89	117,87	4,02	70,26	52,97	17,29	0,69	0,49	57,59	-	57,59	58,90	-	58,90	-	70,35	-	-	-	2,32
10.05.26	24,00	-	122,33	118,30	4,03	70,31	53,11	17,20	0,69	0,49	57,78	-	57,78	59,12	-	59,12	-	70,41	-	-	-	2,32
11.05.26	24,00	-	123,91	117,87	6,04	70,94	53,69	17,25	0,69	0,49	58,99	-	58,99	60,30	-	60,30	-	71,04	-	-	-	2,47
12.05.26	24,00	-	126,45	122,06	4,39	70,96	59,17	11,79	0,69	0,49	59,87	-	59,87	61,25	-	61,25	-	71,06	-	-	-	1,76
13.05.26	24,00	-	125,06	120,31	4,75	70,42	67,18	3,24	0,69	0,49	59,30	-	59,30	60,64	-	60,64	-	70,52	-	-	-	0,73
14.05.26	24,00	-	114,26	109,77	4,49	69,96	66,43	3,53	0,69	0,49	54,26	-	54,26	55,47	-	55,47	-	70,05	-	-	-	0,71
15.05.26	24,00	-	110,92	106,28	4,64	70,52	66,72	3,80	0,69	0,49	52,78	-	52,78	53,98	-	53,98	-	70,60	-	-	-	0,74
16.05.26	24,00	-	112,40	107,50	4,90	70,89	67,15	3,74	0,69	0,49	53,49	-	53,49	54,71	-	54,71	-	70,97	-	-	-	0,75
17.05.26	24,00	-	110,51	104,98	5,53	70,16	66,38	3,78	0,69	0,49	52,72	-	52,72	53,94	-	53,94	-	70,25	-	-	-	0,79
18.05.26	24,00	-	111,31	107,52	3,79	70,43	66,67	3,76	0,69	0,49	52,72	-	52,72	53,92	-	53,92	-	70,51	-	-	-	0,68
19.05.26	24,00	-	112,07	108,17	3,90	70,16	66,58	3,58	0,69	0,49	53,19	-	53,19	54,39	-	54,39	-	70,24	-	-	-	0,67
20.05.26	24,00	-	91,21	85,99	5,22	70,27	65,97	4,30	0,69	0,49	43,63	-	43,63	44,64	-	44,64	-	70,34	-	-	-	0,74
21.05.26	24,00	-	102,78	98,14	4,64	71,64	67,53	4,11	0,69	0,49	48,91	-	48,91	50,08	-	50,08	-	71,72	-	-	-	0,74
22.05.26	24,00	-	102,98	99,53	3,45	71,68	67,57	4,11	0,69	0,49	48,71	-	48,71	49,91	-	49,91	-	71,75	-	-	-	0,66
Среднее	24,00	-	115,41	110,40	5,00	70,55	57,48	13,06	0,69	0,49	54,78	-	54,78	56,03	-	56,03	-	70,61	-	-	0,00	1,82
Итого	720,00	-	3462,17	3312,07	150,10	-	-	-	-	-	1643,53	-	1643,53	1680,84	-	1680,84	-	-	-	-	-	54,61

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	22108,170	21026,670	10260,200		10548,410		-	807,712
	22.05.26	25570,340	24338,740	11903,730		12229,250		-	923,811	5437,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 1,23 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 53,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 153,16 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68ef3e

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:48 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:48 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD