

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 №207793	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 0:00:00	Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	208,71	193,78	14,93	69,63	55,22	14,41	0,69	0,49	71,33	-	71,33	72,73	-	72,73	-	65,64	-	-	-	3,84
24.04.26	24,00	-	211,48	195,79	15,69	71,89	57,05	14,84	0,69	0,49	71,77	-	71,77	73,29	-	73,29	-	67,81	-	-	-	4,04
25.04.26	24,00	-	211,10	194,07	17,03	70,68	56,12	14,56	0,69	0,49	73,04	-	73,04	74,53	-	74,53	-	66,44	-	-	-	4,04
26.04.26	24,00	-	210,32	191,81	18,51	71,51	56,15	15,36	0,69	0,49	74,43	-	74,43	75,99	-	75,99	-	67,35	-	-	-	4,28
27.04.26	24,00	-	211,12	193,75	17,37	71,75	56,31	15,44	0,69	0,49	73,29	-	73,29	74,85	-	74,85	-	67,52	-	-	-	4,25
28.04.26	24,00	-	209,65	194,16	15,49	71,75	56,49	15,26	0,69	0,49	71,61	-	71,61	73,12	-	73,12	-	67,55	-	-	-	4,08
29.04.26	24,00	-	210,43	194,87	15,56	71,33	56,10	15,23	0,69	0,49	71,54	-	71,54	73,02	-	73,02	-	67,01	-	-	-	4,08
30.04.26	24,00	-	209,47	192,49	16,98	70,29	55,47	14,82	0,69	0,49	73,15	-	73,15	74,62	-	74,62	-	65,98	-	-	-	4,06
01.05.26	24,00	-	207,36	192,97	14,39	70,07	56,68	13,39	0,69	0,49	71,03	-	71,03	72,45	-	72,45	-	65,89	-	-	-	3,60
02.05.26																						
03.05.26																						
04.05.26																						
05.05.26	14,00	-	208,78	195,54	13,24	70,81	58,75	12,06	0,69	0,49	41,47	-	41,47	71,18	-	71,18	-	67,09	-	-	-	3,30
06.05.26	24,00	-	143,71	135,03	8,68	70,43	56,09	14,34	0,69	0,49	71,96	-	71,96	73,16	-	73,16	-	59,30	-	-	-	2,56
07.05.26	24,00	-	152,28	137,34	14,94	71,22	54,56	16,66	0,69	0,49	73,60	-	73,60	75,14	-	75,14	-	67,12	-	-	-	3,36
08.05.26	24,00	-	151,27	136,76	14,51	70,62	54,01	16,61	0,69	0,49	73,43	-	73,43	74,95	-	74,95	-	66,55	-	-	-	3,30
09.05.26	24,00	-	152,00	136,74	15,26	70,60	54,35	16,25	0,69	0,49	74,09	-	74,09	75,61	-	75,61	-	66,57	-	-	-	3,31
10.05.26	24,00	-	150,83	137,62	13,21	70,65	54,67	15,98	0,69	0,49	72,28	-	72,28	73,76	-	73,76	-	66,74	-	-	-	3,14
11.05.26	24,00	-	153,25	136,23	17,02	71,28	55,62	15,66	0,69	0,49	75,77	-	75,77	77,35	-	77,35	-	67,37	-	-	-	3,35
12.05.26	24,00	-	133,03	118,93	14,10	71,21	59,59	11,62	0,69	0,49	49,51	-	49,51	50,55	-	50,55	-	67,42	-	-	-	2,40
13.05.26	24,00	-	115,30	99,86	15,44	70,91	70,85	0,06	0,69	0,49	12,08	-	12,08	12,35	-	12,35	-	70,67	-	-	-	1,11
14.05.26	24,00	-	154,57	138,98	15,59	70,36	70,32	0,04	0,69	0,49	11,61	-	11,61	11,88	-	11,88	-	70,26	-	-	-	1,11
15.05.26	24,00	-	152,89	135,58	17,31	70,95	70,90	0,05	0,69	0,49	13,49	-	13,49	13,78	-	13,78	-	70,75	-	-	-	1,24
16.05.26	24,00	-	154,27	136,70	17,57	71,30	71,28	0,02	0,69	0,49	13,70	-	13,70	14,02	-	14,02	-	70,95	-	-	-	1,26
17.05.26	24,00	-	152,04	135,78	16,26	70,57	70,51	0,06	0,69	0,49	12,36	-	12,36	12,64	-	12,64	-	70,59	-	-	-	1,16
18.05.26	24,00	-	153,83	137,76	16,07	70,84	70,81	0,03	0,69	0,49	12,14	-	12,14	12,42	-	12,42	-	70,59	-	-	-	1,15
19.05.26	24,00	-	180,98	165,33	15,65	70,68	68,90	1,78	0,69	0,49	63,80	-	63,80	65,28	-	65,28	-	71,13	-	-	-	1,41
20.05.26	24,00	-	183,99	170,87	13,12	70,80	67,76	3,04	0,69	0,49	92,47	-	92,47	94,57	-	94,57	-	70,79	-	-	-	1,45
21.05.26	24,00	-	200,95	185,73	15,22	72,15	69,19	2,96	0,69	0,49	102,23	-	102,23	104,66	-	104,66	-	72,15	-	-	-	1,66
22.05.26	24,00	-	200,85	186,59	14,26	72,16	69,23	2,93	0,69	0,49	102,09	-	102,09	104,52	-	104,52	-	72,15	-	-	-	1,58
Среднее	23,63	-	177,20	161,89	15,31	70,98	61,22	9,76	0,69	0,49	59,97	-	59,97	62,31	-	62,31	-	68,13	-	-	0,00	2,74
Итого	638,00	-	4784,46	4371,06	413,40	-	-	-	-	-	1619,27	-	1619,27	1682,42	-	1682,42	-	-	-	-	-	74,10

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	21812,340	20127,830	8926,970		9631,140		-	614,809
	22.05.26	27221,630	25077,440			11533,820		-	-	3643,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **82** час 4,47 Гкал
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: **82** час 53,37 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C -3,80 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 74,77 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 475,21 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68ef3e

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:48 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:48 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD