

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 №206880	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: 19.07.2025 0:00:00	Тхв, гр.С= 8.18	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	184,50	172,38	12,12	69,72	55,16	14,56	0,69	0,49	122,01	-	122,01	124,69	-	124,69	-	69,29	-	-	-	3,36
24.04.26	24,00	-	189,57	178,23	11,34	71,94	57,03	14,91	0,69	0,49	125,05	-	125,05	127,95	-	127,95	-	71,51	-	-	-	3,48
25.04.26	24,00	-	186,57	174,41	12,16	70,80	55,81	14,99	0,69	0,49	122,50	-	122,50	125,27	-	125,27	-	70,39	-	-	-	3,49
26.04.26	24,00	-	182,62	166,69	15,93	71,59	55,98	15,61	0,69	0,49	120,29	-	120,29	123,05	-	123,05	-	71,15	-	-	-	3,75
27.04.26	24,00	-	185,72	172,93	12,79	71,82	56,55	15,27	0,69	0,49	122,33	-	122,33	125,15	-	125,15	-	71,40	-	-	-	3,57
28.04.26	24,00	-	185,05	173,34	11,71	71,79	56,43	15,36	0,69	0,49	121,84	-	121,84	124,68	-	124,68	-	71,34	-	-	-	3,51
29.04.26	24,00	-	188,07	176,03	12,04	71,40	56,31	15,09	0,69	0,49	123,89	-	123,89	126,75	-	126,75	-	70,96	-	-	-	3,52
30.04.26	24,00	-	186,35	174,17	12,18	70,40	55,55	14,85	0,69	0,49	122,35	-	122,35	125,11	-	125,11	-	69,98	-	-	-	3,45
01.05.26	24,00	-	183,14	172,26	10,88	70,11	55,40	14,71	0,69	0,49	118,45	-	118,45	121,09	-	121,09	-	69,66	-	-	-	3,30
02.05.26	24,00	-	187,02	174,68	12,34	69,98	56,00	13,98	0,69	0,49	120,99	-	120,99	123,68	-	123,68	-	69,55	-	-	-	3,31
03.05.26	24,00	-	189,05	175,75	13,30	71,77	57,56	14,21	0,69	0,49	122,27	-	122,27	125,10	-	125,10	-	71,34	-	-	-	3,46
04.05.26	24,00	-	187,95	175,63	12,32	70,55	56,69	13,86	0,69	0,49	121,24	-	121,24	123,98	-	123,98	-	70,13	-	-	-	3,31
05.05.26	24,00	-	187,18	176,59	10,59	70,85	56,76	14,09	0,69	0,49	120,13	-	120,13	122,88	-	122,88	-	70,40	-	-	-	3,24
06.05.26	24,00	-	154,96	149,22	5,74	69,79	55,74	14,05	0,69	0,49	102,13	-	102,13	104,39	-	104,39	-	69,50	-	-	-	2,50
07.05.26	24,00	-	194,76	183,85	10,91	71,27	56,90	14,37	0,69	0,49	126,04	-	126,04	128,91	-	128,91	-	70,81	-	-	-	3,43
08.05.26	24,00	-	193,29	181,23	12,06	70,67	56,41	14,26	0,69	0,49	125,65	-	125,65	128,49	-	128,49	-	70,22	-	-	-	3,44
09.05.26	24,00	-	194,25	182,18	12,07	70,60	56,41	14,19	0,69	0,49	126,23	-	126,23	129,07	-	129,07	-	70,14	-	-	-	3,45
10.05.26	24,00	-	194,19	183,55	10,64	70,65	56,70	13,95	0,69	0,49	125,76	-	125,76	128,60	-	128,60	-	70,19	-	-	-	3,32
11.05.26	24,00	-	197,73	185,96	11,77	71,39	57,60	13,79	0,69	0,49	128,41	-	128,41	131,38	-	131,38	-	71,00	-	-	-	3,41
12.05.26	24,00	-	206,93	195,91	11,02	71,37	61,68	9,69	0,69	0,49	135,74	-	135,74	138,86	-	138,86	-	70,97	-	-	-	2,70
13.05.26	24,00	-	206,59	194,03	12,56	70,68	67,50	3,18	0,69	0,49	136,21	-	136,21	139,29	-	139,29	-	70,21	-	-	-	1,51
14.05.26	24,00	-	188,15	176,03	12,12	70,39	66,85	3,54	0,69	0,49	124,18	-	124,18	126,97	-	126,97	-	69,98	-	-	-	1,49
15.05.26	24,00	-	181,03	170,75	10,28	71,00	67,18	3,82	0,69	0,49	118,80	-	118,80	121,51	-	121,51	-	70,57	-	-	-	1,39
16.05.26	24,00	-	182,29	170,55	11,74	71,35	67,52	3,83	0,69	0,49	119,39	-	119,39	122,13	-	122,13	-	70,94	-	-	-	1,50
17.05.26	24,00	-	176,99	164,31	12,68	70,63	66,70	3,93	0,69	0,49	115,43	-	115,43	118,01	-	118,01	-	70,20	-	-	-	1,55
18.05.26	24,00	-	181,46	171,11	10,35	70,79	67,06	3,73	0,69	0,49	118,72	-	118,72	121,41	-	121,41	-	70,33	-	-	-	1,38
19.05.26	24,00	-	182,51	171,91	10,60	70,52	66,95	3,57	0,69	0,49	119,36	-	119,36	122,02	-	122,02	-	70,07	-	-	-	1,37
20.05.26	24,00	-	146,36	136,60	9,76	70,86	66,43	4,43	0,69	0,49	95,45	-	95,45	97,60	-	97,60	-	70,46	-	-	-	1,30
21.05.26	24,00	-	166,13	155,70	10,43	72,17	68,01	4,16	0,69	0,49	108,31	-	108,31	110,88	-	110,88	-	71,76	-	-	-	1,41
22.05.26	24,00	-	166,26	156,34	9,92	72,17	68,06	4,11	0,69	0,49	108,24	-	108,24	110,80	-	110,80	-	71,77	-	-	-	1,37
Среднее	24,00	-	184,56	173,08	11,48	70,97	60,16	10,80	0,69	0,49	120,58	-	120,58	123,32	-	123,32	-	70,54	-	-	0,00	2,71
Итого	720,00	-	5536,67	5192,32	344,35	-	-	-	-	-	3617,39	-	3617,39	3699,70	-	3699,70	-	-	-	-	-	81,25

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.26	23093,530	21603,570	13961,410		14368,910		-	1122,076
	22.05.26	28630,200	26795,890	17578,800		18068,610		-	1377,334	3734,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C 2,82 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,43 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 351,38 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68ef3e

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:48 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD