

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная 2 Невская

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3

Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №9205536	Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 29.08.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 7.23
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н № 43675X	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплотоптр-е Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа	
23.04.26	24,00	-	72,92	72,92	0,00	67,40	44,36	23,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
24.04.26	24,00	-	64,59	64,59	0,00	68,87	43,72	25,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
25.04.26	24,00	-	68,53	68,53	0,00	68,42	43,79	24,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
26.04.26	24,00	-	72,65	72,65	0,00	68,01	43,91	24,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
27.04.26	24,00	-	66,55	66,55	0,00	68,35	43,13	25,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
28.04.26	24,00	-	74,05	74,05	0,00	69,02	44,31	24,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
29.04.26	24,00	-	73,11	73,11	0,00	68,74	43,90	24,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
30.04.26	24,00	-	65,97	65,97	0,00	69,18	43,07	26,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
01.05.26	24,00	-	45,00	45,00	0,00	69,87	40,54	29,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
02.05.26	24,00	-	27,68	27,66	0,02	69,10	36,39	32,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
03.05.26	24,00	-	26,88	26,88	0,00	68,84	35,36	33,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
04.05.26	24,00	-	26,29	26,26	0,03	68,60	35,72	32,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
05.05.26	24,00	-	37,47	37,47	0,00	67,23	38,26	28,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
06.05.26	24,00	-	46,99	46,99	0,00	68,62	40,70	27,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
07.05.26	24,00	-	41,89	41,89	0,00	68,95	39,80	29,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
08.05.26	24,00	-	39,55	39,55	0,00	68,85	39,47	29,38	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
09.05.26	24,00	-	38,04	38,04	0,00	68,98	38,95	30,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
10.05.26	24,00	-	32,82	32,82	0,00	69,13	38,34	30,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
11.05.26	24,00	-	31,03	31,03	0,00	70,01	37,64	32,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
12.05.26	24,00	-	16,84	16,80	0,04	69,73	37,07	32,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55
13.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,45	14,13	1,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,19	13,50	0,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,53	13,01	0,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,43	13,01	0,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,79	13,34	0,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,89	13,44	0,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,27	13,73	0,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,84	14,20	0,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,93	14,25	0,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,16	14,64	0,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	32,30	32,29	0,00	50,65	31,52	19,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
Итого	720,00	-	968,85	968,76	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26	11212,290	11121,680					387,426	-	3898,000
	22.05.26	12181,140	12090,440					413,698	-	4618,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
Гкал  
м3  
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
26,27 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68ef3e

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.26 15:48 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.26 17:49 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD