

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 61**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35025.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112518**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 48493	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3255	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,8861	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.04.2026	24,00		112,94	112,94	0,00	65,38	40,77	24,61	6,80	4,90																2,78	
24.04.2026	24,00		114,62	114,62	0,00	66,62	41,25	25,37	6,80	4,90																2,91	
25.04.2026	24,00		114,22	114,22	0,00	66,28	40,49	25,79	6,80	4,90																2,95	
26.04.2026	24,00		109,68	109,68	0,00	65,88	39,33	26,55	6,80	4,90																2,91	
27.04.2026	24,00		113,21	113,21	0,00	66,06	39,38	26,68	6,80	4,90																3,02	
28.04.2026	24,00		111,91	111,91	0,00	66,80	39,76	27,04	6,80	4,90																3,03	
29.04.2026	24,00		112,64	112,64	0,00	66,51	39,63	26,88	6,80	4,90																3,03	
30.04.2026	24,00		114,79	114,79	0,00	66,90	40,37	26,53	6,80	4,90																3,05	
01.05.2026	24,00		122,15	122,15	0,00	67,54	42,52	25,02	6,80	4,90																3,06	
02.05.2026	24,00		128,20	128,20	0,00	66,95	44,36	22,59	6,80	4,90																2,90	
03.05.2026	24,00		128,44	128,44	0,00	66,70	45,03	21,67	6,80	4,90																2,78	
04.05.2026	24,00		131,12	131,12	0,00	66,76	45,79	20,97	6,80	4,90																2,76	
05.05.2026	24,00		129,84	129,84	0,00	65,44	44,53	20,91	6,80	4,90																2,72	
06.05.2026	24,00		123,10	123,10	0,00	66,46	44,19	22,27	6,80	4,90																2,74	
07.05.2026	24,00		123,22	123,22	0,00	66,58	44,19	22,39	6,80	4,90																2,76	
08.05.2026	24,00		123,67	123,67	0,00	66,81	44,25	22,56	6,80	4,90																2,79	
09.05.2026	24,00		125,36	125,36	0,00	66,79	44,62	22,17	6,80	4,90																2,78	
10.05.2026	24,00		127,00	127,00	0,00	67,13	45,41	21,72	6,80	4,90																2,76	
11.05.2026	24,00		127,93	127,93	0,00	67,86	46,27	21,59	6,80	4,90																2,76	
12.05.2026	24,00		136,35	136,35	0,00	67,88	47,68	20,20	6,80	4,90																2,76	
13.05.2026	9,00		54,96	54,96	0,00	69,52	49,71	19,81	6,80	4,90																1,09	
Среднее	23,29		121,98	121,98	0,00	66,80	43,31	23,49	6,80	4,90																2,86	
Итого	489,00		2485,35	2485,35	0,00																						58,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	37525,7	37530,70						1302,74	11723,00
19.05.2026	40272,4	40277,40						1366,64	12369,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **58,34** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3f601b19-d563-4184-bd9c-ebb000ad3165

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:45 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:51 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD