

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 71, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 71**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33091.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106225**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.11 № 24960	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,396	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 120,304	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4				
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2				
23.04.2026	24,00		117,74	115,05	2,69	67,11	42,21	24,90																	3,05	
24.04.2026	24,00	*	103,16	100,82	2,34	68,48	41,39	27,09																		2,90
25.04.2026	24,00		111,23	108,66	2,57	68,14	41,85	26,29																		3,04
26.04.2026	24,00		126,26	123,38	2,88	67,81	42,82	24,99																		3,28
27.04.2026	24,00		107,65	105,19	2,46	68,03	41,42	26,61																		2,97
28.04.2026	24,00		121,16	118,43	2,73	68,77	42,68	26,09																		3,28
29.04.2026	24,00		115,98	113,40	2,58	68,45	42,14	26,31																		3,16
30.04.2026	24,00	*	97,55	95,36	2,19	68,66	40,79	27,87																		2,81
01.05.2026	24,00	*	62,38	61,00	1,38	69,01	38,57	30,44																		1,95
02.05.2026	24,00	*	36,60	35,81	0,79	67,94	35,04	32,90																		1,41
03.05.2026	24,00	*	35,23	34,48	0,75	67,36	33,12	34,24																		1,42
04.05.2026	24,00	*	31,86	31,19	0,67	67,21	33,39	33,82																		1,10
05.05.2026	24,00	*	51,15	50,02	1,13	66,17	35,40	30,77																		1,62
06.05.2026	24,00	*	67,92	66,45	1,47	68,05	38,09	29,96																		2,09
07.05.2026	24,00		61,59	60,25	1,34	68,22	37,17	31,05																		1,96
08.05.2026	24,00	*	57,96	56,72	1,24	68,10	37,48	30,62																		2,03
09.05.2026	24,00	*	55,85	54,65	1,20	68,33	36,65	31,68																		1,82
10.05.2026	24,00	*	43,56	42,63	0,93	67,92	36,08	31,84																		1,42
11.05.2026	24,00		42,65	41,75	0,90	68,85	34,80	34,05																		1,49
12.05.2026	24,00	*	25,75	25,24	0,51	68,08	33,32	34,76																		0,91
13.05.2026	9,00	*	8,04	7,99	0,05	65,55	31,87	33,68																		0,51
Среднее	23,29		72,70	71,09	1,61	67,92	37,92	30,00																		2,17
Итого	489,00		1481,27	1448,47	32,80																					44,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	96803,7	95103,60						4132,75	31879,00
21.05.2026	98384,1	96649,20						4180,57	32575,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizal, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **44,22** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3f601b19-d563-4184-bd9c-ebb000ad3165

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:45 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:51 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD