

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 73**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106228**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.04.2026	24,00		65,49	65,49	0,00	66,45	37,92	28,53																	1,87
24.04.2026	24,00		116,79	117,02	-0,23	66,01	43,11	22,90																	2,67
25.04.2026	24,00		90,75	90,88	-0,13	67,14	40,83	26,31																	2,39
26.04.2026	24,00		99,29	99,44	-0,15	66,88	41,43	25,45																	2,52
27.04.2026	24,00		130,80	131,13	-0,33	66,90	43,99	22,91																	2,99
28.04.2026	24,00		111,43	111,49	-0,06	66,88	42,77	24,11																	2,69
29.04.2026	24,00		111,76	111,85	-0,09	67,63	42,47	25,16																	2,81
30.04.2026	24,00		107,41	107,48	-0,07	67,27	41,82	25,45																	2,73
01.05.2026	24,00		95,28	95,28	0,00	67,35	41,35	26,00																	2,48
02.05.2026	24,00	*	55,81	55,67	0,14	66,80	37,54	29,26																	1,64
03.05.2026	24,00	*	32,75	32,67	0,08	64,61	34,11	30,50																	1,00
04.05.2026	24,00	*	28,81	28,69	0,12	61,14	30,61	30,54																	0,87
05.05.2026	24,00	*	29,26	29,15	0,11	63,37	32,58	30,79																	0,90
06.05.2026	24,00		46,74	46,71	0,03	63,87	35,08	28,79																	1,35
07.05.2026	24,00		61,56	61,58	-0,02	66,01	37,63	28,38																	1,75
08.05.2026	24,00		53,76	53,74	0,02	65,98	36,33	29,65																	1,60
09.05.2026	24,00	*	50,97	50,97	0,00	65,73	36,57	29,16																	1,49
10.05.2026	24,00		50,19	50,16	0,03	65,86	36,17	29,69																	1,49
11.05.2026	24,00	*	38,21	38,19	0,02	64,91	35,18	29,73																	1,13
12.05.2026	24,00		37,80	37,70	0,10	65,66	33,87	31,79																	1,21
13.05.2026	9,00	*	9,02	8,98	0,04	63,52	32,42	31,10																	0,28
Среднее	23,29		69,88	69,90	-0,02	65,71	37,80	27,91																	1,86
Итого	489,00		1423,88	1424,27	-0,39																				37,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	96056,2	96025,60						3732,52	31856,10
21.05.2026	97599,4	97569,20						3773,80	32552,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0** °C **0** Гкал
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **37,86** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68f3e

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.26 15:48 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.26 17:49 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD