

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 75/21, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 75**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **38397.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132599**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ-941.11 № 24947	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	Gmax=	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067		КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3613	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 109,762	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2026 по 13.05.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3		Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.04.2026	24,00		129,25	132,46	-3,21	67,44	44,26	23,18																2,86
24.04.2026	24,00		130,02	133,62	-3,60	69,05	44,85	24,20																2,99
25.04.2026	24,00		129,77	133,52	-3,75	68,60	44,57	24,03																2,96
26.04.2026	24,00		125,84	129,71	-3,87	68,12	43,67	24,45																2,91
27.04.2026	24,00		128,22	132,23	-4,01	68,46	43,55	24,91																3,02
28.04.2026	24,00		127,73	131,95	-4,22	69,12	43,73	25,39																3,06
29.04.2026	24,00		128,01	132,38	-4,37	68,90	43,58	25,32																3,06
30.04.2026	24,00		129,37	133,89	-4,52	69,45	43,95	25,50																3,11
01.05.2026	24,00		135,21	140,22	-5,01	70,48	45,66	24,82																3,13
02.05.2026	24,00		140,27	145,69	-5,42	70,00	47,20	22,80																2,95
03.05.2026	24,00		140,75	146,13	-5,38	69,66	47,82	21,84																2,82
04.05.2026	24,00		143,20	148,69	-5,49	69,70	48,36	21,34																2,80
05.05.2026	24,00		142,26	147,75	-5,49	68,05	47,38	20,67																2,69
06.05.2026		*																						
07.05.2026		*																						
08.05.2026		*																						
09.05.2026		*																						
10.05.2026		*																						
11.05.2026		*																						
12.05.2026		*																						
13.05.2026	9,00		43,95	45,61	-1,66	69,38	49,60	19,78																0,79
Среднее	22,93		132,62	137,11	-4,49	69,03	45,58	23,45																2,93
Итого	321,00		1773,85	1833,85	-60,00																			39,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2026	149149	149413,00						4958,91	31859,20
18.05.2026	152099	152468,00						5008,14	32483,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **168 час** **19,6 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **168 час** **0 куб.м**
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ °C **0 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды: _____ °C **0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **58,75 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 7d104da6-c87e-42bd-9a1d-d13ced68ef3e

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.26 15:48 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.26 17:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD