

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №0207191		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 0:00:00		Тхв, гр.С= 7.23					
Подающ.тр.(M1): № 517136	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21935Г	Преобр.давления:	№	Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21935Х	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): № 521579	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qтех.пот.=	Qгвс=											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gгвс=											
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)																Qобщ.
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	
23.04.26	24,00	-	121,77	121,77	0,00	66,81	45,89	20,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
24.04.26	24,00	-	121,41	121,41	0,00	68,28	46,53	21,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
25.04.26	24,00	-	121,71	121,71	0,00	67,87	46,22	21,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
26.04.26	24,00	-	120,34	120,34	0,00	67,42	45,58	21,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
27.04.26	24,00	-	121,59	121,59	0,00	67,81	45,50	22,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
28.04.26	24,00	-	121,49	121,49	0,00	68,42	45,63	22,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
29.04.26	24,00	-	121,79	121,79	0,00	68,14	45,47	22,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
30.04.26	24,00	-	122,18	122,18	0,00	68,60	45,88	22,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
01.05.26	24,00	-	112,39	112,39	0,00	69,52	46,57	22,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
02.05.26	24,00	-	88,78	88,78	0,00	68,93	45,67	23,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
03.05.26	24,00	-	91,45	91,45	0,00	68,64	46,24	22,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
04.05.26	24,00	-	86,23	86,23	0,00	68,54	46,25	22,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
05.05.26	24,00	-	106,77	106,77	0,00	66,97	46,93	20,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
06.05.26	24,00	-	121,25	121,25	0,00	68,25	48,32	19,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
07.05.26	24,00	-	117,05	117,05	0,00	68,57	47,99	20,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
08.05.26	24,00	-	112,80	112,80	0,00	68,59	47,49	21,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
09.05.26	24,00	-	111,89	111,89	0,00	68,70	47,54	21,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
10.05.26	24,00	-	96,28	96,28	0,00	68,84	46,35	22,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
11.05.26	24,00	-	97,45	97,45	0,00	69,69	47,15	22,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
12.05.26	24,00	-	74,39	74,39	0,00	69,65	45,26	24,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
13.05.26	24,00	-	37,58	37,58	0,00	66,82	45,89	20,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
14.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,74	20,32	0,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,21	19,01	0,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,34	0,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	17,75	0,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,70	0,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
20.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.26	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,60	17,61	-0,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	74,22	74,22	0,00	53,33	37,95	15,38	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
Итого	720,00	-	2226,59	2226,59	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,81

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26	16017,250	16017,250						480,845	-
22.05.26	18243,840	18243,840						529,650	-	3902,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

7.23

48,81

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 015f3aba-992a-4962-a38c-b23897794752

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
26.05.26 15:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.05.26 17:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD