

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2026  
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6100 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00 Тхв, гр.С= 8.18 № № № № №	Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:	№ № № № №	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026																						Общее теплопотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.26	24,00	-	87,73	79,47	8,27	69,17	44,46	24,71	0,78	0,29	19,98	-	19,98	20,42	-	20,42	-	68,95	-	0,49	-	2,54
24.04.26	24,00	-	88,47	81,75	6,72	71,66	45,88	25,77	0,78	0,29	18,82	-	18,82	19,26	-	19,26	-	71,27	-	0,49	-	2,60
25.04.26	24,00	-	87,92	81,16	6,76	70,39	45,17	25,22	0,78	0,29	18,80	-	18,80	19,22	-	19,22	-	70,01	-	0,49	-	2,53
26.04.26	24,00	-	87,39	79,16	8,23	71,28	45,13	26,15	0,78	0,29	19,92	-	19,92	20,38	-	20,38	-	70,89	-	0,49	-	2,67
27.04.26	24,00	-	87,43	80,10	7,33	71,42	45,10	26,32	0,78	0,29	19,18	-	19,18	19,62	-	19,62	-	71,05	-	0,49	-	2,64
28.04.26	24,00	-	87,01	80,29	6,72	71,52	45,21	26,31	0,78	0,29	18,61	-	18,61	19,04	-	19,04	-	71,14	-	0,49	-	2,60
29.04.26	24,00	-	89,16	81,19	7,97	71,09	45,20	25,89	0,78	0,29	19,98	-	19,98	20,44	-	20,44	-	70,73	-	0,49	-	2,68
30.04.26	24,00	-	87,96	81,05	6,91	70,21	44,84	25,37	0,78	0,29	18,93	-	18,93	19,36	-	19,36	-	69,76	-	0,49	-	2,55
01.05.26	24,00	-	87,84	81,59	6,25	69,72	45,27	24,45	0,78	0,29	18,38	-	18,38	18,78	-	18,78	-	69,49	-	0,49	-	2,44
02.05.26	24,00	-	88,63	82,76	5,88	69,59	46,31	23,28	0,78	0,29	18,20	-	18,20	18,61	-	18,61	-	69,41	-	0,49	-	2,34
03.05.26	24,00	-	90,65	83,78	6,88	71,63	47,85	23,78	0,78	0,29	19,31	-	19,31	19,76	-	19,76	-	71,32	-	0,49	-	2,49
04.05.26	24,00	-	88,92	83,61	5,31	70,34	47,35	22,99	0,78	0,29	17,81	-	17,81	18,21	-	18,21	-	70,02	-	0,49	-	2,30
05.05.26	24,00	-	73,58	68,51	5,07	70,37	46,72	23,65	0,78	0,29	15,43	-	15,43	15,78	-	15,78	-	70,06	-	0,49	-	1,98
06.05.26	24,00	-	89,38	83,65	5,74	70,59	46,37	24,22	0,78	0,29	18,38	-	18,38	18,80	-	18,80	-	70,27	-	0,49	-	2,44
07.05.26	24,00	-	90,75	84,24	6,51	71,02	46,80	24,22	0,78	0,29	19,20	-	19,20	19,64	-	19,64	-	70,76	-	0,49	-	2,51
08.05.26	24,00	-	88,55	83,13	5,42	70,35	46,16	24,19	0,78	0,29	17,96	-	17,96	18,36	-	18,36	-	70,00	-	0,49	-	2,40
09.05.26	24,00	-	89,04	83,38	5,66	70,39	46,33	24,05	0,78	0,29	18,21	-	18,21	18,62	-	18,62	-	70,11	-	0,49	-	2,41
10.05.26	24,00	-	90,46	83,38	7,08	70,34	46,53	23,81	0,78	0,29	19,58	-	19,58	20,02	-	20,02	-	70,13	-	0,49	-	2,49
11.05.26	24,00	-	91,00	84,10	6,90	71,04	47,33	23,71	0,78	0,29	19,51	-	19,51	19,96	-	19,96	-	70,83	-	0,49	-	2,49
12.05.26	24,00	-	92,09	86,02	6,06	71,09	48,09	23,00	0,78	0,29	18,98	-	18,98	19,42	-	19,42	-	70,81	-	0,49	-	2,42
13.05.26	24,00	-	91,91	85,67	6,24	70,52	58,38	12,14	0,78	0,29	19,23	-	19,23	19,66	-	19,66	-	70,26	-	0,49	-	1,49
14.05.26	24,00	-	84,50	77,95	6,55	70,10	66,15	3,96	0,78	0,29	18,38	-	18,38	18,79	-	18,79	-	69,86	-	0,49	-	0,78
15.05.26	24,00	-	81,06	75,30	5,76	70,55	66,34	4,21	0,78	0,29	17,28	-	17,28	17,68	-	17,68	-	70,19	-	0,49	-	0,73
16.05.26	24,00	-	82,50	76,40	6,10	71,06	66,84	4,22	0,78	0,29	17,80	-	17,80	18,21	-	18,21	-	70,66	-	0,49	-	0,76
17.05.26	24,00	-	81,84	74,94	6,90	70,24	66,07	4,18	0,78	0,29	18,34	-	18,34	18,75	-	18,75	-	70,05	-	0,49	-	0,81
18.05.26	24,00	-	82,33	75,77	6,57	70,58	66,44	4,14	0,78	0,29	18,03	-	18,03	18,44	-	18,44	-	70,21	-	0,49	-	0,79
19.05.26	24,00	-	82,46	76,67	5,79	70,32	66,30	4,02	0,78	0,29	17,39	-	17,39	17,78	-	17,78	-	70,02	-	0,49	-	0,72
20.05.26	24,00	-	68,09	61,70	6,39	70,48	66,10	4,38	0,78	0,29	15,69	-	15,69	16,05	-	16,05	-	70,10	-	0,49	-	0,73
21.05.26	24,00	-	76,26	69,66	6,61	71,63	67,25	4,39	0,78	0,29	17,18	-	17,18	17,58	-	17,58	-	71,35	-	0,49	-	0,79
22.05.26	24,00	-	76,66	70,29	6,38	71,91	67,53	4,38	0,78	0,29	17,10	-	17,10	17,50	-	17,50	-	71,52	-	0,49	-	0,77
Среднее	24,00	-	85,72	79,22	6,50	70,69	52,65	18,04	0,78	0,29	18,39	-	18,39	18,80	-	18,80	-	70,37	-	0,49	0,00	1,93
Итого	720,00	-	2571,59	2376,65	194,94	-	-	-	-	-	551,58	-	551,58	564,13	-	564,13	-	-	-	-	-	57,91

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.26									
	22.05.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.18 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,59 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 56,32 Гкал  
 198,92 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 015f3aba-992a-4962-a38c-b23897794752

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**26.05.26** 15:59 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.05.26** 17:48 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD